

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.67	3.33	62.07	0.78	0.49	0.43	0.32	0.59	0.14	2.62	0.03	0.02	0.02	1126
01:00	7.76	2.75	70.26	0.24	0.46	0.43	0.32	0.09	0.11	2.93	0.01	0.02	0.02	1132
01:30	7.61	2.12	69.65	0.19	0.49	0.43	0.33	0.11	0.09	2.99	0.01	0.02	0.02	1143
02:00	8.42	3.46	61.85	0.18	0.46	0.43	0.36	0.09	0.15	2.67	0.01	0.02	0.02	1132
02:30	8.99	4.11	68.79	0.24	0.53	0.43	0.38	0.09	0.18	2.93	0.01	0.02	0.02	1127
03:00	7.69	2.07	64.21	0.29	0.46	0.42	0.33	0.10	0.09	2.78	0.01	0.02	0.02	1125
03:30	8.32	5.21	65.01	0.41	0.44	0.40	0.35	0.08	0.22	2.74	0.02	0.02	0.02	1128
04:00	9.44	5.23	64.48	0.77	0.43	0.37	0.39	0.08	0.22	2.68	0.03	0.02	0.02	1138
04:30	8.25	4.31	67.83	0.97	0.45	0.27	0.34	0.07	0.18	2.81	0.04	0.02	0.01	1141
05:00	7.19	2.88	61.14	0.54	0.46	0.27	0.30	0.08	0.12	2.57	0.02	0.02	0.01	1128
05:30	7.33	2.19	64.65	0.30	0.49	0.26	0.31	0.07	0.09	2.73	0.01	0.02	0.01	1155
06:00	6.20	2.52	69.72	0.25	0.47	0.34	0.27	0.10	0.11	3.01	0.01	0.02	0.01	1160
06:30	7.65	9.21	63.98	0.17	0.40	0.29	0.33	0.06	0.40	2.78	0.01	0.02	0.01	1147
07:00	9.35	10.32	66.68	0.18	0.40	0.30	0.39	0.06	0.43	2.80	0.01	0.02	0.01	1147
07:30	7.90	8.66	66.34	0.17	0.39	0.29	0.33	0.07	0.37	2.81	0.01	0.02	0.01	1152
08:00	6.95	4.52	64.65	0.20	0.37	0.28	0.30	0.10	0.19	2.79	0.01	0.02	0.01	1152
08:30	7.59	2.93	65.75	0.21	0.40	0.26	0.32	0.05	0.12	2.80	0.01	0.02	0.01	1160
09:00	9.14	3.59	70.69	0.19	0.41	0.32	0.39	0.07	0.15	3.00	0.01	0.02	0.01	1160
09:30	6.76	1.78	65.10	0.18	0.44	0.41	0.29	0.07	0.08	2.81	0.01	0.02	0.02	1166
10:00	7.26	1.41	69.18	0.19	0.43	0.42	0.31	0.09	0.06	2.95	0.01	0.02	0.02	1155
10:30	7.20	3.20	63.86	0.19	0.39	0.41	0.31	0.07	0.14	2.75	0.01	0.02	0.02	1158
11:00	8.14	4.59	68.93	0.19	0.44	0.42	0.35	0.07	0.20	2.95	0.01	0.02	0.02	1162
11:30	8.47	3.19	65.85	0.24	0.41	0.41	0.37	0.13	0.14	2.84	0.01	0.02	0.02	1165
12:00	7.34	1.21	67.87	0.18	0.44	0.47	0.32	0.08	0.05	2.93	0.01	0.02	0.02	1169
12:30	7.66	2.36	64.93	0.19	0.43	0.49	0.33	0.15	0.10	2.81	0.01	0.02	0.02	1179
13:00	7.38	1.08	70.74	0.21	0.40	0.52	0.32	0.08	0.05	3.03	0.01	0.02	0.02	1170
13:30	7.56	2.89	65.04	0.17	0.41	0.53	0.32	0.08	0.12	2.80	0.01	0.02	0.02	1169
14:00	7.16	2.99	67.72	0.18	0.36	0.39	0.30	0.07	0.12	2.80	0.01	0.01	0.02	1164
14:30	8.63	10.97	65.11	0.19	0.34	0.32	0.38	0.07	0.48	2.84	0.01	0.01	0.01	1166
15:00	8.53	9.21	63.90	0.15	0.31	0.25	0.37	0.07	0.40	2.78	0.01	0.01	0.01	1169
15:30	8.45	8.63	69.43	0.21	0.33	0.35	0.36	0.06	0.37	2.99	0.01	0.01	0.02	1165
16:00	7.61	7.51	63.69	0.17	0.32	0.28	0.33	0.07	0.32	2.75	0.01	0.01	0.01	1152
16:30	8.27	10.69	64.20	0.20	0.29	0.35	0.35	0.04	0.46	2.73	0.01	0.01	0.01	1158
17:00	7.24	7.60	66.79	0.16	0.31	0.27	0.31	0.08	0.32	2.85	0.01	0.01	0.01	1169
17:30	8.46	10.13	61.66	0.20	0.23	0.35	0.37	0.06	0.44	2.68	0.01	0.01	0.02	1152
18:00	7.88	9.13	64.98	0.18	0.27	0.30	0.34	0.06	0.39	2.80	0.01	0.01	0.01	1140
18:30	8.40	12.91	68.22	0.23	0.26	0.39	0.35	0.05	0.54	2.85	0.01	0.01	0.02	1150
19:00	7.92	10.13	68.62	0.19	0.27	0.31	0.33	0.04	0.42	2.84	0.01	0.01	0.01	1153
19:30	7.77	11.28	64.04	0.22	0.29	0.37	0.34	0.05	0.49	2.78	0.01	0.01	0.02	1157
20:00	7.02	6.67	65.40	0.19	0.36	0.35	0.30	0.05	0.29	2.82	0.01	0.02	0.01	1156
20:30	7.74	3.85	66.95	0.26	0.58	0.53	0.33	0.06	0.16	2.85	0.01	0.02	0.02	1160
21:00	7.39	3.87	62.36	0.20	0.60	0.52	0.31	0.05	0.16	2.64	0.01	0.03	0.02	1176
21:30	8.48	5.19	68.92	0.24	0.55	0.52	0.36	0.06	0.22	2.96	0.01	0.02	0.02	1176
22:00	7.33	3.63	65.68	0.18	0.55	0.51	0.32	0.07	0.16	2.89	0.01	0.02	0.02	1167
22:30	6.79	2.36	69.39	0.23	0.57	0.45	0.29	0.18	0.10	2.93	0.01	0.02	0.02	1141
23:00	5.86	4.55	65.29	0.17	0.56	0.42	0.25	0.10	0.20	2.81	0.01	0.02	0.02	1146
23:30	6.23	5.40	66.33	0.21	0.54	0.41	0.27	0.09	0.23	2.85	0.01	0.02	0.02	1141
00:00	6.32	3.52	69.41	0.17	0.57	0.42	0.26	0.09	0.15	2.91	0.01	0.02	0.02	1147
min	5,86	1,08	61,14	0,15	0,23	0,25	0,25	0,04	0,05	2,57	0,01	0,01	0,01	1125
max	9,44	12,91	70,74	0,97	0,60	0,53	0,39	0,59	0,54	3,03	0,04	0,03	0,02	1179
moyenne	7,72	5,24	66,19	0,25	0,42	0,38								1153
Total							15,83	12,03	10,74	135,65	0,52	0,87	0,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.