

LIVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss. fines	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss.	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,24	4,09	67,21	0,20	0,59	0,41	0,27	0,09	0,18	2,92	0,01	0,03	0,02	1167
01:00	6,85	3,25	70,78	0,16	0,60	0,42	0,30	0,11	0,14	3,10	0,01	0,03	0,02	1154
01:30	6,33	2,32	64,85	0,20	0,59	0,42	0,28	0,10	0,10	2,83	0,01	0,03	0,02	1162
02:00	5,72	2,21	65,71	0,16	0,60	0,41	0,25	0,06	0,10	2,83	0,01	0,03	0,02	1160
02:30	6,66	4,43	67,88	0,20	0,58	0,41	0,29	0,09	0,19	2,95	0,01	0,03	0,02	1151
03:00	7,60	5,06	67,99	0,16	0,65	0,42	0,33	0,09	0,22	2,98	0,01	0,03	0,02	1162
03:30	7,79	5,01	63,07	0,19	0,60	0,41	0,34	0,10	0,22	2,79	0,01	0,03	0,02	1171
04:00	4,19	0,01	69,15	0,16	0,61	0,41	0,17	0,06	0,00	2,88	0,01	0,03	0,02	1169
04:30	6,05	4,33	65,38	0,23	0,58	0,43	0,24	0,07	0,17	2,58	0,01	0,02	0,02	1155
05:00	9,12	5,62	68,36	0,18	0,56	0,42	0,37	0,06	0,23	2,81	0,01	0,02	0,02	1151
05:30	8,56	3,11	64,71	0,23	0,57	0,43	0,35	0,05	0,13	2,66	0,01	0,02	0,02	1152
06:00	8,11	5,32	64,68	0,17	0,50	0,36	0,34	0,06	0,22	2,72	0,01	0,02	0,02	1158
06:30	9,47	12,85	62,76	0,19	0,26	0,33	0,40	0,05	0,54	2,65	0,01	0,01	0,01	1147
07:00	7,25	6,72	70,63	0,16	0,23	0,26	0,30	0,06	0,28	2,96	0,01	0,01	0,01	1146
07:30	8,05	10,90	61,86	0,20	0,23	0,34	0,34	0,06	0,46	2,59	0,01	0,01	0,01	1143
08:00	7,77	25,59	87,92	0,15	0,30	0,31	0,33	0,08	1,09	3,76	0,01	0,01	0,01	1174
08:30	5,68	1,46	67,61	0,22	0,43	0,42	0,24	0,09	0,06	2,86	0,01	0,02	0,02	1154
09:00	7,83	8,68	64,02	0,17	0,41	0,40	0,34	0,10	0,38	2,79	0,01	0,02	0,02	1174
09:30	9,53	7,16	67,80	0,23	0,38	0,41	0,40	0,09	0,30	2,88	0,01	0,02	0,02	1168
10:00	8,52	2,21	68,35	0,17	0,44	0,41	0,37	0,08	0,10	2,97	0,01	0,02	0,02	1183
10:30	8,03	4,04	66,01	0,21	0,43	0,42	0,34	0,09	0,17	2,83	0,01	0,02	0,02	1168
11:00	8,31	5,34	66,46	0,18	0,37	0,43	0,34	0,08	0,22	2,73	0,01	0,02	0,02	1153
11:30	8,93	10,99	66,19	0,22	0,38	0,42	0,37	0,08	0,46	2,77	0,01	0,02	0,02	1154
12:00	8,29	4,78	70,09	0,17	0,40	0,43	0,35	0,10	0,20	2,95	0,01	0,02	0,02	1160
12:30	7,83	6,25	60,56	0,18	0,39	0,45	0,34	0,12	0,28	2,67	0,01	0,02	0,02	1156
13:00	8,63	9,80	58,81	0,39	0,35	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OH
13:30	11,43	3,30	112,48	1,63	0,30	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094
14:00	6,97	0,00	2,43	0,20	0,39	0,39	0,21	0,04	0,00	0,07	0,01	0,01	0,01	1185
14:30	5,03	1,29	12,37	0,26	0,32	0,42	0,16	0,15	0,04	0,38	0,01	0,01	0,01	1162
15:00	5,66	4,75	25,14	0,18	0,36	0,44	0,18	0,08	0,15	0,82	0,01	0,01	0,01	1176
15:30	6,37	4,30	45,73	0,19	0,38	0,55	0,21	0,07	0,14	1,53	0,01	0,01	0,02	1181
16:00	8,80	10,63	55,48	0,25	0,34	0,55	0,29	0,04	0,35	1,83	0,01	0,01	0,02	1165
16:30	8,71	9,07	55,93	0,21	0,36	0,54	0,30	0,20	0,31	1,92	0,01	0,01	0,02	1163
17:00	6,94	5,47	57,92	0,24	0,37	0,53	0,25	0,10	0,20	2,08	0,01	0,01	0,02	1156
17:30	5,80	2,12	61,11	0,18	0,38	0,54	0,21	0,04	0,08	2,26	0,01	0,01	0,02	1172
18:00	7,69	8,58	63,58	0,22	0,29	0,45	0,30	0,04	0,33	2,45	0,01	0,01	0,02	1171
18:30	6,87	8,44	64,29	0,18	0,09	0,31	0,27	0,04	0,34	2,56	0,01	0,00	0,01	1164
19:00	6,90	8,94	67,44	0,22	0,12	0,37	0,28	0,05	0,36	2,72	0,01	0,00	0,02	1151
19:30	7,38	9,09	64,88	0,17	0,13	0,29	0,30	0,05	0,37	2,64	0,01	0,01	0,01	1151
20:00	7,72	9,46	62,83	0,21	0,22	0,39	0,31	0,05	0,38	2,55	0,01	0,01	0,02	1155
20:30	7,35	4,46	68,49	0,18	0,48	0,53	0,30	0,08	0,18	2,82	0,01	0,02	0,02	1171
21:00	8,36	13,86	69,41	0,21	0,51	0,33	0,36	0,05	0,59	2,97	0,01	0,02	0,01	1158
21:30	7,18	11,40	64,59	0,17	0,57	0,28	0,30	0,09	0,48	2,70	0,01	0,02	0,01	1166
22:00	7,93	11,93	64,73	0,19	0,59	0,33	0,33	0,05	0,49	2,67	0,01	0,02	0,01	1171
22:30	8,41	11,05	70,15	0,16	0,54	0,26	0,34	0,05	0,45	2,87	0,01	0,02	0,01	1159
23:00	8,06	12,09	65,57	0,19	0,59	0,32	0,34	0,08	0,51	2,78	0,01	0,02	0,01	1160
23:30	7,43	9,01	68,13	0,14	0,56	0,24	0,32	0,07	0,39	2,96	0,01	0,02	0,01	1160
00:00	7,19	8,47	66,58	0,18	0,61	0,31	0,32	0,12	0,37	2,93	0,01	0,03	0,01	1161
min	4,19	0,00	2,43	0,14	0,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094
max	11,43	25,59	112,48	1,63	0,65	0,55	0,40	0,20	1,09	3,76	0,01	0,03	0,02	1185
moyenne	7,42	6,87	62,11	0,19	0,43	0,40								1162
Total							13,92	10,70	12,98	117,97	0,36	0,82	0,74	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	95%<150 mg/Nm ³			100,00	6,26			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			99,79				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:10			00:00	00:00

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises. Dépassement d'au moins une Valeur Limite d'Emission 1/2 heure (autorisation de 60 H de dépassements par an). Aucune incidence sur les valeurs limites journalières.

13h00 : Mise en sécurité de l'usine suite à un problème électrique