

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.15	2.94	68.69	0.18	0.58	0.42	0.36	0.09	0.13	3.00	0.01	0.03	0.02	1161
01:00	8.78	2.70	65.62	0.17	0.57	0.43	0.38	0.10	0.12	2.85	0.01	0.02	0.02	1164
01:30	8.12	2.44	62.49	0.18	0.52	0.42	0.35	0.12	0.11	2.72	0.01	0.02	0.02	1147
02:00	6.77	0.32	69.14	0.16	0.56	0.42	0.29	0.12	0.01	3.01	0.01	0.02	0.02	1159
02:30	7.66	1.85	67.61	0.18	0.56	0.30	0.33	0.10	0.08	2.94	0.01	0.02	0.01	1164
03:00	10.03	5.19	63.57	0.18	0.53	0.27	0.42	0.10	0.22	2.68	0.01	0.02	0.01	1145
03:30	8.40	2.68	63.96	0.20	0.55	0.27	0.35	0.09	0.11	2.70	0.01	0.02	0.01	1152
04:00	6.40	0.63	65.24	0.18	0.54	0.27	0.27	0.10	0.03	2.73	0.01	0.02	0.01	1155
04:30	6.73	0.86	73.96	0.20	0.59	0.26	0.29	0.10	0.04	3.14	0.01	0.02	0.01	1181
05:00	6.91	1.62	64.63	0.17	0.55	0.26	0.30	0.11	0.07	2.82	0.01	0.02	0.01	1172
05:30	8.57	1.68	68.95	0.19	0.60	0.27	0.37	0.11	0.07	3.01	0.01	0.03	0.01	1165
06:00	6.53	1.91	68.97	0.18	0.54	0.34	0.29	0.14	0.08	3.03	0.01	0.02	0.01	1179
06:30	7.89	4.30	67.14	0.20	0.39	0.29	0.34	0.11	0.19	2.92	0.01	0.02	0.01	1150
07:00	6.70	5.31	46.56	0.64	0.37	1.10	0.30	0.11	0.24	2.10	0.03	0.02	0.05	1168
07:30	8.14	4.45	67.07	0.20	0.40	0.29	0.35	0.12	0.19	2.89	0.01	0.02	0.01	1151
08:00	7.84	3.77	71.43	0.22	0.45	0.37	0.34	0.12	0.16	3.06	0.01	0.02	0.02	1157
08:30	8.27	1.45	63.55	0.20	0.59	0.28	0.36	0.10	0.06	2.75	0.01	0.03	0.01	1158
09:00	7.69	0.42	64.06	0.19	0.66	0.29	0.32	0.14	0.02	2.66	0.01	0.03	0.01	1147
09:30	7.82	0.91	68.87	0.19	0.61	0.28	0.33	0.12	0.04	2.92	0.01	0.03	0.01	1153
10:00	8.81	1.70	64.76	0.18	0.58	0.28	0.37	0.13	0.07	2.75	0.01	0.02	0.01	1148
10:30	7.81	1.44	65.51	0.19	0.59	0.39	0.33	0.12	0.06	2.80	0.01	0.03	0.02	1152
11:00	6.83	0.43	67.05	0.19	0.59	0.42	0.29	0.10	0.02	2.82	0.01	0.02	0.02	1140
11:30	8.97	3.30	64.55	0.21	0.59	0.43	0.38	0.12	0.14	2.71	0.01	0.02	0.02	1138
12:00	9.38	2.43	65.72	0.20	0.57	0.42	0.40	0.51	0.10	2.82	0.01	0.02	0.02	1164
12:30	7.96	1.33	68.73	0.21	0.63	0.43	0.34	0.16	0.06	2.92	0.01	0.03	0.02	1170
13:00	7.52	1.63	63.87	0.84	0.57	0.46	0.32	0.10	0.07	2.75	0.04	0.02	0.02	1153
13:30	7.99	2.61	64.31	0.17	0.56	0.49	0.34	0.09	0.11	2.76	0.01	0.02	0.02	1157
14:00	7.04	0.36	69.45	0.19	0.62	0.53	0.29	0.09	0.02	2.88	0.01	0.03	0.02	1162
14:30	9.87	12.79	60.33	0.22	0.58	0.53	0.43	1.35	0.56	2.64	0.01	0.03	0.02	1142
15:00	7.23	1.76	60.15	0.17	0.59	0.56	0.30	0.24	0.07	2.51	0.01	0.02	0.02	1132
15:30	8.12	6.07	64.81	0.18	0.56	0.59	0.33	0.09	0.24	2.60	0.01	0.02	0.02	1109
16:00	9.28	5.68	61.36	0.15	0.58	0.54	0.39	0.12	0.24	2.60	0.01	0.02	0.02	1136
16:30	9.99	5.68	67.15	0.15	0.58	0.54	0.43	0.09	0.25	2.92	0.01	0.03	0.02	1136
17:00	8.86	3.32	63.68	0.16	0.52	0.56	0.37	0.08	0.14	2.64	0.01	0.02	0.02	1115
17:30	9.21	6.30	64.00	0.17	0.54	0.53	0.37	0.06	0.26	2.59	0.01	0.02	0.02	1133
18:00	6.13	1.59	73.09	0.16	0.47	0.44	0.26	0.10	0.07	3.08	0.01	0.02	0.02	1153
18:30	4.96	4.95	65.46	0.18	0.33	0.30	0.21	0.09	0.21	2.82	0.01	0.01	0.01	1150
19:00	7.65	10.68	64.68	0.17	0.35	0.29	0.33	0.09	0.46	2.80	0.01	0.02	0.01	1138
19:30	10.19	10.52	65.64	0.18	0.32	0.30	0.43	0.08	0.44	2.76	0.01	0.01	0.01	1117
20:00	9.90	7.54	58.21	0.17	0.34	0.36	0.42	0.24	0.32	2.46	0.01	0.01	0.02	1124
20:30	7.94	1.72	66.27	0.16	0.35	0.54	0.33	0.08	0.07	2.76	0.01	0.01	0.02	1136
21:00	7.59	1.27	65.21	0.15	0.40	0.51	0.32	0.10	0.05	2.78	0.01	0.02	0.02	1154
21:30	5.96	0.23	66.77	0.16	0.40	0.44	0.25	0.07	0.01	2.84	0.01	0.02	0.02	1152
22:00	5.98	0.83	69.14	0.16	0.40	0.44	0.25	0.07	0.03	2.90	0.01	0.02	0.02	1160
22:30	8.45	4.37	62.53	0.16	0.38	0.43	0.36	0.09	0.18	2.64	0.01	0.02	0.02	1139
23:00	7.33	7.63	68.80	0.16	0.36	0.28	0.31	0.07	0.32	2.87	0.01	0.01	0.01	1139
23:30	7.44	7.74	71.75	0.16	0.42	0.27	0.31	0.08	0.32	3.01	0.01	0.02	0.01	1140
00:00	6.43	4.39	62.14	0.15	0.44	0.25	0.28	0.09	0.19	2.69	0.01	0.02	0.01	1159
min	4,96	0,23	46,56	0,15	0,32	0,25	0,21	0,06	0,01	2,10	0,01	0,01	0,01	1109
max	10,19	12,79	73,96	0,84	0,66	1,10	0,43	1,35	0,56	3,14	0,04	0,03	0,05	1181
moyenne	7,88	3,45	65,56	0,20	0,51	0,40								1148
Total							16,11	18,87	7,06	134,02	0,42	1,04	0,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,13			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.