

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.31	6.66	66.15	0.16	0.43	0.26	0.31	0.07	0.28	2.81	0.01	0.02	0.01	1149
01:00	8.63	7.89	64.68	0.15	0.44	0.26	0.37	0.08	0.34	2.78	0.01	0.02	0.01	1164
01:30	7.04	4.07	71.13	0.16	0.46	0.27	0.31	0.07	0.18	3.13	0.01	0.02	0.01	1155
02:00	7.60	5.27	63.87	0.17	0.44	0.29	0.33	0.08	0.23	2.78	0.01	0.02	0.01	1153
02:30	8.01	6.27	64.48	0.16	0.41	0.27	0.34	0.07	0.27	2.73	0.01	0.02	0.01	1151
03:00	8.25	5.96	68.13	0.16	0.44	0.27	0.36	0.08	0.26	2.93	0.01	0.02	0.01	1154
03:30	7.20	3.85	66.12	0.16	0.42	0.27	0.31	0.06	0.17	2.88	0.01	0.02	0.01	1159
04:00	7.64	4.84	66.72	0.15	0.44	0.25	0.34	0.10	0.21	2.93	0.01	0.02	0.01	1165
04:30	6.84	3.86	64.77	0.15	0.49	0.25	0.30	0.08	0.17	2.81	0.01	0.02	0.01	1171
05:00	8.19	5.95	64.34	0.16	0.46	0.27	0.36	0.09	0.26	2.79	0.01	0.02	0.01	1172
05:30	8.01	6.32	69.94	0.16	0.44	0.27	0.36	0.08	0.28	3.10	0.01	0.02	0.01	1167
06:00	8.23	7.62	63.46	0.19	0.46	0.32	0.36	0.08	0.33	2.74	0.01	0.02	0.01	1162
06:30	8.28	6.58	67.52	0.17	0.39	0.29	0.36	0.07	0.28	2.92	0.01	0.02	0.01	1151
07:00	6.97	6.30	65.40	0.17	0.43	0.29	0.30	0.11	0.28	2.86	0.01	0.02	0.01	1147
07:30	9.51	12.17	65.92	0.18	0.39	0.30	0.42	0.11	0.54	2.94	0.01	0.02	0.01	1131
08:00	8.61	7.48	63.24	0.19	0.36	0.30	0.37	0.11	0.32	2.73	0.01	0.02	0.01	1129
08:30	8.40	5.19	62.24	0.20	0.27	0.19	0.36	0.09	0.22	2.68	0.01	0.01	0.01	1138
09:00	7.93	1.72	64.11	0.29	0.22	0.23	0.33	0.72	0.07	2.63	0.01	0.01	0.01	1132
09:30	10.54	4.20	69.60	0.44	0.27	0.22	0.43	0.20	0.17	2.83	0.02	0.01	0.01	1143
10:00	8.13	2.76	66.83	0.18	0.26	0.26	0.34	0.07	0.11	2.77	0.01	0.01	0.01	1154
10:30	5.67	0.00	68.53	0.17	0.31	0.27	0.24	0.09	0.00	2.95	0.01	0.01	0.01	1153
11:00	8.33	7.36	58.72	0.17	0.31	0.27	0.35	0.13	0.31	2.48	0.01	0.01	0.01	1122
11:30	10.06	8.07	57.24	0.16	0.29	0.26	0.42	0.13	0.34	2.40	0.01	0.01	0.01	1124
12:00	10.54	8.94	55.19	0.21	0.28	0.25	0.42	1.11	0.36	2.21	0.01	0.01	0.01	1135
12:30	8.22	9.34	56.04	0.18	0.32	0.26	0.33	0.06	0.38	2.28	0.01	0.01	0.01	1155
13:00	7.59	6.53	62.95	0.15	0.30	0.34	0.31	0.07	0.27	2.61	0.01	0.01	0.01	1145
13:30	5.28	0.26	66.64	0.15	0.31	0.40	0.22	0.09	0.01	2.80	0.01	0.01	0.02	1153
14:00	5.22	0.25	71.13	0.32	0.32	0.41	0.23	0.10	0.01	3.09	0.01	0.01	0.02	1154
14:30	6.25	1.61	69.84	0.14	0.31	0.41	0.28	0.12	0.07	3.07	0.01	0.01	0.02	1153
15:00	7.79	3.85	63.63	0.14	0.31	0.41	0.35	0.11	0.17	2.84	0.01	0.01	0.02	1141
15:30	8.38	3.12	66.61	0.15	0.29	0.44	0.36	0.09	0.13	2.87	0.01	0.01	0.02	1131
16:00	8.96	2.83	68.60	0.15	0.32	0.42	0.38	0.11	0.12	2.94	0.01	0.01	0.02	1134
16:30	7.86	0.87	66.80	0.14	0.30	0.42	0.34	0.12	0.04	2.93	0.01	0.01	0.02	1138
17:00	7.54	1.13	67.97	0.14	0.32	0.44	0.32	0.12	0.05	2.89	0.01	0.01	0.02	1134
17:30	7.36	0.91	65.96	0.14	0.30	0.44	0.32	0.14	0.04	2.85	0.01	0.01	0.02	1157
18:00	8.23	6.22	66.29	0.14	0.40	0.35	0.37	0.14	0.28	2.94	0.01	0.02	0.02	1125
18:30	9.78	12.20	61.08	0.15	0.43	0.24	0.42	0.09	0.52	2.59	0.01	0.02	0.01	1131
19:00	9.18	23.01	67.82	0.22	0.47	0.38	0.39	0.09	0.97	2.85	0.01	0.02	0.02	1136
19:30	6.46	11.29	86.76	2.29	0.45	4.02	0.27	0.07	0.47	3.60	0.09	0.02	0.17	1158
20:00	5.62	2.18	74.15	0.16	0.52	0.35	0.22	0.09	0.09	2.97	0.01	0.02	0.01	1140
20:30	7.74	0.75	65.16	0.19	0.53	0.46	0.29	0.10	0.03	2.45	0.01	0.02	0.02	1103
21:00	8.97	1.72	71.77	0.16	0.53	0.43	0.38	0.11	0.07	3.01	0.01	0.02	0.02	1136
21:30	10.88	6.95	57.79	0.18	0.47	0.42	0.46	0.15	0.30	2.46	0.01	0.02	0.02	1122
22:00	7.69	3.81	66.32	0.17	0.33	0.30	0.32	0.08	0.16	2.80	0.01	0.01	0.01	1121
22:30	6.73	6.00	65.52	0.18	0.30	0.31	0.27	0.25	0.24	2.67	0.01	0.01	0.01	1129
23:00	8.27	11.22	61.45	0.33	0.32	0.55	0.35	0.12	0.47	2.59	0.01	0.01	0.02	1140
23:30	7.94	8.54	59.74	0.56	0.35	0.69	0.34	0.93	0.36	2.54	0.02	0.01	0.03	1137
00:00	8.08	6.20	60.70	0.20	0.33	0.33	0.34	0.11	0.26	2.59	0.01	0.01	0.01	1124
min	5,22	0,00	55,19	0,14	0,22	0,19	0,22	0,06	0,00	2,21	0,01	0,01	0,01	1103
max	10,88	23,01	86,76	2,29	0,53	4,02	0,46	1,11	0,97	3,60	0,09	0,02	0,17	1172
moyenne	7,96	5,63	65,61	0,23	0,37	0,41								1144
Total							16,25	28,19	11,50	134,07	0,47	0,76	0,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99,31	12,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.