

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,07	13,52	67,78	0,59	1,20	1,00	0,31	0,08	0,51	2,57	0,02	0,05	0,04	1131
01:00	7,25	12,74	69,04	0,48	1,13	0,83	0,30	0,10	0,52	2,81	0,02	0,05	0,03	1141
01:30	7,60	13,31	66,79	0,53	1,14	0,91	0,32	0,11	0,56	2,82	0,02	0,05	0,04	1141
02:00	8,00	15,61	65,81	0,43	1,06	0,74	0,36	0,17	0,70	2,93	0,02	0,05	0,03	1135
02:30	7,43	12,89	70,49	0,48	1,00	0,84	0,33	0,14	0,57	3,13	0,02	0,04	0,04	1125
03:00	6,41	8,74	62,08	0,42	0,97	0,71	0,29	0,15	0,39	2,78	0,02	0,04	0,03	1121
03:30	8,71	13,73	63,78	0,46	0,85	0,78	0,39	0,13	0,61	2,82	0,02	0,04	0,03	1110
04:00	6,60	5,61	66,68	0,38	0,79	0,65	0,29	0,10	0,24	2,89	0,02	0,03	0,03	1124
04:30	6,77	6,39	62,64	0,43	0,77	0,72	0,29	0,11	0,28	2,72	0,02	0,03	0,03	1136
05:00	8,22	9,89	65,46	0,35	0,70	0,59	0,36	0,12	0,43	2,85	0,02	0,03	0,03	1126
05:30	8,17	12,24	62,16	0,43	0,70	0,72	0,36	0,70	0,53	2,70	0,02	0,03	0,03	1129
06:00	7,81	16,24	69,29	0,37	0,69	0,62	0,33	0,09	0,68	2,91	0,02	0,03	0,03	1129
06:30	10,33	54,23	65,60	0,42	0,64	0,69	0,43	0,11	2,25	2,72	0,02	0,03	0,03	1130
07:00	5,79	41,67	64,52	0,32	0,63	0,53	0,25	0,11	1,78	2,75	0,01	0,03	0,02	1121
07:30	5,74	36,86	66,49	0,37	0,63	0,61	0,25	0,13	1,60	2,89	0,02	0,03	0,03	1124
08:00	6,83	33,79	67,11	0,31	0,61	0,47	0,29	0,09	1,44	2,87	0,01	0,03	0,02	1117
08:30	9,69	43,55	68,43	0,36	0,81	0,27	0,41	0,14	1,83	2,88	0,02	0,03	0,01	1123
09:00	9,90	36,86	60,76	0,28	0,76	0,26	0,41	0,12	1,54	2,54	0,01	0,03	0,01	1120
09:30	8,73	30,13	63,15	0,35	0,75	0,26	0,37	0,09	1,27	2,66	0,01	0,03	0,01	1142
10:00	7,63	31,23	66,04	0,26	0,75	0,30	0,32	0,11	1,30	2,75	0,01	0,03	0,01	1122
10:30	5,79	10,42	68,29	0,32	0,78	0,33	0,25	0,10	0,45	2,92	0,01	0,03	0,01	1138
11:00	8,09	18,36	66,92	0,27	0,79	0,34	0,34	0,12	0,78	2,83	0,01	0,03	0,01	1126
11:30	7,59	11,94	64,26	0,31	0,73	0,41	0,33	0,10	0,51	2,77	0,01	0,03	0,02	1127
12:00	7,36	6,43	70,24	0,24	0,78	0,41	0,32	0,13	0,28	3,04	0,01	0,03	0,02	1154
12:30	8,81	10,73	67,31	0,25	0,80	0,42	0,38	0,12	0,46	2,91	0,01	0,03	0,02	1143
13:00	7,59	5,67	66,53	0,30	0,76	0,42	0,33	0,21	0,24	2,85	0,01	0,03	0,02	1158
13:30	7,00	4,07	65,96	0,24	0,80	0,43	0,30	0,10	0,17	2,83	0,01	0,03	0,02	1164
14:00	8,26	6,35	66,71	0,27	0,79	0,44	0,34	0,29	0,26	2,78	0,01	0,03	0,02	1132
14:30	10,79	14,89	65,16	0,25	0,73	0,43	0,46	0,13	0,63	2,75	0,01	0,03	0,02	1116
15:00	7,85	11,06	69,73	0,29	0,73	0,43	0,33	0,09	0,46	2,91	0,01	0,03	0,02	1127
15:30	7,10	8,93	64,46	0,23	0,67	0,45	0,30	0,10	0,37	2,70	0,01	0,03	0,02	1127
16:00	8,70	10,25	64,60	0,29	0,74	0,46	0,37	0,07	0,43	2,71	0,01	0,03	0,02	1138
16:30	8,26	6,43	67,28	0,22	0,67	0,45	0,35	0,11	0,27	2,82	0,01	0,03	0,02	1136
17:00	7,70	3,53	66,22	0,30	0,70	0,43	0,33	0,13	0,15	2,80	0,01	0,03	0,02	1142
17:30	8,23	8,14	68,25	0,25	0,68	0,43	0,35	0,09	0,34	2,88	0,01	0,03	0,02	1134
18:00	7,61	6,56	68,72	0,31	0,65	0,46	0,33	0,21	0,28	2,98	0,01	0,03	0,02	1139
18:30	7,97	10,92	64,94	0,26	0,53	0,44	0,34	0,07	0,46	2,76	0,01	0,02	0,02	1137
19:00	8,92	8,68	68,76	0,32	0,56	0,54	0,38	0,08	0,37	2,93	0,01	0,02	0,02	1147
19:30	6,29	6,31	65,85	0,25	0,56	0,43	0,27	0,08	0,27	2,87	0,01	0,02	0,02	1144
20:00	8,42	10,21	60,69	0,65	0,57	0,89	0,37	1,31	0,45	2,67	0,03	0,03	0,04	1169
20:30	7,87	1,55	63,77	0,24	0,56	0,43	0,34	0,08	0,07	2,73	0,01	0,02	0,02	1141
21:00	9,02	5,82	60,48	0,29	0,56	0,42	0,38	0,10	0,25	2,57	0,01	0,02	0,02	1128
21:30	9,14	7,72	64,57	0,60	0,53	0,42	0,39	1,35	0,33	2,78	0,03	0,02	0,02	1159
22:00	6,93	1,82	72,60	0,26	0,59	0,40	0,29	0,10	0,08	3,09	0,01	0,03	0,02	1139
22:30	7,78	3,95	69,33	0,28	0,56	0,42	0,32	0,09	0,16	2,84	0,01	0,02	0,02	1114
23:00	9,51	7,52	65,69	0,27	0,55	0,41	0,40	0,60	0,31	2,73	0,01	0,02	0,02	1139
23:30	9,18	5,97	68,55	0,37	0,53	0,29	0,40	0,13	0,26	2,96	0,02	0,02	0,01	1123
00:00	8,03	3,80	72,45	0,22	0,55	0,27	0,34	0,11	0,16	3,07	0,01	0,02	0,01	1125
min	5,74	1,55	60,48	0,22	0,53	0,26	0,25	0,07	0,07	2,54	0,01	0,02	0,01	1110
max	10,79	54,23	72,60	0,65	1,20	1,00	0,46	1,35	2,25	3,13	0,03	0,05	0,04	1169
moyenne	7,95	13,90	66,30	0,34	0,73	0,51								1132
Total							16,23	22,66	28,31	135,48	0,70	1,49	1,05	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	11,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.