

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.27	6.66	66.07	0.65	0.33	1.09	0.31	0.08	0.29	2.86	0.03	0.01	0.05	1149
01:00	8.65	9.86	62.87	0.58	0.31	0.97	0.37	0.08	0.42	2.70	0.02	0.01	0.04	1137
01:30	9.60	14.99	62.83	0.60	0.29	1.02	0.41	0.12	0.63	2.66	0.03	0.01	0.04	1138
02:00	8.25	15.55	60.15	0.60	0.33	1.00	0.36	0.15	0.67	2.60	0.03	0.01	0.04	1147
02:30	6.52	11.97	62.55	0.61	0.32	1.02	0.28	0.26	0.52	2.69	0.03	0.01	0.04	1149
03:00	6.15	9.37	64.55	0.56	0.34	0.94	0.27	0.09	0.41	2.79	0.02	0.01	0.04	1138
03:30	7.33	10.11	68.03	0.60	0.33	1.00	0.32	0.07	0.45	3.00	0.03	0.01	0.04	1145
04:00	9.24	12.15	66.15	0.55	0.29	0.92	0.40	0.05	0.52	2.84	0.02	0.01	0.04	1147
04:30	7.57	7.99	65.30	0.56	0.33	0.94	0.33	0.06	0.35	2.88	0.02	0.01	0.04	1147
05:00	8.22	10.04	63.41	0.57	0.34	0.95	0.36	0.56	0.44	2.76	0.02	0.01	0.04	1145
05:30	7.42	8.72	67.54	0.57	0.34	0.95	0.31	0.06	0.36	2.78	0.02	0.01	0.04	1141
06:00	7.28	8.13	66.85	0.52	0.31	0.88	0.29	0.05	0.33	2.70	0.02	0.01	0.04	1152
06:30	7.86	10.23	63.55	0.54	0.33	0.90	0.33	0.05	0.43	2.67	0.02	0.01	0.04	1158
07:00	7.09	7.90	70.00	0.49	0.32	0.82	0.30	0.05	0.34	2.98	0.02	0.01	0.03	1162
07:30	7.72	9.92	68.62	0.52	0.40	0.86	0.34	0.06	0.44	3.05	0.02	0.02	0.04	1173
08:00	8.69	11.75	64.97	0.41	0.32	0.73	0.38	0.10	0.51	2.84	0.02	0.01	0.03	1157
08:30	8.03	7.99	66.62	0.30	0.26	0.42	0.34	0.07	0.34	2.83	0.01	0.01	0.02	1157
09:00	6.39	4.48	70.61	0.48	0.29	0.81	0.28	0.07	0.19	3.04	0.02	0.01	0.03	1156
09:30	5.95	4.19	65.63	0.53	0.35	0.88	0.25	0.07	0.18	2.80	0.02	0.01	0.04	1180
10:00	8.10	9.08	65.66	0.46	0.25	0.78	0.36	0.07	0.40	2.88	0.02	0.01	0.03	1165
10:30	11.41	12.42	66.61	1.95	0.29	0.36	0.49	0.08	0.53	2.84	0.08	0.01	0.02	1154
11:00	4.80	0.16	64.12	1.84	0.29	0.30	0.21	0.11	0.01	2.75	0.08	0.01	0.01	1147
11:30	4.93	3.22	69.69	1.65	0.33	0.37	0.22	0.09	0.14	3.08	0.07	0.01	0.02	1152
12:00	6.78	7.56	62.42	0.45	0.27	0.76	0.31	0.25	0.34	2.81	0.02	0.01	0.03	1139
12:30	8.00	8.28	69.04	0.45	0.28	0.75	0.35	0.10	0.36	3.01	0.02	0.01	0.03	1155
13:00	8.19	7.28	63.99	0.47	0.30	0.78	0.36	0.07	0.32	2.85	0.02	0.01	0.03	1148
13:30	9.20	7.82	65.19	0.43	0.25	0.72	0.41	0.06	0.34	2.87	0.02	0.01	0.03	1130
14:00	8.93	8.44	65.38	0.47	0.29	0.79	0.39	0.08	0.37	2.87	0.02	0.01	0.03	1125
14:30	9.99	15.00	61.76	0.47	0.24	0.78	0.44	0.14	0.66	2.71	0.02	0.01	0.03	1123
15:00	7.76	9.05	73.23	0.42	0.26	0.69	0.34	0.07	0.40	3.20	0.02	0.01	0.03	1156
15:30	5.74	4.60	67.51	0.46	0.30	0.77	0.25	0.07	0.20	2.99	0.02	0.01	0.03	1152
16:00	10.30	12.11	63.06	0.42	0.21	0.71	0.46	0.09	0.54	2.80	0.02	0.01	0.03	1126
16:30	9.98	7.98	62.05	0.45	0.25	0.76	0.44	0.08	0.35	2.72	0.02	0.01	0.03	1129
17:00	8.43	6.85	67.27	0.41	0.26	0.68	0.36	0.08	0.29	2.89	0.02	0.01	0.03	1133
17:30	5.04	0.99	72.00	0.44	0.26	0.73	0.22	0.08	0.04	3.12	0.02	0.01	0.03	1149
18:00	5.82	4.48	63.40	0.39	0.26	0.66	0.26	0.09	0.20	2.87	0.02	0.01	0.03	1149
18:30	7.22	6.77	67.29	0.44	0.30	0.73	0.33	0.10	0.31	3.03	0.02	0.01	0.03	1162
19:00	9.95	10.87	65.61	0.40	0.27	0.67	0.45	0.11	0.49	2.94	0.02	0.01	0.03	1139
19:30	8.62	7.42	69.20	0.44	0.31	0.74	0.38	0.13	0.33	3.07	0.02	0.01	0.03	1150
20:00	8.80	9.58	60.25	0.50	0.23	0.70	0.38	0.09	0.42	2.63	0.02	0.01	0.03	1116
20:30	8.61	6.95	69.49	0.92	0.23	0.61	0.36	0.08	0.29	2.93	0.04	0.01	0.03	1129
21:00	6.83	3.91	67.18	0.85	0.28	0.56	0.29	0.11	0.17	2.88	0.04	0.01	0.02	1143
21:30	7.15	3.92	67.61	0.91	0.29	0.56	0.31	0.12	0.17	2.94	0.04	0.01	0.02	1143
22:00	8.70	8.22	65.46	0.87	0.29	0.56	0.38	0.10	0.36	2.84	0.04	0.01	0.02	1140
22:30	8.03	4.37	67.39	0.89	0.26	0.52	0.35	0.10	0.19	2.92	0.04	0.01	0.02	1137
23:00	8.05	6.95	65.62	0.42	0.28	0.67	0.35	0.09	0.30	2.87	0.02	0.01	0.03	1140
23:30	8.48	6.00	64.59	0.45	0.23	0.75	0.37	0.08	0.26	2.83	0.02	0.01	0.03	1140
00:00	7.80	5.62	67.91	0.44	0.23	0.75	0.34	0.07	0.25	2.98	0.02	0.01	0.03	1139
min	4,80	0,16	60,15	0,30	0,21	0,30	0,21	0,05	0,01	2,60	0,01	0,01	0,01	1116
max	11,41	15,55	73,23	1,95	0,40	1,09	0,49	0,56	0,67	3,20	0,08	0,02	0,05	1180
moyenne	7,85	8,08	65,96	0,61	0,29	0,76								1146
Total							16,38	15,94	16,85	137,59	1,28	0,60	1,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,63			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.