

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.84	6.98	63.20	0.49	0.31	0.82	0.35	0.09	0.31	2.80	0.02	0.01	0.04	1147
01:00	7.24	6.00	64.94	0.44	0.21	0.73	0.32	0.09	0.26	2.86	0.02	0.01	0.03	1136
01:30	7.98	7.65	65.45	0.46	0.25	0.77	0.34	0.09	0.33	2.81	0.02	0.01	0.03	1136
02:00	6.68	4.20	69.04	0.41	0.26	0.69	0.29	0.06	0.18	2.95	0.02	0.01	0.03	1146
02:30	8.07	6.81	67.14	0.46	0.26	0.77	0.35	0.09	0.30	2.94	0.02	0.01	0.03	1146
03:00	9.24	10.09	61.01	0.42	0.25	0.71	0.42	0.08	0.46	2.75	0.02	0.01	0.03	1133
03:30	6.38	3.88	70.60	0.46	0.28	0.76	0.28	0.08	0.17	3.15	0.02	0.01	0.03	1139
04:00	7.87	7.39	64.37	0.41	0.24	0.69	0.35	0.06	0.33	2.85	0.02	0.01	0.03	1144
04:30	6.98	5.46	65.67	0.45	0.27	0.76	0.30	0.07	0.24	2.84	0.02	0.01	0.03	1152
05:00	7.77	7.12	66.70	0.42	0.28	0.70	0.33	0.05	0.30	2.85	0.02	0.01	0.03	1149
05:30	8.91	8.93	66.18	0.47	0.29	0.77	0.37	0.06	0.38	2.79	0.02	0.01	0.03	1151
06:00	7.49	6.33	67.59	0.41	0.30	0.68	0.32	0.08	0.27	2.90	0.02	0.01	0.03	1166
06:30	9.25	21.52	67.43	0.43	0.30	0.72	0.41	0.07	0.96	3.00	0.02	0.01	0.03	1162
07:00	5.83	8.28	62.15	0.39	0.25	0.65	0.26	0.07	0.36	2.73	0.02	0.01	0.03	1156
07:30	7.26	8.19	66.81	0.50	0.26	0.84	0.31	0.07	0.35	2.87	0.02	0.01	0.04	1149
08:00	8.12	9.07	66.89	0.47	0.29	0.64	0.35	0.07	0.39	2.86	0.02	0.01	0.03	1166
08:30	11.00	14.25	62.09	0.71	0.31	0.26	0.47	0.06	0.61	2.65	0.03	0.01	0.01	1152
09:00	7.54	2.47	73.44	0.66	0.27	0.26	0.32	0.10	0.10	3.07	0.03	0.01	0.01	1159
09:30	6.73	3.23	69.87	0.71	0.34	0.27	0.29	0.07	0.14	2.99	0.03	0.01	0.01	1161
10:00	7.58	5.61	60.86	0.66	0.31	0.27	0.32	0.08	0.24	2.59	0.03	0.01	0.01	1149
10:30	7.17	4.42	69.64	0.68	0.30	0.27	0.30	0.07	0.19	2.94	0.03	0.01	0.01	1148
11:00	8.80	8.77	67.99	0.60	0.30	0.34	0.38	0.07	0.38	2.94	0.03	0.01	0.01	1164
11:30	7.76	8.03	58.19	0.62	0.26	0.40	0.33	0.07	0.34	2.49	0.03	0.01	0.02	1146
12:00	6.43	2.20	73.98	0.58	0.28	0.41	0.27	0.05	0.09	3.15	0.02	0.01	0.02	1153
12:30	6.21	3.41	73.21	0.57	0.33	0.45	0.27	0.09	0.15	3.14	0.02	0.01	0.02	1165
13:00	6.63	3.20	64.82	0.61	0.33	0.54	0.28	0.08	0.14	2.75	0.03	0.01	0.02	1154
13:30	7.67	4.93	68.20	0.56	0.30	0.55	0.33	0.07	0.21	2.95	0.02	0.01	0.02	1141
14:00	7.85	3.99	63.86	0.59	0.33	0.57	0.33	0.08	0.17	2.71	0.02	0.01	0.02	1140
14:30	8.10	7.73	67.54	0.57	0.32	0.55	0.35	0.11	0.34	2.95	0.03	0.01	0.02	1161
15:00	8.03	7.29	67.02	0.54	0.29	0.55	0.35	0.28	0.32	2.91	0.02	0.01	0.02	1147
15:30	9.06	8.52	71.70	0.58	0.30	0.56	0.39	0.09	0.37	3.10	0.03	0.01	0.02	1139
16:00	6.97	5.15	66.06	0.53	0.31	0.57	0.30	0.08	0.22	2.88	0.02	0.01	0.02	1149
16:30	7.08	4.28	64.36	0.57	0.29	0.64	0.30	0.09	0.18	2.77	0.02	0.01	0.03	1138
17:00	7.57	6.47	68.50	0.53	0.30	0.69	0.32	0.08	0.28	2.92	0.02	0.01	0.03	1128
17:30	9.31	8.53	67.33	0.57	0.28	0.69	0.40	0.08	0.37	2.92	0.02	0.01	0.03	1135
18:00	8.58	7.18	64.24	0.45	0.34	0.64	0.38	0.09	0.31	2.82	0.02	0.01	0.03	1137
18:30	7.33	7.41	66.96	0.38	0.44	0.64	0.32	0.11	0.32	2.92	0.02	0.02	0.03	1140
19:00	6.53	4.49	66.71	0.35	0.43	0.59	0.28	0.10	0.19	2.87	0.01	0.02	0.03	1131
19:30	6.38	4.86	65.39	0.39	0.43	0.65	0.28	0.12	0.21	2.86	0.02	0.02	0.03	1149
20:00	7.47	5.85	66.69	0.40	0.43	0.61	0.33	0.12	0.26	2.92	0.02	0.02	0.03	1149
20:30	7.59	4.32	69.03	0.54	0.35	0.56	0.33	0.10	0.19	2.98	0.02	0.01	0.02	1145
21:00	7.52	4.18	64.53	0.51	0.37	0.57	0.32	0.08	0.18	2.75	0.02	0.02	0.02	1142
21:30	7.70	6.27	65.75	0.67	0.29	0.57	0.32	0.10	0.26	2.76	0.03	0.01	0.02	1141
22:00	8.11	5.79	66.63	0.56	0.33	0.56	0.34	0.10	0.24	2.78	0.02	0.01	0.02	1149
22:30	7.92	7.06	70.59	0.63	0.35	0.57	0.33	0.10	0.30	2.98	0.03	0.01	0.02	1158
23:00	11.81	13.80	62.65	0.59	0.35	0.53	0.52	0.50	0.61	2.77	0.03	0.02	0.02	1156
23:30	9.43	6.31	72.25	0.61	0.32	0.50	0.40	0.08	0.27	3.08	0.03	0.01	0.02	1147
00:00	9.77	8.26	62.27	0.59	0.31	0.48	0.41	0.09	0.35	2.63	0.02	0.01	0.02	1140
min	5,83	2,20	58,19	0,35	0,21	0,26	0,26	0,05	0,09	2,49	0,01	0,01	0,01	1128
max	11,81	21,52	73,98	0,71	0,44	0,84	0,52	0,50	0,96	3,15	0,03	0,02	0,04	1166
moyenne	7,84	6,79	66,62	0,52	0,31	0,58								1148
Total							16,24	14,20	14,11	137,86	1,08	0,64	1,21	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,85			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.