

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.45	3.47	69.27	0.62	0.35	0.47	0.32	0.06	0.15	2.97	0.03	0.02	0.02	1157
01:00	6.75	4.01	66.15	0.59	0.33	0.51	0.29	0.08	0.17	2.82	0.03	0.01	0.02	1146
01:30	7.74	5.53	67.98	0.60	0.36	0.44	0.33	0.07	0.24	2.93	0.03	0.02	0.02	1158
02:00	7.74	7.98	62.46	0.53	0.32	0.42	0.33	0.08	0.34	2.68	0.02	0.01	0.02	1146
02:30	7.74	6.33	72.85	0.56	0.39	0.43	0.33	0.07	0.27	3.13	0.02	0.02	0.02	1153
03:00	9.14	9.28	61.82	0.68	0.33	0.42	0.39	0.09	0.40	2.66	0.03	0.01	0.02	1144
03:30	8.20	6.25	71.91	0.72	0.33	0.42	0.35	0.06	0.27	3.07	0.03	0.01	0.02	1141
04:00	8.73	9.47	59.69	0.58	0.31	0.45	0.37	0.07	0.40	2.54	0.02	0.01	0.02	1129
04:30	7.42	7.30	70.77	0.58	0.30	0.43	0.31	0.07	0.31	2.98	0.02	0.01	0.02	1135
05:00	7.88	9.49	64.22	0.49	0.33	0.40	0.35	0.09	0.42	2.83	0.02	0.01	0.02	1150
05:30	7.76	8.27	68.10	0.59	0.30	0.41	0.34	0.08	0.36	2.95	0.03	0.01	0.02	1141
06:00	6.19	4.78	67.79	0.55	0.33	0.56	0.26	0.07	0.20	2.88	0.02	0.01	0.02	1146
06:30	5.32	6.46	64.89	0.47	0.31	0.78	0.23	0.20	0.28	2.80	0.02	0.01	0.03	1142
07:00	5.38	6.96	68.35	0.40	0.31	0.67	0.23	0.08	0.30	2.90	0.02	0.01	0.03	1144
07:30	6.01	8.59	66.69	0.42	0.32	0.70	0.26	0.08	0.37	2.88	0.02	0.01	0.03	1144
08:00	7.31	12.31	62.84	0.38	0.33	0.55	0.33	0.11	0.55	2.83	0.02	0.01	0.02	1152
08:30	7.64	8.56	70.61	0.56	0.32	0.36	0.32	0.08	0.36	3.00	0.02	0.01	0.02	1150
09:00	7.35	7.68	68.25	0.49	0.35	0.32	0.32	0.08	0.33	2.94	0.02	0.01	0.01	1151
09:30	7.91	9.43	67.03	0.56	0.33	0.38	0.34	0.08	0.40	2.84	0.02	0.01	0.02	1145
10:00	7.94	7.74	66.38	0.51	0.36	0.43	0.34	0.08	0.33	2.83	0.02	0.02	0.02	1150
10:30	7.64	7.92	70.71	0.53	0.34	0.46	0.33	0.08	0.34	3.07	0.02	0.01	0.02	1161
11:00	8.13	11.06	65.87	0.50	0.36	0.55	0.35	0.08	0.47	2.81	0.02	0.02	0.02	1152
11:30	8.42	11.80	65.04	0.53	0.33	0.56	0.36	0.07	0.50	2.78	0.02	0.01	0.02	1154
12:00	8.11	11.81	63.73	0.48	0.35	0.55	0.35	0.08	0.51	2.73	0.02	0.01	0.02	1163
12:30	9.80	15.56	69.56	0.49	0.29	0.57	0.41	0.10	0.64	2.88	0.02	0.01	0.02	1135
13:00	6.88	8.09	66.97	0.51	0.34	0.56	0.29	0.08	0.34	2.83	0.02	0.01	0.02	1147
13:30	8.21	12.33	63.89	0.46	0.34	0.57	0.35	0.08	0.52	2.72	0.02	0.01	0.02	1147
14:00	8.20	11.08	47.29	0.47	0.36	0.57	0.35	0.08	0.47	2.02	0.02	0.02	0.02	1163
14:30	8.06	13.62	67.19	0.50	0.33	0.62	0.35	0.12	0.59	2.92	0.02	0.01	0.03	1148
15:00	7.50	10.96	70.38	0.45	0.31	0.67	0.33	0.11	0.48	3.06	0.02	0.01	0.03	1152
15:30	7.66	12.10	67.95	0.48	0.34	0.69	0.34	0.08	0.53	2.99	0.02	0.01	0.03	1175
16:00	7.54	16.84	67.20	0.43	0.36	0.70	0.33	0.08	0.73	2.92	0.02	0.02	0.03	1158
16:30	7.65	11.33	69.97	0.47	0.35	0.69	0.33	0.07	0.50	3.06	0.02	0.02	0.03	1165
17:00	8.13	13.92	64.97	0.45	0.35	0.63	0.35	0.09	0.60	2.80	0.02	0.02	0.03	1155
17:30	7.99	11.71	65.73	0.48	0.36	0.62	0.35	0.11	0.52	2.90	0.02	0.02	0.03	1167
18:00	7.81	14.57	65.64	0.39	0.41	0.63	0.34	0.10	0.64	2.87	0.02	0.02	0.03	1159
18:30	7.54	17.88	67.36	0.37	0.43	0.64	0.33	0.09	0.79	2.97	0.02	0.02	0.03	1162
19:00	7.45	14.53	66.99	0.34	0.38	0.58	0.32	0.07	0.63	2.92	0.01	0.02	0.03	1151
19:30	7.60	14.20	66.21	0.37	0.41	0.64	0.34	0.11	0.63	2.92	0.02	0.02	0.03	1158
20:00	8.48	17.29	65.48	0.34	0.42	0.60	0.38	0.08	0.77	2.93	0.02	0.02	0.03	1174
20:30	7.98	8.10	69.03	0.47	0.36	0.64	0.35	0.09	0.35	3.00	0.02	0.02	0.03	1161
21:00	7.65	15.25	68.36	0.44	0.34	0.58	0.33	0.09	0.66	2.94	0.02	0.01	0.02	1150
21:30	7.88	17.66	72.57	0.50	0.36	0.58	0.35	0.07	0.78	3.21	0.02	0.02	0.03	1159
22:00	8.21	19.25	65.94	0.47	0.35	0.58	0.35	0.07	0.82	2.81	0.02	0.01	0.02	1154
22:30	8.01	17.67	66.73	0.49	0.32	0.56	0.35	0.09	0.76	2.88	0.02	0.01	0.02	1149
23:00	7.87	19.81	62.85	0.43	0.34	0.56	0.34	0.08	0.87	2.75	0.02	0.01	0.02	1156
23:30	7.42	12.74	66.42	0.47	0.36	0.54	0.32	0.09	0.55	2.87	0.02	0.02	0.02	1157
00:00	7.75	13.04	67.94	0.45	0.31	0.54	0.33	0.08	0.55	2.87	0.02	0.01	0.02	1153
min	5,32	3,47	47,29	0,34	0,29	0,32	0,23	0,06	0,15	2,02	0,01	0,01	0,01	1129
max	9,80	19,81	72,85	0,72	0,43	0,78	0,41	0,20	0,87	3,21	0,03	0,02	0,03	1175
moyenne	7,69	11,08	66,58	0,49	0,34	0,55								1153
Total							15,93	12,39	23,01	137,90	1,02	0,71	1,13	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.