

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.52	14.94	63.38	0.49	0.31	0.56	0.32	0.11	0.64	2.70	0.02	0.01	0.02	1145
01:00	7.82	15.86	69.76	0.44	0.32	0.51	0.34	0.10	0.68	3.00	0.02	0.01	0.02	1151
01:30	7.32	12.38	68.22	0.50	0.33	0.44	0.31	0.12	0.53	2.89	0.02	0.01	0.02	1153
02:00	6.64	10.76	65.53	0.44	0.36	0.44	0.28	0.09	0.46	2.79	0.02	0.02	0.02	1155
02:30	7.56	16.04	65.52	0.48	0.30	0.43	0.32	0.08	0.68	2.78	0.02	0.01	0.02	1153
03:00	8.15	14.12	63.05	0.51	0.28	0.44	0.34	0.10	0.58	2.60	0.02	0.01	0.02	1141
03:30	8.02	12.26	73.04	0.66	0.28	0.46	0.32	0.08	0.48	2.88	0.03	0.01	0.02	1131
04:00	7.39	13.79	61.33	0.52	0.33	0.42	0.29	0.10	0.55	2.43	0.02	0.01	0.02	1129
04:30	7.21	11.39	72.72	0.55	0.31	0.45	0.29	0.09	0.45	2.88	0.02	0.01	0.02	1141
05:00	6.95	9.99	67.20	0.48	0.33	0.44	0.28	0.07	0.40	2.72	0.02	0.01	0.02	1155
05:30	8.24	14.04	63.92	0.54	0.30	0.44	0.33	0.08	0.56	2.54	0.02	0.01	0.02	1146
06:00	8.81	10.30	67.68	0.47	0.29	0.54	0.35	0.08	0.41	2.69	0.02	0.01	0.02	1134
06:30	7.90	10.18	66.09	0.44	0.37	0.73	0.32	0.06	0.41	2.67	0.02	0.01	0.03	1153
07:00	8.61	10.32	65.54	0.37	0.31	0.63	0.36	0.08	0.43	2.73	0.02	0.01	0.03	1165
07:30	8.19	8.71	70.35	0.41	0.43	0.69	0.35	0.07	0.37	3.01	0.02	0.02	0.03	1166
08:00	9.16	9.96	64.87	0.40	0.32	0.63	0.39	0.08	0.43	2.79	0.02	0.01	0.03	1155
08:30	7.51	5.45	65.95	0.50	0.34	0.30	0.32	0.06	0.23	2.82	0.02	0.01	0.01	1168
09:00	9.07	12.41	64.20	0.48	0.33	0.27	0.38	0.07	0.52	2.67	0.02	0.01	0.01	1169
09:30	7.10	4.10	71.97	0.50	0.35	0.37	0.30	0.10	0.17	3.04	0.02	0.01	0.02	1167
10:00	7.08	8.50	61.08	0.46	0.31	0.43	0.29	0.06	0.35	2.52	0.02	0.01	0.02	1163
10:30	9.81	11.47	67.93	0.51	0.28	0.43	0.40	0.07	0.47	2.80	0.02	0.01	0.02	1144
11:00	9.56	13.56	65.60	0.47	0.28	0.42	0.40	0.26	0.56	2.73	0.02	0.01	0.02	1161
11:30	8.49	11.36	69.99	0.57	0.33	0.53	0.33	0.09	0.43	2.68	0.02	0.01	0.02	1132
12:00	5.21	3.37	63.86	0.52	0.30	0.62	0.19	0.06	0.12	2.33	0.02	0.01	0.02	1112
12:30	6.05	17.23	75.28	3.34	0.33	0.56	0.25	1.55	0.71	3.10	0.14	0.01	0.02	1190
13:00	7.39	12.20	56.75	0.50	0.33	0.61	0.30	0.04	0.50	2.32	0.02	0.01	0.02	1178
13:30	10.57	12.67	49.74	0.44	0.34	0.64	0.45	0.06	0.53	2.10	0.02	0.01	0.03	1179
14:00	7.58	6.80	59.64	3.77	0.35	0.56	0.33	0.06	0.30	2.61	0.16	0.02	0.02	1196
14:30	8.75	13.09	67.38	0.48	0.30	0.64	0.38	0.07	0.57	2.92	0.02	0.01	0.03	1165
15:00	9.06	10.05	70.77	0.45	0.34	0.69	0.39	0.07	0.43	3.06	0.02	0.01	0.03	1174
15:30	6.89	9.64	64.96	0.48	0.37	0.68	0.31	0.08	0.43	2.92	0.02	0.02	0.03	1181
16:00	7.81	12.41	66.27	0.44	0.33	0.70	0.34	0.09	0.54	2.89	0.02	0.01	0.03	1157
16:30	8.07	12.44	65.63	0.49	0.31	0.69	0.35	0.20	0.54	2.87	0.02	0.01	0.03	1171
17:00	7.85	10.22	65.57	0.43	0.30	0.70	0.32	0.07	0.42	2.68	0.02	0.01	0.03	1155
17:30	8.73	13.13	66.13	0.46	0.31	0.69	0.36	0.06	0.54	2.71	0.02	0.01	0.03	1154
18:00	8.91	13.14	67.01	0.36	0.28	0.63	0.36	0.05	0.53	2.69	0.01	0.01	0.03	1162
18:30	6.98	8.42	64.87	0.36	0.34	0.61	0.29	0.05	0.34	2.65	0.01	0.01	0.02	1178
19:00	8.56	11.66	69.04	0.32	0.34	0.56	0.36	0.05	0.48	2.87	0.01	0.01	0.02	1179
19:30	7.16	8.92	66.93	0.37	0.36	0.63	0.31	0.07	0.38	2.87	0.02	0.02	0.03	1181
20:00	8.02	14.04	65.97	0.37	0.29	0.64	0.34	0.07	0.60	2.82	0.02	0.01	0.03	1177
20:30	7.51	14.11	70.40	0.47	0.27	0.70	0.31	0.08	0.59	2.93	0.02	0.01	0.03	1157
21:00	7.57	20.68	63.56	1.68	0.31	0.69	0.33	1.50	0.90	2.76	0.07	0.01	0.03	1171
21:30	7.61	10.43	73.10	0.43	0.24	0.69	0.33	0.08	0.45	3.15	0.02	0.01	0.03	1148
22:00	8.57	8.46	67.88	0.39	0.29	0.71	0.37	0.07	0.36	2.90	0.02	0.01	0.03	1149
22:30	9.45	7.65	66.95	0.43	0.26	0.68	0.41	0.08	0.33	2.89	0.02	0.01	0.03	1144
23:00	8.17	6.99	64.46	0.40	0.22	0.69	0.34	0.22	0.29	2.70	0.02	0.01	0.03	1136
23:30	7.23	5.11	66.34	0.43	0.25	0.64	0.31	0.08	0.22	2.84	0.02	0.01	0.03	1155
00:00	8.08	8.07	68.88	0.39	0.23	0.66	0.34	0.07	0.34	2.89	0.02	0.01	0.03	1138
min	5,21	3,37	49,74	0,32	0,22	0,27	0,19	0,04	0,12	2,10	0,01	0,01	0,01	1112
max	10,57	20,68	75,28	3,77	0,43	0,73	0,45	1,55	0,90	3,15	0,16	0,02	0,03	1196
moyenne	7,96	11,10	66,30	0,61	0,31	0,57								1157
Total							15,95	17,50	22,26	132,81	1,23	0,63	1,14	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,68			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,79			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.