

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.05	4.52	65.25	0.21	0.37	0.27	0.30	0.12	0.19	2.78	0.01	0.02	0.01	1169
01:00	7.14	5.11	67.69	0.27	0.38	0.28	0.30	0.11	0.21	2.83	0.01	0.02	0.01	1161
01:30	9.40	9.16	66.44	0.21	0.50	0.33	0.41	0.13	0.40	2.92	0.01	0.02	0.01	1171
02:00	8.44	5.94	68.00	0.21	0.52	0.34	0.37	0.10	0.26	2.97	0.01	0.02	0.02	1176
02:30	8.16	5.73	66.85	0.21	0.48	0.34	0.36	0.09	0.25	2.92	0.01	0.02	0.02	1165
03:00	6.18	3.62	66.42	0.25	0.48	0.41	0.27	0.10	0.16	2.91	0.01	0.02	0.02	1153
03:30	6.79	4.49	65.25	0.21	0.48	0.36	0.30	0.10	0.20	2.85	0.01	0.02	0.02	1147
04:00	8.78	7.90	63.86	0.22	0.51	0.36	0.39	0.09	0.35	2.80	0.01	0.02	0.02	1149
04:30	7.45	5.13	65.97	0.21	0.47	0.36	0.32	0.07	0.22	2.88	0.01	0.02	0.02	1156
05:00	7.90	8.26	60.03	0.26	0.46	0.42	0.35	0.12	0.36	2.63	0.01	0.02	0.02	1157
05:30	10.14	11.45	64.13	0.22	0.47	0.36	0.43	0.06	0.49	2.75	0.01	0.02	0.02	1155
06:00	7.28	4.63	69.99	0.22	0.44	0.37	0.31	0.08	0.20	2.96	0.01	0.02	0.02	1158
06:30	7.58	6.46	66.00	0.21	0.46	0.35	0.33	0.08	0.28	2.90	0.01	0.02	0.02	1156
07:00	7.82	5.92	68.57	0.26	0.51	0.43	0.34	0.11	0.26	3.00	0.01	0.02	0.02	1154
07:30	7.69	5.95	67.84	0.21	0.48	0.34	0.34	0.10	0.26	3.00	0.01	0.02	0.02	1157
08:00	7.65	4.67	64.52	0.20	0.44	0.36	0.34	0.07	0.21	2.84	0.01	0.02	0.02	1165
08:30	8.53	6.66	65.69	0.19	0.31	0.26	0.38	0.08	0.29	2.90	0.01	0.01	0.01	1194
09:00	8.20	6.17	56.41	0.25	0.29	0.26	0.36	0.10	0.27	2.47	0.01	0.01	0.01	1146
09:30	7.68	5.47	71.93	0.22	0.28	0.26	0.33	0.11	0.24	3.09	0.01	0.01	0.01	1165
10:00	8.08	6.43	63.54	0.24	0.27	0.30	0.36	0.11	0.28	2.80	0.01	0.01	0.01	1176
10:30	7.28	4.51	67.10	0.22	0.26	0.36	0.31	0.10	0.19	2.84	0.01	0.01	0.02	1158
11:00	6.60	3.65	59.95	0.28	0.17	0.47	0.27	0.10	0.15	2.42	0.01	0.01	0.02	1156
11:30	5.51	2.61	59.26	0.32	0.12	0.53	0.19	0.09	0.09	1.99	0.01	0.00	0.02	1079
12:00	7.38	5.46	65.48	0.23	0.12	0.38	0.27	0.05	0.20	2.36	0.01	0.00	0.01	1145
12:30	6.48	2.93	69.25	0.21	0.16	0.35	0.24	0.07	0.11	2.56	0.01	0.01	0.01	1157
13:00	8.68	6.44	64.77	0.26	0.22	0.41	0.34	0.12	0.25	2.55	0.01	0.01	0.02	1171
13:30	8.16	8.03	67.55	0.21	0.23	0.35	0.34	0.09	0.33	2.80	0.01	0.01	0.01	1189
14:00	7.23	5.12	68.80	0.22	0.20	0.36	0.30	0.13	0.21	2.83	0.01	0.01	0.01	1159
14:30	9.97	10.18	66.35	0.21	0.17	0.34	0.43	0.10	0.44	2.84	0.01	0.01	0.01	1168
15:00	10.47	8.34	63.15	0.23	0.18	0.39	0.46	0.10	0.36	2.76	0.01	0.01	0.02	1143
15:30	17.33	10.04	79.35	0.20	0.11	0.34	0.73	0.08	0.42	3.35	0.01	0.00	0.01	1134
16:00	11.74	6.51	69.04	0.20	0.18	0.34	0.48	0.09	0.27	2.85	0.01	0.01	0.01	1139
16:30	7.41	2.00	69.02	0.20	0.14	0.33	0.31	0.06	0.08	2.85	0.01	0.01	0.01	1147
17:00	4.72	0.90	68.86	0.25	0.16	0.42	0.19	0.10	0.04	2.83	0.01	0.01	0.02	1149
17:30	4.53	2.18	64.90	0.19	0.17	0.31	0.19	0.06	0.09	2.76	0.01	0.01	0.01	1171
18:00	4.92	2.77	66.86	0.20	0.17	0.33	0.21	0.09	0.12	2.83	0.01	0.01	0.01	1152
18:30	5.12	3.59	65.39	0.19	0.18	0.32	0.22	0.07	0.15	2.81	0.01	0.01	0.01	1163
19:00	5.06	5.11	66.48	0.23	0.16	0.37	0.22	0.09	0.22	2.83	0.01	0.01	0.02	1161
19:30	7.47	6.53	69.74	0.18	0.19	0.31	0.32	0.08	0.28	3.02	0.01	0.01	0.01	1158
20:00	9.43	9.04	63.99	0.22	0.24	0.41	0.41	0.09	0.40	2.80	0.01	0.01	0.02	1149
20:30	8.50	8.13	69.21	0.23	0.40	0.44	0.37	0.07	0.35	3.02	0.01	0.02	0.02	1152
21:00	7.03	4.31	66.10	0.27	0.38	0.42	0.30	0.10	0.19	2.84	0.01	0.02	0.02	1162
21:30	7.36	3.94	68.14	0.22	0.40	0.42	0.31	0.09	0.17	2.91	0.01	0.02	0.02	1168
22:00	7.54	9.10	68.55	0.22	0.39	0.42	0.32	0.08	0.39	2.93	0.01	0.02	0.02	1169
22:30	7.70	4.75	59.39	0.22	0.39	0.42	0.33	0.09	0.21	2.57	0.01	0.02	0.02	1167
23:00	7.77	6.21	69.89	0.27	0.38	0.42	0.33	0.09	0.26	2.97	0.01	0.02	0.02	1164
23:30	9.13	6.98	64.46	0.22	0.41	0.43	0.39	0.09	0.29	2.72	0.01	0.02	0.02	1160
00:00	7.57	4.41	64.38	0.21	0.35	0.43	0.33	0.10	0.19	2.77	0.01	0.02	0.02	1149
min	4,53	0,90	56,41	0,18	0,11	0,26	0,19	0,05	0,04	1,99	0,01	0,00	0,01	1079
max	17,33	11,45	79,35	0,32	0,52	0,53	0,73	0,13	0,49	3,35	0,01	0,02	0,02	1194
moyenne	7,83	5,78	66,25	0,23	0,32	0,37								1157
Total							15,98	13,05	11,84	134,81	0,46	0,65	0,74	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.