

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.64	9.80	67.82	0.30	0.22	0.42	0.28	0.11	0.42	2.87	0.01	0.01	0.02	1150
01:00	7.88	9.77	63.90	0.34	0.19	0.42	0.34	0.11	0.42	2.74	0.01	0.01	0.02	1156
01:30	7.61	7.80	68.87	0.28	0.19	0.42	0.33	0.09	0.34	3.01	0.01	0.01	0.02	1167
02:00	9.12	10.62	65.99	0.32	0.18	0.42	0.39	0.09	0.46	2.86	0.01	0.01	0.02	1154
02:30	7.00	9.88	63.28	0.27	0.17	0.28	0.30	0.16	0.42	2.71	0.01	0.01	0.01	1156
03:00	5.07	3.04	70.55	0.27	0.24	0.37	0.21	0.11	0.13	2.93	0.01	0.01	0.02	1167
03:30	7.75	8.37	66.54	0.21	0.21	0.40	0.33	0.08	0.36	2.85	0.01	0.01	0.02	1160
04:00	9.44	13.08	68.64	0.26	0.23	0.27	0.41	0.09	0.57	3.01	0.01	0.01	0.01	1181
04:30	6.87	3.61	67.55	0.29	0.20	0.28	0.28	0.06	0.15	2.75	0.01	0.01	0.01	1144
05:00	8.69	9.72	67.69	0.29	0.20	0.27	0.36	0.08	0.41	2.84	0.01	0.01	0.01	1170
05:30	8.68	10.51	65.97	0.28	0.19	0.27	0.36	0.08	0.43	2.71	0.01	0.01	0.01	1163
06:00	8.92	7.66	65.32	0.24	0.25	0.32	0.39	0.08	0.33	2.82	0.01	0.01	0.01	1173
06:30	7.79	7.78	67.79	0.28	0.26	0.48	0.34	0.16	0.34	2.99	0.01	0.01	0.02	1176
07:00	8.39	9.61	67.30	0.33	0.27	0.56	0.37	0.10	0.43	3.00	0.01	0.01	0.03	1166
07:30	7.98	7.34	63.54	0.34	0.24	0.58	0.35	0.08	0.32	2.79	0.02	0.01	0.03	1155
08:00	8.34	6.78	69.89	0.34	0.27	0.55	0.36	0.06	0.30	3.05	0.01	0.01	0.02	1163
08:30	7.98	7.40	65.18	0.29	0.23	0.27	0.34	0.09	0.32	2.78	0.01	0.01	0.01	1165
09:00	6.46	3.70	69.14	0.30	0.20	0.27	0.28	0.07	0.16	2.94	0.01	0.01	0.01	1154
09:30	7.98	8.05	63.91	0.45	0.24	0.28	0.34	0.09	0.34	2.69	0.02	0.01	0.01	1156
10:00	7.50	7.96	59.04	0.40	0.18	0.34	0.30	0.08	0.32	2.36	0.02	0.01	0.01	1136
10:30	8.07	5.05	69.26	0.35	0.18	0.48	0.31	0.06	0.19	2.65	0.01	0.01	0.02	1159
11:00	8.90	8.39	70.92	0.24	0.22	0.44	0.39	0.10	0.37	3.09	0.01	0.01	0.02	1181
11:30	7.24	9.81	65.07	0.26	0.21	0.49	0.31	0.06	0.42	2.79	0.01	0.01	0.02	1180
12:00	8.36	9.66	67.34	0.21	0.20	0.56	0.36	0.06	0.41	2.89	0.01	0.01	0.02	1166
12:30	8.76	10.27	69.89	0.22	0.22	0.57	0.37	0.08	0.44	2.98	0.01	0.01	0.02	1168
13:00	22.51	19.98	63.08	0.22	0.24	0.57	0.96	0.07	0.85	2.68	0.01	0.01	0.02	1171
13:30	3.91	1.59	65.77	0.25	0.28	0.43	0.16	0.05	0.07	2.76	0.01	0.01	0.02	1184
14:00	3.90	4.07	64.91	0.21	0.34	0.35	0.17	0.08	0.17	2.78	0.01	0.01	0.02	1195
14:30	5.09	9.44	66.73	0.21	0.30	0.36	0.22	0.08	0.40	2.85	0.01	0.01	0.02	1175
15:00	6.51	11.91	64.35	0.21	0.34	0.37	0.27	0.08	0.50	2.71	0.01	0.01	0.02	1178
15:30	7.05	13.07	65.00	0.25	0.32	0.43	0.30	0.06	0.55	2.75	0.01	0.01	0.02	1167
16:00	9.08	15.11	65.54	0.21	0.30	0.36	0.38	0.06	0.63	2.75	0.01	0.01	0.02	1166
16:30	8.38	11.14	67.99	0.22	0.28	0.38	0.36	0.06	0.47	2.90	0.01	0.01	0.02	1174
17:00	7.68	10.31	66.64	0.21	0.33	0.35	0.33	0.06	0.45	2.90	0.01	0.01	0.02	1169
17:30	5.91	7.79	63.53	0.25	0.35	0.42	0.26	0.10	0.34	2.81	0.01	0.02	0.02	1187
18:00	5.70	8.66	65.85	0.19	0.33	0.33	0.25	0.07	0.38	2.88	0.01	0.01	0.01	1187
18:30	6.58	10.22	68.35	0.20	0.28	0.34	0.28	0.05	0.43	2.91	0.01	0.01	0.01	1170
19:00	7.47	10.74	66.48	0.95	0.30	2.00	0.33	0.79	0.47	2.93	0.04	0.01	0.09	1180
19:30	7.20	10.23	66.88	0.49	0.32	0.42	0.32	0.05	0.45	2.93	0.02	0.01	0.02	1172
20:00	7.31	9.94	64.07	0.19	0.32	0.37	0.31	0.05	0.43	2.76	0.01	0.01	0.02	1188
20:30	8.22	9.78	65.87	0.19	0.27	0.42	0.35	0.05	0.41	2.77	0.01	0.01	0.02	1174
21:00	7.31	7.15	69.64	0.19	0.32	0.42	0.31	0.06	0.30	2.96	0.01	0.01	0.02	1184
21:30	8.58	11.41	62.50	0.23	0.28	0.41	0.38	0.08	0.50	2.76	0.01	0.01	0.02	1184
22:00	7.24	8.36	65.02	0.20	0.30	0.35	0.31	0.06	0.36	2.82	0.01	0.01	0.02	1151
22:30	7.92	9.68	63.85	0.19	0.27	0.33	0.35	0.10	0.42	2.80	0.01	0.01	0.01	1170
23:00	7.90	8.12	62.01	0.19	0.32	0.32	0.34	0.07	0.35	2.69	0.01	0.01	0.01	1158
23:30	6.73	7.49	57.27	0.22	0.32	0.38	0.30	0.12	0.33	2.51	0.01	0.01	0.02	1169
00:00	6.17	6.48	56.24	0.17	0.33	0.29	0.28	0.08	0.29	2.54	0.01	0.02	0.01	1165
min	3,90	1,59	56,24	0,17	0,17	0,27	0,16	0,05	0,07	2,36	0,01	0,01	0,01	1136
max	22,51	19,98	70,92	0,95	0,35	2,00	0,96	0,79	0,85	3,09	0,04	0,02	0,09	1195
moyenne	7,75	8,92	65,79	0,28	0,26	0,43								1167
Total							15,93	12,47	18,38	135,27	0,57	0,54	0,88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,06			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.