

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.57	3.49	77.79	0.41	0.43	0.29	0.19	0.04	0.15	3.28	0.02	0.02	0.01	1129
01:00	4.72	12.26	69.85	0.47	0.40	0.33	0.20	0.14	0.52	2.95	0.02	0.02	0.01	1129
01:30	6.33	16.44	73.29	0.40	0.36	0.32	0.27	0.08	0.69	3.08	0.02	0.02	0.01	1112
02:00	8.08	17.70	62.26	0.35	0.39	0.35	0.34	0.10	0.75	2.65	0.01	0.02	0.02	1124
02:30	6.85	11.78	63.66	0.42	0.40	0.39	0.29	0.09	0.50	2.72	0.02	0.02	0.02	1127
03:00	10.40	38.47	70.29	0.32	0.38	0.32	0.45	0.06	1.66	3.03	0.01	0.02	0.01	1108
03:30	9.20	44.36	68.90	0.29	0.34	0.28	0.39	0.09	1.88	2.92	0.01	0.01	0.01	1113
04:00	7.27	9.12	72.68	0.30	0.33	0.27	0.30	0.09	0.38	3.04	0.01	0.01	0.01	1114
04:30	7.61	25.78	73.78	0.41	0.35	0.27	0.32	0.07	1.09	3.12	0.02	0.01	0.01	1116
05:00	7.09	19.62	63.99	0.33	0.38	0.29	0.30	0.07	0.83	2.71	0.01	0.02	0.01	1120
05:30	7.45	33.42	66.96	0.34	0.33	0.28	0.31	0.07	1.39	2.79	0.01	0.01	0.01	1110
06:00	5.59	15.71	62.16	0.37	0.39	0.50	0.24	0.08	0.67	2.64	0.02	0.02	0.02	1149
06:30	6.92	29.41	63.80	0.45	0.34	0.71	0.31	0.05	1.30	2.83	0.02	0.02	0.03	1142
07:00	9.61	26.16	66.79	0.42	0.34	0.70	0.41	0.05	1.11	2.82	0.02	0.01	0.03	1137
07:30	8.64	17.74	69.00	0.43	0.35	0.71	0.37	0.08	0.76	2.97	0.02	0.01	0.03	1141
08:00	8.00	17.07	64.22	0.40	0.39	0.58	0.35	0.08	0.74	2.79	0.02	0.02	0.03	1160
08:30	7.72	11.81	65.14	0.37	0.37	0.28	0.33	0.08	0.50	2.75	0.02	0.02	0.01	1156
09:00	8.48	13.54	63.63	0.39	0.39	0.32	0.34	0.08	0.54	2.54	0.02	0.02	0.01	1159
09:30	7.63	11.08	73.02	0.46	0.35	0.37	0.31	0.10	0.45	2.97	0.02	0.01	0.02	1144
10:00	8.81	19.30	69.67	0.33	0.38	0.38	0.37	0.08	0.82	2.96	0.01	0.02	0.02	1151
10:30	11.17	32.52	65.37	0.38	0.30	0.29	0.47	0.08	1.38	2.77	0.02	0.01	0.01	1122
11:00	10.44	30.25	68.19	0.37	0.27	0.26	0.44	0.07	1.28	2.88	0.02	0.01	0.01	1097
11:30	8.04	26.19	56.00	0.43	0.29	0.27	0.34	0.17	1.10	2.35	0.02	0.01	0.01	1110
12:00	8.53	24.45	48.50	0.39	0.29	0.27	0.36	0.17	1.02	2.03	0.02	0.01	0.01	1104
12:30	7.04	27.79	81.69	0.38	0.26	0.27	0.29	0.06	1.15	3.38	0.02	0.01	0.01	1099
13:00	7.03	18.91	45.98	0.43	0.29	0.31	0.29	0.12	0.78	1.89	0.02	0.01	0.01	1120
13:30	8.07	22.30	71.78	0.37	0.31	0.41	0.34	0.15	0.94	3.02	0.02	0.01	0.02	1118
14:00	7.21	12.74	62.66	0.37	0.32	0.43	0.30	0.07	0.53	2.60	0.02	0.01	0.02	1142
14:30	7.24	16.28	63.74	0.42	0.33	0.45	0.29	0.11	0.65	2.53	0.02	0.01	0.02	1113
15:00	7.41	12.54	66.97	0.35	0.35	0.43	0.30	0.07	0.52	2.75	0.01	0.01	0.02	1133
15:30	8.40	10.26	68.98	0.31	0.31	0.44	0.34	0.08	0.42	2.79	0.01	0.01	0.02	1131
16:00	7.79	11.75	64.99	0.31	0.36	0.44	0.32	0.08	0.48	2.66	0.01	0.01	0.02	1141
16:30	8.83	11.36	67.96	0.35	0.30	0.44	0.36	0.08	0.46	2.75	0.01	0.01	0.02	1120
17:00	8.91	13.73	66.53	0.35	0.32	0.44	0.36	0.08	0.56	2.72	0.01	0.01	0.02	1127
17:30	9.37	15.15	61.53	0.32	0.32	0.43	0.38	0.07	0.62	2.50	0.01	0.01	0.02	1108
18:00	7.31	12.21	71.29	0.36	0.30	0.52	0.29	0.07	0.49	2.86	0.01	0.01	0.02	1122
18:30	7.95	15.25	67.69	0.38	0.27	0.63	0.33	0.09	0.62	2.77	0.02	0.01	0.03	1119
19:00	9.14	17.24	65.26	0.40	0.27	0.65	0.37	0.06	0.71	2.68	0.02	0.01	0.03	1121
19:30	8.56	15.81	66.87	0.35	0.29	0.59	0.35	0.06	0.64	2.72	0.01	0.01	0.02	1120
20:00	8.82	11.18	66.65	0.39	0.25	0.67	0.35	0.07	0.45	2.66	0.02	0.01	0.03	1122
20:30	7.52	8.65	67.91	0.38	0.19	0.44	0.30	0.10	0.35	2.72	0.02	0.01	0.02	1128
21:00	8.20	12.38	65.27	0.38	0.20	0.44	0.33	0.08	0.50	2.63	0.02	0.01	0.02	1122
21:30	8.09	9.60	68.23	0.35	0.20	0.43	0.32	0.07	0.38	2.72	0.01	0.01	0.02	1117
22:00	8.08	12.76	70.01	0.35	0.22	0.44	0.32	0.07	0.50	2.75	0.01	0.01	0.02	1126
22:30	8.65	11.02	66.43	0.35	0.18	0.44	0.35	0.13	0.44	2.68	0.01	0.01	0.02	1131
23:00	8.04	15.01	68.21	0.33	0.23	0.44	0.33	0.07	0.61	2.78	0.01	0.01	0.02	1140
23:30	9.52	17.17	68.85	0.27	0.20	0.43	0.39	0.08	0.71	2.84	0.01	0.01	0.02	1135
00:00	7.97	14.06	64.40	0.28	0.24	0.44	0.33	0.08	0.58	2.68	0.01	0.01	0.02	1142
min	4,57	3,49	45,98	0,27	0,18	0,26	0,19	0,04	0,15	1,89	0,01	0,01	0,01	1097
max	11,17	44,36	81,69	0,47	0,43	0,71	0,47	0,17	1,88	3,38	0,02	0,02	0,03	1160
moyenne	8,01	17,77	66,64	0,37	0,31	0,42								1126
Total							15,93	12,01	35,59	132,67	0,74	0,63	0,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.