

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.13	21.24	67.78	0.28	0.21	0.43	0.38	0.09	0.88	2.82	0.01	0.01	0.02	1144
01:00	9.80	18.57	68.45	0.35	0.21	0.44	0.39	0.07	0.75	2.76	0.01	0.01	0.02	1126
01:30	7.94	13.24	67.13	0.28	0.22	0.43	0.32	0.08	0.54	2.74	0.01	0.01	0.02	1124
02:00	7.44	16.80	67.51	0.27	0.22	0.34	0.31	0.11	0.69	2.78	0.01	0.01	0.01	1136
02:30	8.04	17.91	67.42	0.31	0.17	0.31	0.33	0.11	0.74	2.77	0.01	0.01	0.01	1133
03:00	6.37	12.65	67.23	0.33	0.20	0.29	0.27	0.06	0.54	2.89	0.01	0.01	0.01	1157
03:30	7.66	19.10	65.32	0.29	0.19	0.30	0.32	0.08	0.79	2.70	0.01	0.01	0.01	1133
04:00	8.41	19.39	68.96	0.28	0.20	0.30	0.35	0.07	0.82	2.91	0.01	0.01	0.01	1142
04:30	7.74	14.65	67.11	0.30	0.21	0.30	0.32	0.07	0.61	2.81	0.01	0.01	0.01	1150
05:00	6.90	13.07	66.35	0.32	0.20	0.33	0.29	0.07	0.55	2.81	0.01	0.01	0.01	1146
05:30	8.94	20.19	68.33	0.29	0.19	0.30	0.37	0.07	0.84	2.85	0.01	0.01	0.01	1143
06:00	5.88	8.93	64.16	0.34	0.25	0.42	0.25	0.07	0.38	2.71	0.01	0.01	0.02	1151
06:30	5.93	18.47	65.05	0.35	0.24	0.59	0.25	0.07	0.77	2.73	0.01	0.01	0.02	1162
07:00	7.18	26.72	60.74	0.36	0.23	0.60	0.31	0.19	1.15	2.62	0.02	0.01	0.03	1151
07:30	5.81	20.74	49.61	0.30	0.19	0.49	0.25	0.08	0.90	2.15	0.01	0.01	0.02	1114
08:00	9.48	25.93	69.05	0.30	0.20	0.46	0.41	0.07	1.11	2.95	0.01	0.01	0.02	1124
08:30	9.44	16.30	69.20	0.30	0.30	0.26	0.40	0.10	0.69	2.92	0.01	0.01	0.01	1143
09:00	7.98	20.45	66.93	0.46	0.33	0.27	0.34	0.07	0.86	2.82	0.02	0.01	0.01	1149
09:30	7.41	19.34	66.88	0.37	0.31	0.26	0.31	0.08	0.82	2.82	0.02	0.01	0.01	1146
10:00	7.80	22.43	67.40	0.30	0.34	0.27	0.33	0.07	0.96	2.88	0.01	0.01	0.01	1152
10:30	11.44	21.57	64.79	0.33	0.31	0.27	0.47	0.10	0.89	2.69	0.01	0.01	0.01	1152
11:00	5.46	10.42	66.95	0.34	0.36	0.26	0.24	0.06	0.45	2.89	0.01	0.02	0.01	1161
11:30	7.94	14.31	68.47	0.31	0.31	0.28	0.33	0.05	0.60	2.89	0.01	0.01	0.01	1152
12:00	7.47	20.57	65.24	0.29	0.29	0.40	0.32	0.06	0.88	2.79	0.01	0.01	0.02	1161
12:30	7.83	13.26	66.72	0.29	0.31	0.43	0.32	0.08	0.55	2.76	0.01	0.01	0.02	1142
13:00	8.04	17.69	69.69	0.32	0.30	0.43	0.32	0.05	0.71	2.80	0.01	0.01	0.02	1147
13:30	8.14	15.08	67.33	0.26	0.32	0.44	0.33	0.05	0.61	2.70	0.01	0.01	0.02	1150
14:00	7.58	9.75	67.36	0.26	0.35	0.47	0.30	0.06	0.39	2.69	0.01	0.01	0.02	1144
14:30	8.33	20.86	65.43	0.26	0.33	0.44	0.35	0.09	0.87	2.74	0.01	0.01	0.02	1152
15:00	8.14	16.98	66.70	0.26	0.35	0.41	0.35	0.04	0.73	2.87	0.01	0.02	0.02	1183
15:30	7.63	16.22	64.56	0.21	0.39	0.41	0.34	0.06	0.71	2.84	0.01	0.02	0.02	1195
16:00	8.38	18.64	70.21	0.24	0.36	0.44	0.36	0.06	0.80	3.00	0.01	0.02	0.02	1170
16:30	8.16	15.81	66.95	0.24	0.33	0.52	0.35	0.09	0.67	2.85	0.01	0.01	0.02	1151
17:00	8.29	17.33	66.94	0.27	0.33	0.54	0.36	0.06	0.74	2.87	0.01	0.01	0.02	1161
17:30	8.04	20.57	68.23	0.25	0.33	0.55	0.34	0.06	0.87	2.88	0.01	0.01	0.02	1143
18:00	8.29	31.89	66.48	0.26	0.30	0.50	0.35	0.05	1.36	2.84	0.01	0.01	0.02	1127
18:30	6.66	21.78	64.66	0.30	0.36	0.50	0.29	0.08	0.95	2.81	0.01	0.02	0.02	1160
19:00	7.97	30.64	68.00	0.32	0.35	0.53	0.35	0.06	1.34	2.98	0.01	0.02	0.02	1156
19:30	9.18	23.11	64.14	0.27	0.34	0.46	0.39	0.07	0.99	2.74	0.01	0.01	0.02	1131
20:00	11.09	36.38	60.85	0.27	0.28	0.46	0.47	0.06	1.53	2.57	0.01	0.01	0.02	1115
20:30	5.69	9.64	72.03	0.30	0.29	0.41	0.24	0.08	0.41	3.07	0.01	0.01	0.02	1146
21:00	6.28	16.78	70.83	0.32	0.26	0.42	0.27	0.06	0.72	3.02	0.01	0.01	0.02	1155
21:30	7.74	23.25	65.78	0.33	0.27	0.43	0.33	0.06	0.99	2.80	0.01	0.01	0.02	1143
22:00	5.27	12.54	68.48	0.27	0.32	0.42	0.22	0.05	0.53	2.90	0.01	0.01	0.02	1159
22:30	8.70	25.11	64.96	0.32	0.28	0.43	0.36	0.07	1.04	2.69	0.01	0.01	0.02	1144
23:00	9.29	20.00	67.41	0.36	0.31	0.42	0.39	0.06	0.84	2.84	0.02	0.01	0.02	1154
23:30	8.61	17.84	64.10	0.26	0.29	0.43	0.36	0.05	0.74	2.66	0.01	0.01	0.02	1132
00:00	9.15	26.60	72.60	0.86	0.30	0.42	0.38	0.07	1.12	3.04	0.04	0.01	0.02	1130
min	5,27	8,93	49,61	0,21	0,17	0,26	0,22	0,04	0,38	2,15	0,01	0,01	0,01	1114
max	11,44	36,38	72,60	0,86	0,39	0,60	0,47	0,19	1,53	3,07	0,04	0,02	0,03	1195
moyenne	7,92	18,97	66,59	0,31	0,28	0,41								1147
Total							16,00	12,39	38,44	134,66	0,63	0,57	0,82	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,08			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.