

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.78	23.31	75.31	0.28	0.21	0.38	0.32	0.07	0.95	3.07	0.01	0.01	0.02	1134
01:00	6.60	20.08	68.93	0.30	0.29	0.29	0.27	0.04	0.82	2.83	0.01	0.01	0.01	1150
01:30	8.23	21.15	66.85	0.24	0.27	0.29	0.34	0.06	0.88	2.78	0.01	0.01	0.01	1148
02:00	7.75	15.73	67.84	0.24	0.29	0.29	0.32	0.05	0.65	2.80	0.01	0.01	0.01	1144
02:30	8.19	12.55	69.09	0.25	0.29	0.39	0.34	0.08	0.52	2.87	0.01	0.01	0.02	1152
03:00	7.48	16.11	62.37	0.28	0.29	0.34	0.32	0.08	0.68	2.63	0.01	0.01	0.01	1151
03:30	8.60	18.25	69.81	0.24	0.29	0.28	0.36	0.06	0.76	2.89	0.01	0.01	0.01	1157
04:00	8.33	17.09	65.10	0.27	0.24	0.28	0.34	0.06	0.70	2.68	0.01	0.01	0.01	1146
04:30	7.11	11.36	66.42	0.39	0.22	0.28	0.28	0.09	0.45	2.61	0.02	0.01	0.01	1137
05:00	8.70	22.86	67.54	0.37	0.18	0.28	0.34	0.05	0.90	2.65	0.01	0.01	0.01	1131
05:30	8.29	13.83	72.12	0.26	0.25	0.27	0.34	0.06	0.56	2.92	0.01	0.01	0.01	1153
06:00	5.98	17.67	64.72	0.28	0.29	0.36	0.24	0.05	0.70	2.57	0.01	0.01	0.01	1141
06:30	8.68	27.66	64.11	0.29	0.32	0.48	0.36	0.06	1.15	2.67	0.01	0.01	0.02	1159
07:00	7.44	19.36	68.44	0.33	0.32	0.54	0.31	0.06	0.80	2.83	0.01	0.01	0.02	1167
07:30	8.73	27.58	64.53	0.28	0.27	0.46	0.37	0.06	1.17	2.73	0.01	0.01	0.02	1147
08:00	9.15	33.53	67.30	0.28	0.27	0.43	0.39	0.05	1.42	2.85	0.01	0.01	0.02	1135
08:30	8.63	16.64	65.30	0.29	0.29	0.27	0.35	0.07	0.68	2.66	0.01	0.01	0.01	1144
09:00	7.04	15.65	67.78	0.36	0.28	0.26	0.30	0.08	0.67	2.90	0.02	0.01	0.01	1151
09:30	7.64	19.97	69.87	0.29	0.25	0.27	0.31	0.05	0.80	2.80	0.01	0.01	0.01	1141
10:00	8.20	17.28	63.84	0.26	0.30	0.26	0.34	0.05	0.72	2.66	0.01	0.01	0.01	1163
10:30	6.86	13.30	69.37	0.26	0.30	0.27	0.28	0.07	0.55	2.87	0.01	0.01	0.01	1171
11:00	9.05	17.36	68.63	0.30	0.30	0.28	0.37	0.06	0.71	2.80	0.01	0.01	0.01	1157
11:30	7.42	14.39	64.02	0.26	0.31	0.28	0.30	0.07	0.58	2.59	0.01	0.01	0.01	1154
12:00	8.29	17.95	68.73	0.25	0.31	0.27	0.35	0.05	0.76	2.92	0.01	0.01	0.01	1172
12:30	6.47	10.83	68.45	0.26	0.34	0.27	0.27	0.08	0.45	2.86	0.01	0.01	0.01	1156
13:00	8.37	26.42	64.63	0.28	0.33	0.27	0.35	0.06	1.11	2.71	0.01	0.01	0.01	1173
13:30	16.50	30.72	90.37	0.25	0.31	0.46	0.68	0.06	1.26	3.72	0.01	0.01	0.02	1168
14:00	5.91	5.78	70.89	0.24	0.33	0.47	0.24	0.09	0.24	2.88	0.01	0.01	0.02	1160
14:30	4.98	25.71	73.40	0.27	0.33	0.45	0.20	0.09	1.05	2.99	0.01	0.01	0.02	1161
15:00	5.78	38.60	64.36	0.47	0.32	0.41	0.25	1.29	1.65	2.74	0.02	0.01	0.02	1169
15:30	6.23	29.73	58.72	0.28	0.32	0.40	0.27	0.59	1.31	2.58	0.01	0.01	0.02	1193
16:00	8.03	40.49	65.48	0.25	0.29	0.41	0.33	0.03	1.65	2.67	0.01	0.01	0.02	1164
16:30	9.26	24.82	64.55	0.26	0.30	0.43	0.38	0.04	1.01	2.61	0.01	0.01	0.02	1163
17:00	7.35	18.18	61.39	0.45	0.36	0.45	0.32	1.14	0.79	2.68	0.02	0.02	0.02	1190
17:30	7.45	23.81	60.30	0.27	0.32	0.52	0.31	0.10	1.00	2.54	0.01	0.01	0.02	1195
18:00	8.38	24.12	62.22	0.31	0.31	0.54	0.37	0.07	1.06	2.73	0.01	0.01	0.02	1182
18:30	8.17	24.52	65.02	0.32	0.26	0.53	0.35	0.07	1.06	2.81	0.01	0.01	0.02	1158
19:00	7.78	31.75	63.78	0.37	0.24	0.62	0.33	0.09	1.36	2.73	0.02	0.01	0.03	1144
19:30	7.95	33.65	72.51	0.32	0.20	0.53	0.33	0.06	1.40	3.01	0.01	0.01	0.02	1138
20:00	8.74	23.63	64.07	0.37	0.23	0.59	0.34	0.06	0.93	2.52	0.01	0.01	0.02	1122
20:30	6.70	9.78	66.00	0.32	0.34	0.42	0.27	0.06	0.40	2.68	0.01	0.01	0.02	1160
21:00	7.43	23.77	66.27	0.41	0.31	0.42	0.29	0.05	0.93	2.59	0.02	0.01	0.02	1143
21:30	8.48	14.86	67.83	0.39	0.31	0.43	0.33	0.05	0.57	2.60	0.02	0.01	0.02	1147
22:00	7.93	15.66	67.93	0.32	0.29	0.43	0.30	0.06	0.60	2.60	0.01	0.01	0.02	1145
22:30	7.54	9.52	66.60	0.30	0.38	0.43	0.29	0.09	0.37	2.59	0.01	0.01	0.02	1167
23:00	8.07	17.04	65.38	0.39	0.34	0.43	0.32	0.06	0.67	2.57	0.02	0.01	0.02	1149
23:30	7.42	18.60	66.69	0.29	0.33	0.41	0.30	0.04	0.75	2.69	0.01	0.01	0.02	1159
00:00	8.87	17.20	68.18	0.34	0.35	0.43	0.33	0.04	0.64	2.54	0.01	0.01	0.02	1144
min	4,98	5,78	58,72	0,24	0,18	0,26	0,20	0,03	0,24	2,52	0,01	0,01	0,01	1122
max	16,50	40,49	90,37	0,47	0,38	0,62	0,68	1,29	1,65	3,72	0,02	0,02	0,03	1195
moyenne	7,92	20,62	67,15	0,30	0,29	0,39								1155
Total							15,59	12,20	40,82	132,23	0,60	0,58	0,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,08			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.