

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,26	11,17	66,36	0,32	0,32	0,44	0,30	0,03	0,41	2,44	0,01	0,01	0,02	1153
01:00	7,99	11,11	69,24	0,41	0,36	0,41	0,30	0,03	0,41	2,56	0,02	0,01	0,02	1156
01:30	8,21	11,76	69,08	0,31	0,32	0,28	0,30	0,04	0,44	2,56	0,01	0,01	0,01	1157
02:00	7,02	9,19	60,57	0,35	0,34	0,29	0,26	0,03	0,33	2,21	0,01	0,01	0,01	1148
02:30	7,91	14,33	61,77	0,33	0,35	0,27	0,30	0,03	0,55	2,37	0,01	0,01	0,01	1167
03:00	7,56	9,80	65,56	0,43	0,30	0,27	0,28	0,03	0,36	2,42	0,02	0,01	0,01	1151
03:30	9,03	18,08	67,51	0,32	0,30	0,29	0,33	0,03	0,66	2,46	0,01	0,01	0,01	1151
04:00	7,79	9,16	70,69	0,30	0,31	0,37	0,29	0,02	0,34	2,64	0,01	0,01	0,01	1166
04:30	10,02	20,45	66,80	0,29	0,30	0,42	0,40	0,04	0,82	2,68	0,01	0,01	0,02	1157
05:00	7,35	10,92	71,06	0,34	0,31	0,41	0,31	0,04	0,46	2,97	0,01	0,01	0,02	1167
05:30	7,18	12,76	65,83	0,27	0,34	0,41	0,30	0,05	0,54	2,79	0,01	0,01	0,02	1166
06:00	7,56	16,60	64,78	0,30	0,34	0,46	0,31	0,05	0,67	2,62	0,01	0,01	0,02	1178
06:30	6,90	16,36	67,75	0,32	0,37	0,52	0,28	0,04	0,67	2,79	0,01	0,02	0,02	1181
07:00	7,44	18,89	65,66	0,39	0,35	0,64	0,30	0,04	0,77	2,68	0,02	0,01	0,03	1182
07:30	8,63	22,26	65,99	0,31	0,38	0,50	0,36	0,03	0,94	2,78	0,01	0,02	0,02	1183
08:00	7,55	17,75	67,74	0,29	0,35	0,51	0,32	0,04	0,75	2,85	0,01	0,01	0,02	1186
08:30	8,54	13,03	69,21	0,27	0,19	0,42	0,35	0,05	0,54	2,85	0,01	0,01	0,02	1187
09:00	10,85	26,41	62,70	0,33	0,26	0,45	0,47	0,06	1,15	2,73	0,01	0,01	0,02	1169
09:30	6,32	10,97	69,40	0,33	0,39	0,55	0,27	0,06	0,48	3,02	0,01	0,02	0,02	1152
10:00	8,54	13,64	67,01	0,37	0,36	0,62	0,38	0,05	0,60	2,94	0,02	0,02	0,03	1166
10:30	10,20	22,90	54,43	0,43	0,30	0,71	0,44	0,05	0,98	2,33	0,02	0,01	0,03	1127
11:00	8,61	17,97	60,86	0,37	0,34	0,62	0,36	0,05	0,75	2,55	0,02	0,01	0,03	1132
11:30	10,51	17,32	69,09	0,38	0,33	0,62	0,44	0,05	0,72	2,89	0,02	0,01	0,03	1150
12:00	4,04	1,48	70,55	0,35	0,45	0,57	0,17	0,09	0,06	2,95	0,01	0,02	0,02	1187
12:30	3,54	2,51	62,66	0,36	0,43	0,59	0,15	0,09	0,10	2,60	0,01	0,02	0,02	1198
13:00	5,48	10,11	68,77	0,36	0,41	0,60	0,23	0,08	0,43	2,90	0,02	0,02	0,03	1168
13:30	6,76	12,91	66,82	0,33	0,39	0,54	0,28	0,07	0,53	2,77	0,01	0,02	0,02	1156
14:00	7,19	14,29	60,91	0,38	0,41	0,63	0,29	0,06	0,57	2,43	0,02	0,02	0,03	1135
14:30	9,92	15,46	70,97	0,41	0,33	0,69	0,40	0,07	0,62	2,85	0,02	0,01	0,03	1137
15:00	6,46	6,60	65,71	0,48	0,41	0,78	0,27	0,07	0,27	2,72	0,02	0,02	0,03	1159
15:30	5,04	4,94	65,52	0,49	0,42	0,80	0,21	0,08	0,20	2,69	0,02	0,02	0,03	1167
16:00	5,64	9,73	66,59	0,42	0,44	0,69	0,25	0,07	0,43	2,93	0,02	0,02	0,03	1191
16:30	10,66	21,28	64,73	0,45	0,36	0,74	0,46	0,06	0,91	2,77	0,02	0,02	0,03	1132
17:00	9,97	25,51	61,68	0,55	0,31	0,92	0,43	0,05	1,09	2,64	0,02	0,01	0,04	1118
17:30	13,74	33,54	54,00	2,11	0,31	3,62	0,59	0,08	1,43	2,31	0,09	0,01	0,15	1116
18:00	6,01	12,70	60,71	1,34	0,32	2,27	0,25	0,75	0,54	2,56	0,06	0,01	0,10	1139
18:30	5,42	20,28	61,22	0,54	0,32	0,81	0,22	0,04	0,83	2,51	0,02	0,01	0,03	1131
19:00	6,20	21,47	67,00	0,40	0,34	0,66	0,25	0,10	0,88	2,75	0,02	0,01	0,03	1148
19:30	7,79	36,06	66,37	0,44	0,35	0,73	0,31	0,03	1,44	2,65	0,02	0,01	0,03	1127
20:00	8,66	40,31	62,25	0,43	0,30	0,66	0,34	0,14	1,58	2,45	0,02	0,01	0,03	1141
20:30	8,69	34,04	67,69	0,29	0,31	0,37	0,34	0,04	1,34	2,67	0,01	0,01	0,01	1155
21:00	7,09	21,66	72,50	0,29	0,28	0,39	0,27	0,05	0,81	2,72	0,01	0,01	0,01	1139
21:30	6,93	15,24	66,89	0,27	0,34	0,41	0,26	0,06	0,57	2,51	0,01	0,01	0,02	1142
22:00	8,48	18,53	64,54	0,25	0,29	0,43	0,32	0,06	0,70	2,45	0,01	0,01	0,02	1121
22:30	11,26	30,53	65,80	0,25	0,24	0,43	0,42	0,06	1,13	2,44	0,01	0,01	0,02	1086
23:00	8,52	11,62	71,19	0,25	0,26	0,42	0,31	0,04	0,43	2,61	0,01	0,01	0,02	1105
23:30	7,35	8,15	70,49	0,24	0,28	0,42	0,28	0,04	0,31	2,64	0,01	0,01	0,02	1113
00:00	5,84	6,69	70,35	0,23	0,28	0,42	0,22	0,04	0,26	2,70	0,01	0,01	0,02	1125
min	3,54	1,48	54,00	0,23	0,19	0,27	0,15	0,02	0,06	2,21	0,01	0,01	0,01	1086
max	13,74	40,31	72,50	2,11	0,45	3,62	0,59	0,75	1,58	3,02	0,09	0,02	0,15	1198
moyenne	7,85	16,43	65,93	0,41	0,34	0,63								1151
Total							15,17	12,67	31,84	127,35	0,80	0,65	1,23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,39			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.