

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	11,15	23,72	63,50	0,21	0,36	0,56	0,45	0,08	0,96	2,56	0,01	0,01	0,02	1140
01:00	8,59	11,33	58,43	0,26	0,40	0,56	0,34	0,13	0,45	2,33	0,01	0,02	0,02	1137
01:30	6,50	11,27	63,72	0,23	0,35	0,55	0,26	0,05	0,46	2,59	0,01	0,01	0,02	1149
02:00	7,96	12,84	70,82	0,21	0,39	0,55	0,32	0,08	0,51	2,83	0,01	0,02	0,02	1159
02:30	8,82	17,10	67,55	0,20	0,35	0,56	0,34	0,04	0,67	2,63	0,01	0,01	0,02	1136
03:00	9,23	12,63	67,15	0,20	0,36	0,51	0,36	0,04	0,49	2,59	0,01	0,01	0,02	1157
03:30	6,80	9,90	67,13	0,22	0,30	0,41	0,27	0,04	0,40	2,69	0,01	0,01	0,02	1162
04:00	7,11	13,01	66,66	0,26	0,33	0,42	0,28	0,06	0,52	2,66	0,01	0,01	0,02	1138
04:30	8,08	14,28	67,92	0,22	0,35	0,37	0,33	0,03	0,58	2,76	0,01	0,01	0,02	1152
05:00	8,73	15,75	61,57	0,23	0,29	0,39	0,35	0,05	0,63	2,47	0,01	0,01	0,02	1138
05:30	7,69	11,81	67,19	0,24	0,34	0,39	0,31	0,17	0,48	2,71	0,01	0,01	0,02	1154
06:00	7,74	11,46	68,23	0,25	0,30	0,41	0,30	0,06	0,45	2,69	0,01	0,01	0,02	1134
06:30	8,43	14,67	67,92	0,21	0,35	0,36	0,36	0,06	0,63	2,92	0,01	0,01	0,02	1144
07:00	7,26	15,43	67,98	0,22	0,34	0,37	0,31	0,05	0,66	2,93	0,01	0,01	0,02	1138
07:30	8,97	17,60	65,60	0,22	0,28	0,37	0,39	0,06	0,76	2,82	0,01	0,01	0,02	1143
08:00	8,05	14,46	65,65	0,23	0,36	0,44	0,35	0,05	0,62	2,82	0,01	0,02	0,02	1165
08:30	8,24	16,18	68,27	0,18	0,36	0,55	0,35	0,05	0,69	2,93	0,01	0,02	0,02	1150
09:00	8,40	12,61	67,64	0,18	0,39	0,56	0,35	0,06	0,53	2,84	0,01	0,02	0,02	1149
09:30	6,53	7,23	63,68	0,19	0,35	0,57	0,26	0,07	0,29	2,58	0,01	0,01	0,02	1134
10:00	6,58	11,10	64,41	0,19	0,36	0,54	0,27	0,08	0,46	2,68	0,01	0,02	0,02	1151
10:30	8,20	11,16	64,49	0,18	0,33	0,56	0,34	0,09	0,46	2,65	0,01	0,01	0,02	1153
11:00	7,85	10,58	74,65	0,17	0,36	0,53	0,33	0,07	0,44	3,11	0,01	0,02	0,02	1159
11:30	7,69	12,05	73,43	0,19	0,36	0,60	0,32	0,06	0,50	3,02	0,01	0,01	0,02	1156
12:00	19,07	28,77	56,93	0,18	0,33	0,43	0,80	0,05	1,21	2,39	0,01	0,01	0,02	1147
12:30	11,37	4,77	74,66	0,22	0,34	0,43	0,47	0,07	0,20	3,07	0,01	0,01	0,02	1150
13:00	11,07	12,44	67,25	0,28	0,20	0,47	0,48	0,06	0,54	2,91	0,01	0,01	0,02	1146
13:30	6,17	2,13	63,48	0,22	0,17	0,37	0,26	0,06	0,09	2,67	0,01	0,01	0,02	1162
14:00	3,27	0,46	66,85	0,22	0,21	0,36	0,14	0,06	0,02	2,84	0,01	0,01	0,02	1152
14:30	3,23	4,50	62,46	0,22	0,19	0,37	0,13	0,07	0,19	2,61	0,01	0,01	0,02	1144
15:00	5,03	12,95	69,64	0,23	0,15	0,38	0,20	0,06	0,52	2,79	0,01	0,01	0,02	1152
15:30	9,85	29,24	54,07	0,47	0,20	0,78	0,42	1,43	1,26	2,33	0,02	0,01	0,03	1163
16:00	12,90	31,92	46,79	0,25	0,20	0,36	0,54	0,32	1,34	1,97	0,01	0,01	0,02	1148
16:30	6,42	6,26	72,96	0,21	0,21	0,36	0,28	0,09	0,27	3,14	0,01	0,01	0,02	1180
17:00	4,08	4,24	62,38	0,20	0,29	0,34	0,18	0,08	0,19	2,77	0,01	0,01	0,02	1198
17:30	4,75	14,23	64,81	0,25	0,25	0,42	0,21	0,07	0,62	2,82	0,01	0,01	0,02	1199
18:00	6,99	15,71	70,28	0,19	0,25	0,31	0,31	0,07	0,70	3,12	0,01	0,01	0,01	1179
18:30	7,77	17,18	65,41	0,21	0,20	0,36	0,33	0,06	0,72	2,75	0,01	0,01	0,01	1149
19:00	7,88	16,02	66,89	0,19	0,22	0,32	0,34	0,04	0,69	2,88	0,01	0,01	0,01	1158
19:30	8,49	19,78	64,97	0,19	0,18	0,32	0,36	0,04	0,84	2,77	0,01	0,01	0,01	1152
20:00	6,01	13,42	58,98	0,18	0,24	0,35	0,26	0,06	0,58	2,55	0,01	0,01	0,01	1159
20:30	7,35	12,87	69,12	0,17	0,38	0,42	0,31	0,06	0,55	2,96	0,01	0,02	0,02	1166
21:00	7,71	15,78	67,23	0,18	0,35	0,41	0,33	0,06	0,67	2,87	0,01	0,01	0,02	1142
21:30	9,24	23,26	63,88	0,18	0,33	0,42	0,37	0,04	0,94	2,58	0,01	0,01	0,02	1143
22:00	5,82	2,01	42,39	0,17	0,40	0,33	0,22	0,04	0,08	1,58	0,01	0,01	0,01	1193
22:30	5,49	22,38	64,16	0,20	0,36	0,27	0,21	0,05	0,88	2,51	0,01	0,01	0,01	1166
23:00	9,08	26,48	70,15	0,20	0,33	0,27	0,36	0,04	1,05	2,79	0,01	0,01	0,01	1156
23:30	7,93	17,52	59,57	0,18	0,33	0,27	0,32	0,04	0,70	2,38	0,01	0,01	0,01	1160
00:00	8,81	26,22	56,85	0,19	0,29	0,26	0,35	0,06	1,04	2,25	0,01	0,01	0,01	1143
min	3,23	0,46	42,39	0,17	0,15	0,26	0,13	0,03	0,02	1,58	0,01	0,01	0,01	1134
max	19,07	31,92	74,66	0,47	0,40	0,78	0,80	1,43	1,34	3,14	0,02	0,02	0,03	1199
moyenne	7,92	14,35	64,91	0,21	0,30	0,43								1155
Total							15,74	12,22	28,52	129,12	0,43	0,60	0,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.