

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.09	19.12	65.24	0.19	0.32	0.14	0.29	0.06	0.79	2.70	0.01	0.01	0.01	1157
01:00	7.79	19.42	67.44	0.17	0.32	0.14	0.33	0.03	0.81	2.82	0.01	0.01	0.01	1169
01:30	8.51	19.06	66.13	0.21	0.40	0.24	0.34	0.05	0.76	2.62	0.01	0.02	0.01	1158
02:00	7.81	19.15	66.60	0.23	0.48	0.38	0.31	0.05	0.77	2.67	0.01	0.02	0.02	1154
02:30	7.74	14.44	70.00	0.24	0.50	0.40	0.32	0.07	0.60	2.92	0.01	0.02	0.02	1163
03:00	8.17	18.34	62.72	0.23	0.47	0.37	0.35	0.05	0.79	2.69	0.01	0.02	0.02	1163
03:30	8.53	15.93	61.38	0.28	0.47	0.46	0.36	0.27	0.68	2.60	0.01	0.02	0.02	1157
04:00	7.18	12.11	68.75	0.24	0.49	0.40	0.31	0.06	0.52	2.94	0.01	0.02	0.02	1159
04:30	7.75	20.56	58.89	0.24	0.44	0.41	0.34	0.37	0.90	2.57	0.01	0.02	0.02	1174
05:00	8.95	19.50	63.57	0.23	0.46	0.38	0.38	0.06	0.83	2.72	0.01	0.02	0.02	1168
05:30	6.53	12.20	64.45	0.21	0.46	0.34	0.29	0.07	0.54	2.85	0.01	0.02	0.02	1194
06:00	8.54	18.94	66.58	0.23	0.43	0.37	0.36	0.05	0.80	2.83	0.01	0.02	0.02	1158
06:30	8.14	20.61	66.93	0.23	0.46	0.38	0.35	0.07	0.89	2.89	0.01	0.02	0.02	1157
07:00	8.82	25.56	67.88	0.25	0.44	0.41	0.38	0.07	1.11	2.96	0.01	0.02	0.02	1149
07:30	7.95	27.55	58.95	0.23	0.45	0.38	0.35	0.06	1.21	2.59	0.01	0.02	0.02	1151
08:00	10.10	25.75	61.21	0.23	0.37	0.34	0.44	0.21	1.11	2.65	0.01	0.02	0.01	1141
08:30	6.36	8.63	68.69	0.19	0.31	0.12	0.26	0.06	0.36	2.84	0.01	0.01	0.00	1156
09:00	6.66	13.47	65.63	0.18	0.30	0.12	0.28	0.06	0.56	2.72	0.01	0.01	0.01	1161
09:30	6.05	7.74	72.80	0.17	0.37	0.11	0.26	0.06	0.33	3.13	0.01	0.02	0.00	1179
10:00	8.63	21.78	58.27	0.17	0.30	0.13	0.38	0.05	0.95	2.54	0.01	0.01	0.01	1152
10:30	7.78	9.43	72.22	0.19	0.34	0.13	0.32	0.07	0.39	3.02	0.01	0.01	0.01	1165
11:00	7.13	8.34	68.51	0.17	0.37	0.08	0.31	0.09	0.36	3.00	0.01	0.02	0.00	1186
11:30	7.75	11.58	65.75	0.18	0.35	0.13	0.34	0.08	0.50	2.87	0.01	0.02	0.01	1172
12:00	8.07	11.34	65.20	0.18	0.37	0.14	0.35	0.07	0.49	2.81	0.01	0.02	0.01	1168
12:30	6.05	8.73	68.64	0.16	0.39	0.13	0.26	0.10	0.38	2.97	0.01	0.02	0.01	1179
13:00	9.31	16.06	68.46	0.15	0.37	0.13	0.41	0.06	0.70	3.00	0.01	0.02	0.01	1174
13:30	8.15	13.55	59.66	0.16	0.35	0.14	0.35	0.10	0.58	2.55	0.01	0.02	0.01	1167
14:00	8.32	11.14	74.68	0.16	0.37	0.14	0.35	0.06	0.47	3.16	0.01	0.02	0.01	1166
14:30	9.22	12.76	64.83	0.17	0.35	0.14	0.40	0.08	0.55	2.80	0.01	0.02	0.01	1152
15:00	7.81	6.72	69.77	0.17	0.36	0.23	0.33	0.06	0.29	2.98	0.01	0.02	0.01	1155
15:30	6.81	6.93	65.31	0.17	0.32	0.27	0.29	0.07	0.29	2.77	0.01	0.01	0.01	1153
16:00	9.26	13.92	67.43	0.19	0.33	0.26	0.39	0.07	0.59	2.85	0.01	0.01	0.01	1145
16:30	7.35	7.89	67.66	0.19	0.35	0.27	0.31	0.09	0.34	2.88	0.01	0.01	0.01	1149
17:00	6.95	8.59	67.65	0.19	0.35	0.26	0.30	0.08	0.36	2.87	0.01	0.02	0.01	1160
17:30	7.90	12.61	63.38	0.19	0.32	0.26	0.34	0.06	0.54	2.69	0.01	0.01	0.01	1156
18:00	7.87	11.67	70.52	0.19	0.37	0.29	0.33	0.07	0.48	2.92	0.01	0.02	0.01	1155
18:30	8.04	14.51	66.52	0.20	0.41	0.34	0.34	0.09	0.61	2.82	0.01	0.02	0.01	1162
19:00	8.37	14.55	65.75	0.20	0.39	0.33	0.36	0.06	0.62	2.80	0.01	0.02	0.01	1151
19:30	7.77	12.08	65.57	0.21	0.42	0.34	0.33	0.08	0.51	2.76	0.01	0.02	0.01	1148
20:00	8.03	13.08	67.10	0.22	0.39	0.40	0.34	0.06	0.56	2.87	0.01	0.02	0.02	1150
20:30	8.38	11.45	66.86	0.21	0.33	0.27	0.35	0.09	0.48	2.82	0.01	0.01	0.01	1160
21:00	7.96	11.47	66.31	0.21	0.39	0.27	0.32	0.06	0.46	2.69	0.01	0.02	0.01	1154
21:30	7.16	9.98	68.71	0.18	0.39	0.26	0.30	0.07	0.42	2.86	0.01	0.02	0.01	1177
22:00	7.45	10.28	67.03	0.22	0.44	0.36	0.31	0.05	0.42	2.76	0.01	0.02	0.01	1184
22:30	6.59	15.08	62.78	0.25	0.45	0.41	0.28	0.11	0.63	2.62	0.01	0.02	0.02	1169
23:00	8.87	27.18	63.83	0.23	0.43	0.37	0.38	0.07	1.17	2.74	0.01	0.02	0.02	1175
23:30	9.78	19.93	68.26	0.24	0.39	0.39	0.41	0.04	0.84	2.89	0.01	0.02	0.02	1162
00:00	9.02	19.32	67.46	0.24	0.37	0.40	0.38	0.04	0.80	2.81	0.01	0.02	0.02	1156
min	6,05	6,72	58,27	0,15	0,30	0,08	0,26	0,03	0,29	2,54	0,01	0,01	0,00	1141
max	10,10	27,55	74,68	0,28	0,50	0,46	0,44	0,37	1,21	3,16	0,01	0,02	0,02	1194
moyenne	7,93	14,79	66,21	0,20	0,39	0,27								1162
Total							16,15	9,80	30,16	134,81	0,41	0,79	0,56	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,79			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.