

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.35	14.01	63.60	0.25	0.38	0.41	0.32	0.06	0.60	2.73	0.01	0.02	0.02	1169
01:00	7.21	16.73	68.98	0.28	0.40	0.47	0.31	0.03	0.72	2.99	0.01	0.02	0.02	1171
01:30	7.99	18.34	65.50	0.25	0.34	0.41	0.34	0.03	0.77	2.76	0.01	0.01	0.02	1157
02:00	7.21	16.55	66.36	0.24	0.38	0.39	0.31	0.04	0.72	2.87	0.01	0.02	0.02	1172
02:30	8.35	17.33	65.50	0.30	0.38	0.48	0.34	0.06	0.71	2.70	0.01	0.02	0.02	1154
03:00	7.73	20.35	66.32	0.33	0.35	0.54	0.32	0.04	0.85	2.78	0.01	0.01	0.02	1157
03:30	7.89	15.29	65.69	0.47	0.42	0.80	0.34	0.04	0.66	2.82	0.02	0.02	0.03	1172
04:00	7.67	16.89	65.65	0.55	0.41	0.89	0.33	0.04	0.72	2.80	0.02	0.02	0.04	1175
04:30	8.46	16.15	69.11	0.48	0.38	0.78	0.35	0.06	0.68	2.89	0.02	0.02	0.03	1161
05:00	8.31	17.35	64.11	0.43	0.41	0.70	0.35	0.04	0.73	2.68	0.02	0.02	0.03	1161
05:30	7.61	12.33	68.66	0.46	0.38	0.75	0.32	0.03	0.51	2.85	0.02	0.02	0.03	1161
06:00	6.44	9.63	66.65	0.37	0.41	0.61	0.27	0.04	0.40	2.80	0.02	0.02	0.03	1183
06:30	8.12	19.43	65.04	0.37	0.41	0.61	0.35	0.08	0.84	2.81	0.02	0.02	0.03	1174
07:00	7.77	17.03	68.75	0.33	0.42	0.54	0.34	0.05	0.74	3.00	0.01	0.02	0.02	1178
07:30	7.38	25.74	51.89	1.03	0.40	1.70	0.33	0.04	1.16	2.33	0.05	0.02	0.08	1194
08:00	8.12	26.24	64.91	0.29	0.45	0.46	0.37	0.05	1.19	2.95	0.01	0.02	0.02	1198
08:30	9.00	16.02	67.45	0.29	0.39	0.13	0.39	0.08	0.69	2.92	0.01	0.02	0.01	1172
09:00	8.89	16.67	66.59	0.37	0.33	0.13	0.37	0.05	0.70	2.80	0.02	0.01	0.01	1157
09:30	7.57	9.11	60.21	0.38	0.34	0.13	0.32	0.07	0.38	2.52	0.02	0.01	0.01	1158
10:00	7.61	15.21	69.51	0.34	0.34	0.13	0.32	0.06	0.65	2.96	0.01	0.01	0.01	1152
10:30	8.57	16.21	62.89	0.25	0.31	0.13	0.37	0.07	0.69	2.68	0.01	0.01	0.01	1157
11:00	8.45	15.13	67.22	0.24	0.36	0.13	0.36	0.05	0.65	2.89	0.01	0.02	0.01	1160
11:30	7.77	10.15	68.97	0.25	0.33	0.13	0.33	0.05	0.43	2.89	0.01	0.01	0.01	1148
12:00	8.13	14.94	65.33	0.21	0.35	0.13	0.34	0.07	0.63	2.76	0.01	0.01	0.01	1140
12:30	6.64	7.85	65.72	0.20	0.37	0.13	0.28	0.10	0.34	2.80	0.01	0.02	0.01	1153
13:00	8.93	24.79	65.65	0.19	0.33	0.14	0.39	0.05	1.07	2.83	0.01	0.01	0.01	1155
13:30	8.97	15.62	70.82	0.18	0.34	0.14	0.38	0.05	0.67	3.02	0.01	0.01	0.01	1159
14:00	6.73	8.47	69.15	0.18	0.42	0.15	0.29	0.04	0.36	2.93	0.01	0.02	0.01	1188
14:30	7.52	20.99	64.10	0.20	0.37	0.14	0.32	0.07	0.89	2.71	0.01	0.02	0.01	1175
15:00	8.12	27.32	66.97	0.19	0.41	0.14	0.35	0.06	1.19	2.91	0.01	0.02	0.01	1167
15:30	8.97	21.58	68.74	0.19	0.36	0.14	0.37	0.05	0.90	2.87	0.01	0.02	0.01	1149
16:00	9.30	17.91	67.27	0.19	0.32	0.17	0.39	0.04	0.74	2.79	0.01	0.01	0.01	1153
16:30	7.47	15.63	63.00	0.18	0.41	0.25	0.32	0.07	0.68	2.72	0.01	0.02	0.01	1178
17:00	11.82	30.44	93.47	0.18	0.36	0.27	0.50	0.05	1.27	3.91	0.01	0.02	0.01	1163
17:30	4.61	10.27	62.39	0.17	0.40	0.24	0.20	0.07	0.44	2.68	0.01	0.02	0.01	1160
18:00	6.37	24.47	68.49	0.19	0.31	0.29	0.27	0.07	1.04	2.92	0.01	0.01	0.01	1149
18:30	9.32	23.67	67.30	0.23	0.18	0.37	0.40	0.09	1.01	2.88	0.01	0.01	0.02	1148
19:00	8.77	22.87	62.84	0.20	0.17	0.33	0.38	0.06	1.00	2.74	0.01	0.01	0.01	1152
19:30	8.22	19.11	69.43	0.20	0.20	0.34	0.35	0.06	0.82	2.98	0.01	0.01	0.01	1145
20:00	8.68	18.19	66.89	0.20	0.28	0.30	0.37	0.07	0.78	2.87	0.01	0.01	0.01	1153
20:30	8.02	15.31	62.41	0.17	0.33	0.13	0.35	0.07	0.66	2.69	0.01	0.01	0.01	1168
21:00	7.22	12.91	71.11	0.17	0.33	0.14	0.31	0.06	0.55	3.02	0.01	0.01	0.01	1166
21:30	7.64	15.50	67.33	0.18	0.35	0.14	0.33	0.06	0.66	2.86	0.01	0.02	0.01	1160
22:00	7.10	12.31	69.26	0.17	0.36	0.14	0.30	0.05	0.52	2.90	0.01	0.02	0.01	1176
22:30	7.15	21.05	63.97	0.17	0.36	0.14	0.30	0.09	0.90	2.72	0.01	0.02	0.01	1176
23:00	10.29	26.95	68.13	0.17	0.37	0.13	0.44	0.06	1.14	2.89	0.01	0.02	0.01	1155
23:30	8.08	21.23	64.62	0.17	0.36	0.08	0.34	0.04	0.90	2.74	0.01	0.02	0.00	1141
00:00	8.29	16.43	68.58	0.16	0.37	0.10	0.35	0.05	0.69	2.88	0.01	0.02	0.00	1161
min	4,61	7,85	51,89	0,16	0,17	0,08	0,20	0,03	0,34	2,33	0,01	0,01	0,00	1140
max	11,82	30,44	93,47	1,03	0,45	1,70	0,50	0,10	1,27	3,91	0,05	0,02	0,08	1198
moyenne	8,00	17,58	66,72	0,27	0,36	0,34								1164
Total							16,36	9,54	36,04	136,48	0,56	0,73	0,69	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,57			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.