

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,28	21,21	66,78	0,25	0,40	0,42	0,35	0,05	0,90	2,85	0,01	0,02	0,02	1145
01:00	7,33	15,04	66,89	0,23	0,40	0,39	0,32	0,05	0,66	2,92	0,01	0,02	0,02	1163
01:30	8,35	23,31	66,54	0,24	0,39	0,39	0,37	0,05	1,02	2,93	0,01	0,02	0,02	1161
02:00	7,23	16,59	66,21	0,25	0,38	0,42	0,30	0,05	0,69	2,76	0,01	0,02	0,02	1140
02:30	6,78	15,29	64,63	0,23	0,36	0,38	0,29	0,05	0,66	2,80	0,01	0,02	0,02	1162
03:00	9,29	25,65	62,09	0,24	0,39	0,39	0,40	0,05	1,11	2,68	0,01	0,02	0,02	1157
03:30	6,88	13,92	70,62	0,24	0,41	0,40	0,29	0,07	0,59	2,98	0,01	0,02	0,02	1145
04:00	7,31	18,35	63,96	0,24	0,34	0,39	0,31	0,04	0,78	2,72	0,01	0,01	0,02	1143
04:30	8,41	16,39	67,01	0,25	0,40	0,41	0,35	0,05	0,68	2,78	0,01	0,02	0,02	1142
05:00	7,94	16,09	69,43	0,23	0,42	0,38	0,34	0,06	0,68	2,95	0,01	0,02	0,02	1162
05:30	7,95	17,10	67,83	0,23	0,39	0,38	0,34	0,05	0,74	2,92	0,01	0,02	0,02	1158
06:00	5,79	8,02	62,59	0,26	0,38	0,44	0,23	0,03	0,31	2,44	0,01	0,01	0,02	1129
06:30	8,50	15,43	63,10	0,30	0,36	0,50	0,29	0,04	0,54	2,19	0,01	0,01	0,02	1085
07:00	8,54	14,65	67,27	0,25	0,37	0,41	0,32	0,04	0,55	2,53	0,01	0,01	0,02	1141
07:30	8,05	14,76	69,71	0,25	0,38	0,41	0,32	0,03	0,58	2,74	0,01	0,02	0,02	1182
08:00	7,26	17,75	66,18	0,22	0,38	0,33	0,29	0,03	0,71	2,66	0,01	0,02	0,01	1184
08:30	8,27	14,94	67,16	0,18	0,40	0,14	0,34	0,03	0,61	2,76	0,01	0,02	0,01	1171
09:00	8,56	15,64	66,46	0,21	0,33	0,25	0,35	0,05	0,63	2,69	0,01	0,01	0,01	1149
09:30	8,07	13,73	67,97	0,24	0,24	0,39	0,34	0,07	0,58	2,86	0,01	0,01	0,02	1144
10:00	5,19	1,60	51,99	0,35	0,12	0,58	0,16	0,11	0,05	1,58	0,01	0,00	0,02	1046
10:30	7,13	6,18	59,13	0,34	0,16	0,55	0,21	0,07	0,18	1,77	0,01	0,00	0,02	1048
11:00	11,80	17,60	56,48	0,28	0,17	0,46	0,39	0,16	0,58	1,86	0,01	0,01	0,02	1071
11:30	6,23	4,80	52,47	0,35	0,16	0,58	0,19	0,03	0,14	1,56	0,01	0,00	0,02	1112
12:00	9,90	16,14	54,86	0,23	0,21	0,38	0,34	0,03	0,56	1,90	0,01	0,01	0,01	1144
12:30	6,49	8,44	62,78	0,23	0,22	0,37	0,24	0,04	0,32	2,36	0,01	0,01	0,01	1160
13:00	9,63	18,66	62,53	0,24	0,24	0,39	0,36	0,04	0,69	2,31	0,01	0,01	0,01	1130
13:30	7,14	10,65	63,91	0,26	0,20	0,43	0,25	0,04	0,37	2,24	0,01	0,01	0,02	1145
14:00	5,65	7,08	69,01	0,25	0,30	0,41	0,20	0,04	0,25	2,41	0,01	0,01	0,01	1156
14:30	7,66	17,98	63,56	0,24	0,22	0,40	0,28	0,07	0,65	2,30	0,01	0,01	0,01	1141
15:00	8,93	19,30	65,75	0,24	0,26	0,40	0,33	0,06	0,71	2,43	0,01	0,01	0,01	1138
15:30	8,86	16,94	62,88	0,28	0,20	0,46	0,32	0,06	0,61	2,26	0,01	0,01	0,02	1130
16:00	6,61	8,50	67,09	0,23	0,23	0,39	0,24	0,04	0,31	2,42	0,01	0,01	0,01	1149
16:30	9,43	21,62	58,66	0,22	0,20	0,36	0,35	0,05	0,80	2,17	0,01	0,01	0,01	1140
17:00	7,59	10,12	72,02	0,21	0,22	0,34	0,28	0,05	0,38	2,70	0,01	0,01	0,01	1160
17:30	6,76	9,86	64,15	0,22	0,26	0,36	0,27	0,05	0,39	2,52	0,01	0,01	0,01	1168
18:00	6,97	7,32	69,01	0,22	0,29	0,36	0,29	0,07	0,30	2,83	0,01	0,01	0,01	1175
18:30	5,88	9,59	62,56	0,22	0,32	0,36	0,24	0,10	0,40	2,60	0,01	0,01	0,01	1162
19:00	8,46	14,04	68,09	0,21	0,31	0,36	0,35	0,08	0,58	2,80	0,01	0,01	0,01	1161
19:30	8,58	10,92	63,79	0,28	0,25	0,47	0,31	0,06	0,40	2,33	0,01	0,01	0,02	1106
20:00	8,25	7,88	65,34	0,24	0,29	0,42	0,30	0,06	0,29	2,38	0,01	0,01	0,02	1135
20:30	9,33	10,98	69,14	0,24	0,36	0,27	0,36	0,05	0,43	2,70	0,01	0,01	0,01	1143
21:00	9,43	14,00	68,38	0,26	0,35	0,27	0,37	0,07	0,55	2,70	0,01	0,01	0,01	1132
21:30	9,48	13,12	65,54	0,29	0,33	0,27	0,37	0,06	0,52	2,57	0,01	0,01	0,01	1133
22:00	6,13	3,50	68,51	0,30	0,42	0,27	0,24	0,05	0,14	2,64	0,01	0,02	0,01	1150
22:30	7,55	13,01	64,93	0,28	0,38	0,16	0,30	0,05	0,51	2,56	0,01	0,01	0,01	1136
23:00	8,21	11,22	67,32	0,30	0,33	0,14	0,32	0,07	0,43	2,61	0,01	0,01	0,01	1137
23:30	8,52	17,57	67,90	0,30	0,39	0,13	0,35	0,05	0,72	2,77	0,01	0,02	0,01	1157
00:00	10,01	13,28	66,77	0,27	0,33	0,13	0,41	0,05	0,54	2,71	0,01	0,01	0,01	1138
min	5,19	1,60	51,99	0,18	0,12	0,13	0,16	0,03	0,05	1,56	0,01	0,00	0,01	1046
max	11,80	25,65	72,02	0,35	0,42	0,58	0,41	0,16	1,11	2,98	0,01	0,02	0,02	1184
moyenne	7,93	13,66	64,94	0,25	0,31	0,37								1141
Total							14,75	7,99	25,81	121,14	0,47	0,59	0,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,40			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.