

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.12	12.46	67.75	0.27	0.33	0.13	0.33	0.06	0.50	2.72	0.01	0.01	0.01	1140
01:00	7.52	11.16	64.89	0.26	0.31	0.13	0.31	0.05	0.46	2.65	0.01	0.01	0.01	1141
01:30	8.22	20.48	68.44	0.27	0.31	0.13	0.32	0.04	0.80	2.68	0.01	0.01	0.01	1135
02:00	7.96	18.61	65.57	0.24	0.32	0.13	0.32	0.05	0.75	2.63	0.01	0.01	0.01	1146
02:30	7.40	12.28	72.76	0.22	0.37	0.18	0.31	0.05	0.51	3.01	0.01	0.02	0.01	1162
03:00	7.02	12.57	64.44	0.22	0.32	0.15	0.29	0.07	0.53	2.69	0.01	0.01	0.01	1150
03:30	8.14	16.72	68.62	0.24	0.36	0.17	0.34	0.05	0.70	2.87	0.01	0.01	0.01	1149
04:00	7.22	12.31	64.83	0.23	0.36	0.21	0.30	0.08	0.51	2.68	0.01	0.01	0.01	1138
04:30	8.40	16.44	67.04	0.24	0.31	0.18	0.35	0.06	0.68	2.76	0.01	0.01	0.01	1134
05:00	8.46	12.76	68.39	0.23	0.35	0.14	0.35	0.06	0.53	2.83	0.01	0.01	0.01	1150
05:30	7.48	9.83	68.64	0.23	0.36	0.13	0.31	0.05	0.41	2.85	0.01	0.02	0.01	1159
06:00	6.58	7.51	67.34	0.23	0.36	0.23	0.27	0.06	0.31	2.74	0.01	0.01	0.01	1177
06:30	9.03	23.12	64.20	0.22	0.34	0.36	0.38	0.07	0.98	2.72	0.01	0.01	0.02	1150
07:00	8.64	19.92	67.55	0.22	0.35	0.37	0.36	0.08	0.83	2.82	0.01	0.01	0.02	1144
07:30	8.55	19.66	65.45	0.24	0.28	0.40	0.35	0.07	0.81	2.69	0.01	0.01	0.02	1130
08:00	8.84	13.62	65.41	0.22	0.31	0.35	0.37	0.08	0.57	2.75	0.01	0.01	0.01	1142
08:30	7.47	9.44	70.76	0.22	0.36	0.13	0.31	0.06	0.39	2.94	0.01	0.01	0.01	1148
09:00	7.96	10.34	64.73	0.22	0.33	0.13	0.33	0.09	0.43	2.67	0.01	0.01	0.01	1139
09:30	7.34	8.82	68.02	0.24	0.39	0.14	0.31	0.08	0.37	2.83	0.01	0.02	0.01	1152
10:00	9.04	18.11	61.62	0.21	0.35	0.13	0.39	0.06	0.79	2.68	0.01	0.02	0.01	1151
10:30	8.82	13.10	72.39	0.21	0.34	0.13	0.38	0.08	0.56	3.09	0.01	0.01	0.01	1131
11:00	6.20	9.59	63.72	0.20	0.37	0.13	0.26	0.07	0.41	2.71	0.01	0.02	0.01	1136
11:30	9.41	12.79	68.40	0.22	0.31	0.13	0.39	0.06	0.54	2.86	0.01	0.01	0.01	1130
12:00	9.81	13.91	68.12	0.21	0.34	0.13	0.41	0.07	0.58	2.85	0.01	0.01	0.01	1127
12:30	7.50	6.10	69.06	0.20	0.34	0.17	0.31	0.08	0.25	2.86	0.01	0.01	0.01	1138
13:00	5.10	5.33	62.19	0.18	0.39	0.16	0.22	0.07	0.23	2.66	0.01	0.02	0.01	1159
13:30	5.71	8.84	69.60	0.21	0.42	0.17	0.24	0.10	0.37	2.89	0.01	0.02	0.01	1158
14:00	5.80	8.56	67.14	0.21	0.38	0.22	0.24	0.08	0.35	2.74	0.01	0.02	0.01	1170
14:30	9.50	18.46	67.54	0.23	0.35	0.27	0.37	0.07	0.72	2.65	0.01	0.01	0.01	1109
15:00	11.15	19.11	62.13	0.23	0.33	0.27	0.43	0.07	0.74	2.40	0.01	0.01	0.01	1104
15:30	12.08	20.52	59.11	0.24	0.29	0.24	0.47	0.05	0.80	2.32	0.01	0.01	0.01	1110
16:00	7.20	8.06	71.64	0.23	0.33	0.24	0.30	0.09	0.33	2.96	0.01	0.01	0.01	1146
16:30	6.92	11.65	71.70	0.23	0.33	0.25	0.29	0.08	0.50	3.05	0.01	0.01	0.01	1145
17:00	8.60	18.63	60.59	0.23	0.33	0.23	0.36	0.11	0.79	2.57	0.01	0.01	0.01	1133
17:30	11.58	29.41	64.98	0.26	0.30	0.25	0.49	0.06	1.25	2.76	0.01	0.01	0.01	1128
18:00	6.97	11.68	69.70	0.25	0.29	0.32	0.30	0.08	0.50	2.97	0.01	0.01	0.01	1136
18:30	5.40	7.81	63.78	0.26	0.24	0.44	0.23	0.09	0.33	2.69	0.01	0.01	0.02	1144
19:00	7.58	13.18	66.01	0.27	0.23	0.45	0.33	0.09	0.57	2.86	0.01	0.01	0.02	1160
19:30	7.11	10.54	66.37	0.28	0.32	0.47	0.31	0.09	0.46	2.90	0.01	0.01	0.02	1174
20:00	8.77	13.17	68.65	0.27	0.29	0.44	0.38	0.09	0.57	2.96	0.01	0.01	0.02	1162
20:30	8.50	10.35	66.21	0.25	0.37	0.13	0.35	0.09	0.43	2.75	0.01	0.02	0.01	1150
21:00	8.47	12.22	66.29	0.23	0.37	0.13	0.36	0.10	0.52	2.82	0.01	0.02	0.01	1155
21:30	9.87	26.88	68.03	0.26	0.38	0.13	0.42	0.14	1.14	2.89	0.01	0.02	0.01	1143
22:00	7.21	5.21	67.03	0.26	0.42	0.13	0.30	0.05	0.21	2.75	0.01	0.02	0.01	1154
22:30	8.20	17.43	65.78	0.25	0.38	0.12	0.36	0.10	0.76	2.86	0.01	0.02	0.01	1159
23:00	9.19	16.43	64.91	0.27	0.35	0.13	0.39	0.07	0.69	2.73	0.01	0.01	0.01	1142
23:30	7.27	8.77	70.28	0.25	0.38	0.13	0.31	0.06	0.37	3.00	0.01	0.02	0.01	1153
00:00	7.43	9.28	66.90	0.27	0.36	0.13	0.32	1.22	0.40	2.87	0.14	0.02	0.01	1171
min	5,10	5,21	59,11	0,18	0,23	0,12	0,22	0,04	0,21	2,32	0,01	0,01	0,01	1104
max	12,08	29,41	72,76	3,27	0,42	0,47	0,49	1,22	1,25	3,09	0,14	0,02	0,02	1177
moyenne	8,06	13,61	66,76	0,30	0,34	0,21								1145
Total							16,11	12,38	27,20	133,66	0,60	0,68	0,42	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,14			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.