

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.91	20.42	67.44	0.23	0.41	0.14	0.34	0.04	0.87	2.86	0.01	0.02	0.01	1177	
01:00	8.33	16.70	68.60	0.21	0.40	0.14	0.36	0.06	0.71	2.94	0.01	0.02	0.01	1165	
01:30	7.39	15.38	67.61	0.23	0.37	0.27	0.32	0.05	0.67	2.93	0.01	0.02	0.01	1158	
02:00	7.38	15.48	64.76	0.25	0.36	0.41	0.32	0.05	0.67	2.80	0.01	0.02	0.02	1155	
02:30	9.56	22.96	67.56	0.25	0.33	0.43	0.42	0.04	1.00	2.95	0.01	0.01	0.02	1156	
03:00	8.05	16.10	61.40	0.24	0.31	0.41	0.36	0.07	0.72	2.73	0.01	0.01	0.02	1159	
03:30	7.82	17.62	67.25	0.30	0.29	0.50	0.33	0.04	0.75	2.88	0.01	0.01	0.02	1157	
04:00	7.23	13.31	69.49	0.25	0.35	0.42	0.31	0.04	0.58	3.00	0.01	0.01	0.02	1160	
04:30	6.86	15.02	65.75	0.26	0.33	0.43	0.30	0.06	0.67	2.91	0.01	0.01	0.02	1158	
05:00	7.39	17.38	67.97	0.26	0.33	0.43	0.33	0.05	0.77	3.00	0.01	0.01	0.02	1157	
05:30	7.57	22.99	59.36	0.25	0.30	0.43	0.32	0.03	0.98	2.53	0.01	0.01	0.02	1175	
06:00	7.12	23.93	72.13	0.81	0.36	1.44	0.30	0.03	1.01	3.04	0.03	0.02	0.06	1177	
06:30	7.85	35.63	72.11	0.27	0.34	0.46	0.34	0.04	1.52	3.08	0.01	0.01	0.02	1154	
07:00	9.30	28.20	68.30	0.25	0.33	0.41	0.41	0.05	1.25	3.02	0.01	0.01	0.02	1162	
07:30	7.86	18.05	65.30	0.22	0.40	0.13	0.33	0.03	0.76	2.76	0.01	0.02	0.01	1173	
08:00	7.54	21.46	66.33	0.23	0.40	0.26	0.33	0.05	0.93	2.88	0.01	0.02	0.01	1159	
08:30	8.09	24.57	63.16	0.25	0.38	0.42	0.34	0.04	1.04	2.68	0.01	0.02	0.02	1165	
09:00	7.85	23.92	68.29	0.25	0.40	0.41	0.34	0.06	1.03	2.93	0.01	0.02	0.02	1171	
09:30	8.61	22.34	69.34	0.25	0.38	0.43	0.37	0.06	0.96	2.98	0.01	0.02	0.02	1148	
10:00	9.28	36.31	59.00	0.24	0.41	0.41	0.41	0.10	1.61	2.62	0.01	0.02	0.02	1155	
10:30	7.83	32.36	67.42	0.24	0.42	0.41	0.33	0.05	1.38	2.87	0.01	0.02	0.02	1161	
11:00	5.86	21.12	67.41	0.23	0.45	0.39	0.26	0.08	0.93	2.98	0.01	0.02	0.02	1173	
11:30	6.05	16.81	66.23	0.26	0.40	0.44	0.24	0.07	0.68	2.67	0.01	0.02	0.02	1154	
12:00	7.76	33.95	65.29	0.24	0.43	0.41	0.33	0.06	1.46	2.80	0.01	0.02	0.02	1164	
12:30	9.36	32.71	61.97	0.25	0.33	0.42	0.40	0.06	1.38	2.62	0.01	0.01	0.02	1144	
13:00	8.65	28.15	66.21	0.25	0.40	0.43	0.35	0.04	1.15	2.71	0.01	0.02	0.02	1163	
13:30	8.27	24.64	67.83	0.25	0.32	0.43	0.34	0.04	1.00	2.77	0.01	0.01	0.02	1154	
14:00	5.07	11.41	66.00	0.23	0.48	0.39	0.22	0.04	0.50	2.87	0.01	0.02	0.02	1199	
14:30	10.37	34.71	61.29	0.25	0.34	0.42	0.44	0.04	1.46	2.57	0.01	0.01	0.02	1145	
15:00	9.48	22.51	64.34	0.24	0.39	0.40	0.40	0.05	0.95	2.70	0.01	0.02	0.02	1145	
15:30	7.46	14.02	73.44	0.24	0.35	0.40	0.31	0.06	0.59	3.08	0.01	0.01	0.02	1159	
16:00	5.88	19.34	61.58	0.22	0.38	0.37	0.26	0.06	0.84	2.67	0.01	0.02	0.02	1160	
16:30	9.09	24.68	67.49	0.24	0.35	0.41	0.37	0.05	1.01	2.77	0.01	0.01	0.02	1142	
17:00	9.03	14.15	67.33	0.24	0.35	0.40	0.37	0.06	0.57	2.72	0.01	0.01	0.02	1147	
17:30	7.16	13.87	65.93	0.24	0.40	0.41	0.30	0.05	0.57	2.73	0.01	0.02	0.02	1171	
18:00	6.93	16.61	67.02	0.23	0.36	0.40	0.30	0.05	0.71	2.88	0.01	0.02	0.02	1164	
18:30	8.30	16.45	66.06	0.26	0.42	0.43	0.34	0.05	0.67	2.68	0.01	0.02	0.02	1156	
19:00	8.36	15.38	63.82	0.25	0.39	0.38	0.34	0.07	0.62	2.58	0.01	0.02	0.02	1143	
19:30	8.27	11.43	65.88	0.23	0.43	0.14	0.34	0.06	0.47	2.70	0.01	0.02	0.01	1148	
20:00	8.25	10.21	71.84	0.22	0.39	0.14	0.34	0.04	0.42	2.94	0.01	0.02	0.01	1156	
20:30	8.91	18.44	63.23	0.22	0.38	0.14	0.37	0.05	0.77	2.63	0.01	0.02	0.01	1164	
21:00	8.37	10.71	66.66	0.23	0.36	0.14	0.34	0.04	0.43	2.68	0.01	0.01	0.01	1156	
21:30	7.04	10.79	70.29	0.21	0.37	0.13	0.30	0.05	0.45	2.96	0.01	0.02	0.01	1169	
22:00	6.52	7.13	67.73	0.24	0.41	0.15	0.26	0.04	0.28	2.69	0.01	0.02	0.01	1155	
22:30	7.60	19.40	65.41	0.21	0.42	0.14	0.32	0.06	0.83	2.80	0.01	0.02	0.01	1163	
23:00	7.93	18.94	67.66	0.20	0.42	0.14	0.34	0.07	0.82	2.93	0.01	0.02	0.01	1168	
23:30	8.58	19.37	69.44	0.22	0.40	0.14	0.36	0.08	0.82	2.93	0.01	0.02	0.01	1171	
00:00	8.19	16.34	68.10	0.21	0.41	0.14	0.35	0.05	0.70	2.91	0.01	0.02	0.01	1165	
min	5,07	7,13	59,00	0,20	0,29	0,13	0,22	0,03	0,28	2,53	0,01	0,01	0,01	1142	
max	10,37	36,31	73,44	0,81	0,48	1,44	0,44	0,10	1,61	3,08	0,03	0,02	0,06	1199	
moyenne	7,91	20,07	66,54	0,25	0,38	0,36								1160	
Total							16,08	9,31	40,95	135,37	0,51	0,77	0,72		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,56			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.