

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,95	14,32	68,24	0,29	0,29	0,47	0,26	0,05	0,63	2,99	0,01	0,01	0,02	1161
01:00	8,07	18,78	65,20	0,25	0,21	0,41	0,35	0,07	0,83	2,87	0,01	0,01	0,02	1159
01:30	6,16	9,86	65,22	0,25	0,25	0,41	0,27	0,07	0,43	2,83	0,01	0,01	0,02	1158
02:00	5,19	9,83	65,94	0,25	0,27	0,42	0,23	0,10	0,43	2,89	0,01	0,01	0,02	1168
02:30	6,25	16,48	67,25	0,29	0,26	0,48	0,28	0,07	0,73	2,96	0,01	0,01	0,02	1154
03:00	6,44	14,47	64,87	0,25	0,28	0,42	0,28	0,08	0,64	2,86	0,01	0,01	0,02	1171
03:30	9,20	27,04	67,89	0,26	0,25	0,43	0,41	0,06	1,20	3,02	0,01	0,01	0,02	1155
04:00	6,89	18,37	65,15	0,27	0,24	0,44	0,30	0,10	0,80	2,83	0,01	0,01	0,02	1146
04:30	8,28	23,90	62,45	0,29	0,28	0,47	0,37	0,06	1,06	2,78	0,01	0,01	0,02	1166
05:00	8,81	28,08	67,08	0,25	0,29	0,42	0,38	0,08	1,21	2,89	0,01	0,01	0,02	1179
05:30	9,94	23,62	67,81	0,26	0,28	0,42	0,43	0,06	1,02	2,94	0,01	0,01	0,02	1173
06:00	5,40	11,39	67,28	0,27	0,28	0,45	0,23	0,08	0,49	2,89	0,01	0,01	0,02	1160
06:30	7,96	18,88	63,60	0,32	0,26	0,52	0,33	0,09	0,79	2,67	0,01	0,01	0,02	1163
07:00	8,74	17,64	65,01	0,26	0,30	0,38	0,36	0,07	0,73	2,69	0,01	0,01	0,02	1159
07:30	11,07	12,82	69,23	0,26	0,38	0,14	0,44	0,05	0,51	2,75	0,01	0,02	0,01	1160
08:00	7,67	6,29	64,70	0,26	0,42	0,14	0,30	0,07	0,25	2,57	0,01	0,02	0,01	1152
08:30	6,16	6,21	66,36	0,30	0,39	0,38	0,25	0,06	0,25	2,70	0,01	0,02	0,02	1147
09:00	8,90	11,80	63,81	0,28	0,34	0,46	0,35	0,06	0,47	2,53	0,01	0,01	0,02	1142
09:30	7,13	7,79	70,54	0,26	0,39	0,43	0,30	0,06	0,33	2,96	0,01	0,02	0,02	1161
10:00	6,16	10,18	66,77	0,26	0,36	0,44	0,26	0,08	0,43	2,81	0,01	0,02	0,02	1159
10:30	10,47	20,08	61,20	0,32	0,34	0,51	0,45	0,06	0,86	2,62	0,01	0,01	0,02	1133
11:00	11,41	22,51	57,50	0,33	0,30	0,78	0,49	1,83	0,97	2,47	0,14	0,01	0,21	1151
11:30	11,17	33,16	67,53	0,24	0,32	0,39	0,46	0,08	1,38	2,80	0,01	0,01	0,02	1163
12:00	7,23	14,15	66,44	0,23	0,34	0,37	0,31	0,08	0,60	2,81	0,01	0,01	0,02	1160
12:30	4,89	6,62	67,33	0,23	0,42	0,38	0,21	0,11	0,29	2,92	0,01	0,02	0,02	1174
13:00	10,65	24,73	61,13	0,29	0,33	0,47	0,44	0,05	1,03	2,55	0,01	0,01	0,02	1142
13:30	6,62	13,26	64,34	0,22	0,37	0,37	0,28	0,07	0,56	2,71	0,01	0,02	0,02	1150
14:00	4,08	5,21	71,09	0,23	0,41	0,38	0,17	0,06	0,22	2,99	0,01	0,02	0,02	1175
14:30	6,29	17,14	66,58	0,23	0,35	0,38	0,27	0,09	0,75	2,90	0,01	0,02	0,02	1164
15:00	8,78	19,65	66,61	0,29	0,38	0,47	0,38	0,10	0,85	2,89	0,01	0,02	0,02	1148
15:30	8,71	14,92	68,03	0,24	0,38	0,39	0,38	0,11	0,65	2,98	0,01	0,02	0,02	1156
16:00	7,73	13,66	66,07	0,24	0,35	0,40	0,34	0,09	0,59	2,87	0,01	0,02	0,02	1143
16:30	7,54	10,60	62,63	0,25	0,39	0,41	0,33	0,10	0,46	2,72	0,01	0,02	0,02	1146
17:00	8,24	11,14	66,99	0,29	0,36	0,48	0,36	0,08	0,48	2,89	0,01	0,02	0,02	1142
17:30	6,24	5,99	64,87	0,26	0,39	0,42	0,26	0,07	0,25	2,72	0,01	0,02	0,02	1146
18:00	5,32	6,13	56,54	0,44	0,41	0,73	0,23	1,21	0,26	2,41	0,02	0,02	0,03	1166
18:30	7,34	19,28	60,49	0,27	0,37	0,43	0,31	0,09	0,83	2,59	0,01	0,02	0,02	1156
19:00	8,81	13,19	70,41	0,30	0,42	0,43	0,36	0,07	0,55	2,91	0,01	0,02	0,02	1143
19:30	8,20	10,31	69,83	0,23	0,45	0,13	0,33	0,06	0,42	2,82	0,01	0,02	0,01	1158
20:00	8,34	9,32	65,74	0,22	0,46	0,13	0,34	0,08	0,38	2,71	0,01	0,02	0,01	1161
20:30	6,30	6,95	67,87	0,22	0,42	0,13	0,27	0,09	0,29	2,87	0,01	0,02	0,01	1160
21:00	7,82	9,15	66,88	0,26	0,46	0,12	0,34	0,08	0,40	2,90	0,01	0,02	0,01	1176
21:30	6,29	9,44	64,46	0,22	0,45	0,12	0,26	0,06	0,39	2,69	0,01	0,02	0,01	1186
22:00	6,64	9,88	65,66	0,23	0,48	0,12	0,28	0,06	0,42	2,79	0,01	0,02	0,01	1187
22:30	7,52	12,56	69,79	0,24	0,45	0,12	0,32	0,09	0,54	3,02	0,01	0,02	0,01	1171
23:00	7,01	14,07	67,69	0,28	0,48	0,12	0,30	0,07	0,60	2,90	0,01	0,02	0,01	1165
23:30	7,72	18,76	65,76	0,23	0,46	0,13	0,33	0,07	0,80	2,81	0,01	0,02	0,01	1153
00:00	8,86	18,43	66,80	0,23	0,43	0,12	0,38	0,08	0,79	2,85	0,01	0,02	0,01	1165
min	4,08	5,21	56,54	0,22	0,21	0,12	0,17	0,05	0,22	2,41	0,01	0,01	0,01	1133
max	11,41	33,16	71,09	0,33	0,48	0,78	0,49	1,83	1,38	3,02	0,14	0,02	0,21	1187
moyenne	7,64	14,54	65,85	0,33	0,36	0,45								1159
Total							15,59	14,04	29,83	134,55	0,67	0,73	0,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,86			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.