

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.98	8.90	67.00	0.29	0.36	0.47	0.28	0.08	0.35	2.66	0.01	0.01	0.02	1156
01:00	7.20	13.00	64.16	0.29	0.43	0.49	0.30	0.06	0.54	2.66	0.01	0.02	0.02	1189
01:30	7.88	12.75	68.71	0.26	0.33	0.43	0.31	0.05	0.51	2.73	0.01	0.01	0.02	1164
02:00	7.89	12.67	65.98	0.26	0.35	0.43	0.32	0.06	0.51	2.67	0.01	0.01	0.02	1177
02:30	7.52	11.01	64.55	0.27	0.39	0.45	0.30	0.08	0.44	2.58	0.01	0.02	0.02	1173
03:00	8.21	14.59	66.22	0.30	0.35	0.49	0.34	0.06	0.60	2.73	0.01	0.01	0.02	1174
03:30	8.84	12.10	69.22	0.26	0.36	0.43	0.36	0.05	0.49	2.80	0.01	0.01	0.02	1166
04:00	6.46	7.80	64.72	0.26	0.36	0.42	0.26	0.05	0.32	2.64	0.01	0.01	0.02	1173
04:30	7.70	11.61	65.63	0.26	0.34	0.44	0.32	0.09	0.48	2.69	0.01	0.01	0.02	1164
05:00	8.73	14.61	69.05	0.27	0.36	0.45	0.37	0.06	0.62	2.90	0.01	0.02	0.02	1166
05:30	9.11	13.25	63.96	0.24	0.35	0.40	0.40	0.08	0.58	2.80	0.01	0.02	0.02	1189
06:00	6.43	8.55	67.17	0.27	0.42	0.45	0.26	0.05	0.35	2.72	0.01	0.02	0.02	1153
06:30	6.62	9.13	68.01	0.25	0.37	0.42	0.29	0.09	0.40	2.95	0.01	0.02	0.02	1187
07:00	8.45	15.49	66.20	0.29	0.42	0.42	0.38	0.07	0.69	2.94	0.01	0.02	0.02	1171
07:30	9.05	8.91	66.90	0.23	0.45	0.13	0.39	0.06	0.38	2.85	0.01	0.02	0.01	1167
08:00	8.24	10.19	67.28	0.23	0.44	0.13	0.35	0.07	0.43	2.85	0.01	0.02	0.01	1175
08:30	8.57	19.25	64.73	0.23	0.44	0.13	0.36	0.09	0.82	2.76	0.01	0.02	0.01	1161
09:00	7.10	11.71	69.66	0.27	0.40	0.13	0.30	0.07	0.50	2.97	0.01	0.02	0.01	1167
09:30	6.92	9.79	65.78	0.23	0.44	0.14	0.28	0.05	0.40	2.69	0.01	0.02	0.01	1153
10:00	9.64	15.23	64.83	0.21	0.42	0.13	0.41	0.05	0.65	2.76	0.01	0.02	0.01	1164
10:30	10.11	12.90	69.82	0.21	0.40	0.13	0.43	0.07	0.55	2.98	0.01	0.02	0.01	1165
11:00	8.44	7.24	69.18	0.25	0.40	0.13	0.36	0.06	0.31	2.95	0.01	0.02	0.01	1165
11:30	6.06	4.70	67.14	0.20	0.44	0.14	0.26	0.06	0.20	2.88	0.01	0.02	0.01	1172
12:00	6.10	6.09	65.38	0.20	0.39	0.13	0.26	0.07	0.26	2.81	0.01	0.02	0.01	1171
12:30	5.44	5.02	67.69	0.19	0.45	0.14	0.23	0.08	0.22	2.91	0.01	0.02	0.01	1163
13:00	8.41	13.72	66.58	0.24	0.42	0.14	0.35	0.05	0.57	2.77	0.01	0.02	0.01	1160
13:30	9.24	11.62	67.22	0.20	0.43	0.16	0.39	0.05	0.49	2.81	0.01	0.02	0.01	1173
14:00	7.22	10.89	66.72	0.21	0.48	0.24	0.30	0.06	0.45	2.77	0.01	0.02	0.01	1180
14:30	9.81	17.82	69.31	0.20	0.45	0.26	0.41	0.07	0.75	2.90	0.01	0.02	0.01	1163
15:00	7.41	8.47	64.84	0.24	0.45	0.27	0.30	0.06	0.35	2.67	0.01	0.02	0.01	1161
15:30	6.57	8.70	67.54	0.19	0.48	0.27	0.28	0.07	0.36	2.83	0.01	0.02	0.01	1179
16:00	7.75	19.43	66.50	0.19	0.46	0.26	0.32	0.04	0.81	2.76	0.01	0.02	0.01	1184
16:30	8.04	12.39	65.77	0.19	0.47	0.26	0.34	0.06	0.52	2.75	0.01	0.02	0.01	1186
17:00	7.59	18.87	69.49	0.25	0.37	0.30	0.32	0.06	0.81	2.97	0.01	0.02	0.01	1171
17:30	8.10	20.76	65.87	0.21	0.39	0.35	0.34	0.07	0.88	2.80	0.01	0.02	0.01	1171
18:00	7.21	19.83	65.42	0.21	0.43	0.34	0.31	0.06	0.84	2.78	0.01	0.02	0.01	1176
18:30	7.86	21.04	65.87	0.21	0.41	0.35	0.33	0.07	0.89	2.80	0.01	0.02	0.01	1192
19:00	9.20	22.29	65.88	0.25	0.41	0.37	0.39	0.07	0.95	2.79	0.01	0.02	0.02	1184
19:30	7.72	19.60	66.38	0.22	0.49	0.31	0.33	0.08	0.83	2.79	0.01	0.02	0.01	1165
20:00	6.88	22.95	66.81	0.22	0.51	0.36	0.30	0.07	0.99	2.89	0.01	0.02	0.02	1170
20:30	7.85	24.86	66.14	0.23	0.47	0.39	0.33	0.08	1.04	2.77	0.01	0.02	0.02	1155
21:00	9.28	24.65	63.82	0.27	0.48	0.45	0.38	0.07	1.02	2.64	0.01	0.02	0.02	1147
21:30	7.24	17.78	68.92	0.22	0.49	0.36	0.30	0.06	0.74	2.89	0.01	0.02	0.02	1164
22:00	7.09	15.11	64.13	0.23	0.48	0.38	0.29	0.07	0.62	2.62	0.01	0.02	0.02	1171
22:30	8.19	16.47	69.15	0.24	0.47	0.40	0.34	0.08	0.68	2.86	0.01	0.02	0.02	1176
23:00	7.25	19.38	64.18	0.26	0.48	0.44	0.31	0.05	0.83	2.75	0.01	0.02	0.02	1175
23:30	8.15	18.13	65.49	0.24	0.48	0.39	0.34	0.05	0.75	2.72	0.01	0.02	0.02	1165
00:00	7.78	16.53	67.11	0.24	0.46	0.39	0.32	0.04	0.68	2.76	0.01	0.02	0.02	1160
min	5,44	4,70	63,82	0,19	0,33	0,13	0,23	0,04	0,20	2,58	0,01	0,01	0,01	1147
max	10,11	24,86	69,82	0,30	0,51	0,49	0,43	0,09	1,04	2,98	0,01	0,02	0,02	1192
moyenne	7,82	14,12	66,63	0,24	0,42	0,32								1169
Total							15,73	9,41	28,43	133,96	0,48	0,85	0,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	4,68			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.