

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,47	16,80	65,78	0,33	0,35	0,54	0,45	0,21	0,73	2,85	0,01	0,02	0,02	1158
01:00	8,35	12,64	63,60	0,32	0,33	0,53	0,35	0,05	0,53	2,67	0,01	0,01	0,02	1137
01:30	6,60	10,37	59,11	0,29	0,35	0,48	0,27	0,05	0,43	2,45	0,01	0,01	0,02	1144
02:00	6,64	11,19	63,67	0,25	0,36	0,41	0,27	0,06	0,46	2,62	0,01	0,01	0,02	1151
02:30	4,73	4,44	70,06	0,25	0,39	0,41	0,19	0,06	0,18	2,86	0,01	0,02	0,02	1153
03:00	4,81	8,44	63,16	0,28	0,35	0,46	0,21	0,04	0,37	2,75	0,01	0,02	0,02	1174
03:30	5,98	9,47	67,28	0,24	0,38	0,40	0,26	0,05	0,41	2,90	0,01	0,02	0,02	1155
04:00	9,72	15,60	61,68	0,25	0,34	0,41	0,41	0,05	0,66	2,60	0,01	0,01	0,02	1145
04:30	6,92	8,49	72,46	0,23	0,39	0,38	0,30	0,07	0,37	3,15	0,01	0,02	0,02	1177
05:00	7,47	12,72	65,01	0,27	0,36	0,46	0,33	0,06	0,56	2,84	0,01	0,02	0,02	1155
05:30	8,09	12,12	68,39	0,26	0,33	0,43	0,35	0,06	0,52	2,95	0,01	0,01	0,02	1143
06:00	7,27	10,29	65,81	0,24	0,43	0,40	0,32	0,06	0,45	2,88	0,01	0,02	0,02	1152
06:30	8,26	15,41	66,76	0,24	0,37	0,40	0,37	0,07	0,69	2,97	0,01	0,02	0,02	1158
07:00	7,46	10,74	66,13	0,30	0,41	0,41	0,32	0,09	0,47	2,87	0,01	0,02	0,02	1139
07:30	8,98	11,73	66,17	0,24	0,43	0,00	0,40	0,08	0,52	2,93	0,01	0,02	0,00	1155
08:00	7,54	6,65	66,25	0,23	0,48	0,00	0,32	0,08	0,29	2,86	0,01	0,02	0,00	1158
08:30	7,41	8,04	66,02	0,28	0,45	0,01	0,31	0,11	0,34	2,81	0,01	0,02	0,00	1148
09:00	10,55	17,79	67,94	0,33	0,44	0,01	0,44	0,08	0,74	2,82	0,01	0,02	0,00	1133
09:30	7,25	6,03	67,53	0,30	0,38	0,01	0,31	0,08	0,26	2,90	0,01	0,02	0,00	1143
10:00	7,14	7,78	60,61	0,36	0,30	0,28	0,30	0,07	0,33	2,58	0,02	0,01	0,01	1135
10:30	7,31	6,30	68,47	0,33	0,34	0,54	0,31	0,08	0,27	2,94	0,01	0,01	0,02	1125
11:00	13,21	19,72	60,66	0,35	0,25	0,57	0,56	0,07	0,84	2,58	0,01	0,01	0,02	1120
11:30	9,35	15,90	70,24	0,26	0,27	0,43	0,40	0,07	0,68	3,01	0,01	0,01	0,02	1126
12:00	5,73	16,40	67,23	0,24	0,35	0,40	0,24	0,08	0,70	2,86	0,01	0,02	0,02	1135
12:30	6,36	47,10	63,07	0,23	0,31	0,39	0,28	0,07	2,05	2,75	0,01	0,01	0,02	1123
13:00	4,95	35,19	61,12	0,26	0,30	0,43	0,22	0,06	1,53	2,67	0,01	0,01	0,02	1111
13:30	6,23	46,33	56,29	0,24	0,24	0,39	0,26	0,06	1,97	2,39	0,01	0,01	0,02	1122
14:00	6,60	30,71	64,33	0,22	0,33	0,37	0,28	0,07	1,30	2,72	0,01	0,01	0,02	1133
14:30	6,94	23,44	64,89	0,21	0,31	0,36	0,29	0,09	0,99	2,75	0,01	0,01	0,02	1127
15:00	10,91	27,21	67,75	0,26	0,28	0,42	0,46	0,07	1,16	2,88	0,01	0,01	0,02	1122
15:30	9,80	18,76	60,87	0,19	0,29	0,32	0,42	0,07	0,81	2,61	0,01	0,01	0,01	1119
16:00	10,14	40,91	54,30	0,25	0,27	0,40	0,43	0,41	1,72	2,28	0,01	0,01	0,02	1108
16:30	6,14	17,58	73,26	0,19	0,29	0,31	0,25	0,06	0,73	3,04	0,01	0,01	0,01	1146
17:00	6,01	14,92	59,57	0,18	0,28	0,30	0,25	0,05	0,62	2,49	0,01	0,01	0,01	1133
17:30	8,70	17,67	70,95	0,22	0,28	0,37	0,37	0,06	0,74	2,98	0,01	0,01	0,02	1144
18:00	6,41	9,35	67,38	0,30	0,37	0,50	0,28	0,12	0,41	2,97	0,01	0,02	0,02	1176
18:30	7,41	18,03	64,59	0,24	0,34	0,40	0,32	0,10	0,79	2,83	0,01	0,01	0,02	1152
19:00	8,21	21,30	68,49	0,21	0,39	0,34	0,36	0,13	0,93	2,99	0,01	0,02	0,01	1137
19:30	8,41	16,67	64,89	0,25	0,43	0,11	0,36	0,13	0,71	2,78	0,01	0,02	0,00	1132
20:00	8,19	20,85	69,07	0,25	0,41	0,06	0,35	0,12	0,89	2,95	0,01	0,02	0,00	1135
20:30	7,81	20,45	66,64	0,20	0,41	0,03	0,33	0,12	0,88	2,85	0,01	0,02	0,00	1136
21:00	7,20	14,99	65,00	0,20	0,47	0,11	0,31	0,15	0,65	2,80	0,01	0,02	0,00	1149
21:30	7,96	21,60	69,10	0,20	0,35	0,23	0,34	0,12	0,94	2,99	0,01	0,02	0,01	1132
22:00	8,36	23,59	62,25	0,25	0,21	0,42	0,36	0,11	1,01	2,65	0,01	0,01	0,02	1130
22:30	9,74	28,33	68,53	0,21	0,20	0,35	0,41	0,07	1,20	2,90	0,01	0,01	0,01	1121
23:00	7,99	25,66	62,38	0,25	0,16	0,42	0,33	0,06	1,07	2,61	0,01	0,01	0,02	1123
23:30	7,35	18,40	66,45	0,31	0,16	0,52	0,31	0,08	0,77	2,77	0,01	0,01	0,02	1125
00:00	6,85	15,07	66,47	0,28	0,16	0,45	0,29	0,09	0,64	2,83	0,01	0,01	0,02	1131
min	4,73	4,44	54,30	0,18	0,16	0,00	0,19	0,04	0,18	2,28	0,01	0,01	0,00	1108
max	13,21	47,10	73,26	0,36	0,48	0,57	0,56	0,41	2,05	3,15	0,02	0,02	0,02	1177
moyenne	7,75	17,69	65,37	0,26	0,34	0,34								1140
Total							15,90	14,17	36,27	134,13	0,53	0,69	0,70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.