

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,12	28,45	63,79	0,23	0,23	0,38	0,45	0,07	1,25	2,81	0,01	0,01	0,02	1127
01:00	7,66	19,80	68,84	0,29	0,18	0,47	0,33	0,05	0,84	2,94	0,01	0,01	0,02	1139
01:30	6,20	14,53	62,71	0,24	0,22	0,39	0,27	0,05	0,62	2,69	0,01	0,01	0,02	1149
02:00	7,52	20,56	71,87	0,33	0,19	0,54	0,32	0,10	0,87	3,04	0,01	0,01	0,02	1146
02:30	7,72	25,89	68,04	0,25	0,23	0,42	0,34	0,07	1,14	3,00	0,01	0,01	0,02	1149
03:00	7,83	43,44	63,10	0,26	0,20	0,43	0,34	0,06	1,89	2,74	0,01	0,01	0,02	1134
03:30	7,57	36,97	64,83	0,27	0,17	0,44	0,32	0,06	1,58	2,77	0,01	0,01	0,02	1145
04:00	7,00	45,74	69,63	0,32	0,19	0,53	0,31	0,11	2,00	3,04	0,01	0,01	0,02	1155
04:30	5,68	59,21	66,02	0,31	0,23	0,52	0,25	0,07	2,59	2,89	0,01	0,01	0,02	1137
05:00	4,05	35,47	68,33	0,24	0,23	0,40	0,18	0,07	1,54	2,96	0,01	0,01	0,02	1161
05:30	3,12	28,74	62,49	0,22	0,24	0,37	0,13	0,07	1,23	2,67	0,01	0,01	0,02	1156
06:00	3,41	32,14	68,05	0,29	0,23	0,48	0,14	0,11	1,37	2,89	0,01	0,01	0,02	1160
06:30	2,63	23,47	66,27	0,25	0,25	0,42	0,11	0,09	1,02	2,89	0,01	0,01	0,02	1173
07:00	3,38	33,39	66,57	0,24	0,28	0,33	0,14	0,08	1,42	2,84	0,01	0,01	0,01	1164
07:30	4,07	26,28	63,89	0,26	0,45	0,01	0,17	0,06	1,10	2,68	0,01	0,02	0,00	1155
08:00	3,95	21,51	61,06	0,28	0,45	0,01	0,17	0,13	0,94	2,66	0,01	0,02	0,00	1189
08:30	5,05	22,58	65,84	0,23	0,40	0,01	0,22	0,06	0,98	2,85	0,01	0,02	0,00	1177
09:00	7,79	24,00	71,62	0,25	0,37	0,01	0,32	0,09	0,97	2,91	0,01	0,01	0,00	1145
09:30	7,87	18,89	62,19	0,25	0,43	0,01	0,31	0,10	0,74	2,45	0,01	0,02	0,00	1139
10:00	8,57	22,48	67,12	0,27	0,39	0,01	0,35	0,11	0,92	2,74	0,01	0,02	0,00	1159
10:30	8,62	14,78	80,52	0,25	0,46	0,01	0,36	0,08	0,62	3,36	0,01	0,02	0,00	1177
11:00	9,90	16,65	68,49	0,26	0,41	0,01	0,40	0,06	0,67	2,77	0,01	0,02	0,00	1149
11:30	12,92	25,27	54,50	0,22	0,41	0,01	0,55	0,10	1,07	2,30	0,01	0,02	0,00	1149
12:00	8,17	6,15	73,46	0,26	0,40	0,01	0,34	0,10	0,26	3,06	0,01	0,02	0,00	1151
12:30	6,46	14,55	57,78	0,21	0,44	0,00	0,27	0,09	0,60	2,40	0,01	0,02	0,00	1147
13:00	7,69	7,30	66,11	0,20	0,45	0,01	0,32	0,07	0,30	2,72	0,01	0,02	0,00	1178
13:30	8,91	11,10	65,89	0,21	0,46	0,12	0,36	0,10	0,45	2,69	0,01	0,02	0,01	1157
14:00	7,50	9,45	58,84	0,23	0,52	0,13	0,29	0,08	0,36	2,27	0,01	0,02	0,01	1158
14:30	9,31	22,41	63,25	0,24	0,44	0,13	0,40	0,09	0,97	2,73	0,01	0,02	0,01	1168
15:00	9,32	56,37	67,58	0,20	0,42	0,13	0,40	0,07	2,40	2,88	0,01	0,02	0,01	1147
15:30	7,38	64,36	77,80	0,21	0,42	0,13	0,31	0,08	2,73	3,30	0,01	0,02	0,01	1148
16:00	3,51	13,52	69,84	0,20	0,40	0,13	0,15	0,10	0,57	2,96	0,01	0,02	0,01	1141
16:30	4,15	50,42	63,95	0,25	0,40	0,12	0,18	0,07	2,19	2,78	0,01	0,02	0,01	1146
17:00	3,97	36,07	68,23	0,24	0,30	0,25	0,17	0,08	1,53	2,89	0,01	0,01	0,01	1135
17:30	4,31	17,98	69,11	0,22	0,25	0,36	0,18	0,08	0,76	2,94	0,01	0,01	0,02	1137
18:00	7,97	21,26	61,37	0,21	0,23	0,35	0,34	0,07	0,90	2,60	0,01	0,01	0,01	1132
18:30	9,76	17,31	70,60	0,24	0,24	0,40	0,42	0,09	0,74	3,02	0,01	0,01	0,02	1142
19:00	8,06	11,47	67,80	0,21	0,33	0,31	0,35	0,08	0,50	2,93	0,01	0,01	0,01	1159
19:30	8,60	14,07	66,35	0,21	0,46	0,09	0,37	0,07	0,61	2,89	0,01	0,02	0,00	1164
20:00	7,93	14,28	65,74	0,22	0,47	0,12	0,33	0,10	0,59	2,73	0,01	0,02	0,01	1134
20:30	8,24	17,03	68,47	0,28	0,49	0,07	0,35	0,09	0,72	2,91	0,01	0,02	0,00	1157
21:00	10,41	36,92	65,86	0,25	0,45	0,00	0,44	0,09	1,57	2,79	0,01	0,02	0,00	1139
21:30	11,09	54,03	67,03	0,25	0,41	0,00	0,48	0,08	2,33	2,89	0,01	0,02	0,00	1137
22:00	7,03	89,87	89,89	0,24	0,23	0,31	0,30	0,09	3,77	3,77	0,01	0,01	0,01	1156
22:30	3,83	32,70	62,74	0,29	0,13	0,47	0,15	0,09	1,32	2,54	0,01	0,01	0,02	1143
23:00	3,43	18,53	68,90	0,24	0,20	0,39	0,15	0,10	0,81	3,00	0,01	0,01	0,02	1166
23:30	2,52	8,64	63,78	0,21	0,18	0,36	0,11	0,09	0,38	2,79	0,01	0,01	0,02	1147
00:00	2,94	18,82	65,91	0,24	0,21	0,41	0,13	0,09	0,82	2,88	0,01	0,01	0,02	1156
min	2,52	6,15	54,50	0,20	0,13	0,00	0,11	0,05	0,26	2,27	0,01	0,01	0,00	1127
max	12,92	89,87	89,89	0,33	0,52	0,54	0,55	0,13	3,77	3,77	0,01	0,02	0,02	1189
moyenne	6,77	27,18	66,92	0,25	0,33	0,23								1152
Total							13,76	11,96	55,58	136,26	0,50	0,67	0,47	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.