

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	2.94	12.77	66.63	0.31	0.24	0.52	0.13	0.07	0.56	2.94	0.01	0.01	0.02	1158	
01:00	3.87	19.22	66.55	0.26	0.17	0.43	0.17	0.07	0.83	2.88	0.01	0.01	0.02	1160	
01:30	4.75	19.55	66.70	0.23	0.19	0.38	0.21	0.08	0.85	2.91	0.01	0.01	0.02	1165	
02:00	7.83	32.82	64.34	0.25	0.20	0.41	0.33	0.08	1.37	2.68	0.01	0.01	0.02	1144	
02:30	7.90	40.49	65.96	0.29	0.19	0.49	0.33	0.07	1.68	2.73	0.01	0.01	0.02	1142	
03:00	6.62	29.31	66.12	0.26	0.19	0.43	0.28	0.09	1.24	2.79	0.01	0.01	0.02	1139	
03:30	6.50	19.46	68.00	0.26	0.20	0.43	0.28	0.07	0.84	2.93	0.01	0.01	0.02	1159	
04:00	7.33	18.09	67.01	0.30	0.20	0.50	0.32	0.07	0.78	2.89	0.01	0.01	0.02	1164	
04:30	6.87	14.10	65.17	0.30	0.22	0.49	0.30	0.09	0.62	2.88	0.01	0.01	0.02	1183	
05:00	8.22	20.82	68.26	0.23	0.24	0.39	0.36	0.06	0.92	3.00	0.01	0.01	0.02	1163	
05:30	8.11	16.85	66.69	0.24	0.22	0.40	0.35	0.09	0.73	2.89	0.01	0.01	0.02	1158	
06:00	8.06	16.01	65.32	0.30	0.20	0.51	0.34	0.08	0.68	2.78	0.01	0.01	0.02	1159	
06:30	8.53	22.22	63.56	0.36	0.19	0.61	0.38	0.08	0.99	2.84	0.02	0.01	0.03	1165	
07:00	7.50	15.13	67.24	0.28	0.24	0.37	0.33	0.08	0.66	2.93	0.01	0.01	0.02	1162	
07:30	8.20	13.60	67.16	0.26	0.49	0.00	0.36	0.08	0.60	2.94	0.01	0.02	0.00	1168	
08:00	7.97	15.83	67.93	0.24	0.47	0.00	0.35	0.08	0.69	2.96	0.01	0.02	0.00	1168	
08:30	7.48	15.03	65.54	0.27	0.49	0.00	0.33	0.09	0.66	2.89	0.01	0.02	0.00	1173	
09:00	7.68	14.33	68.46	0.27	0.44	0.00	0.33	0.08	0.62	2.96	0.01	0.02	0.00	1172	
09:30	7.90	14.04	69.21	0.25	0.47	0.00	0.34	0.08	0.60	2.98	0.01	0.02	0.00	1155	
10:00	8.22	14.39	66.57	0.23	0.48	0.00	0.36	0.09	0.62	2.89	0.01	0.02	0.00	1160	
10:30	7.78	13.56	65.64	0.26	0.44	0.00	0.34	0.08	0.59	2.84	0.01	0.02	0.00	1159	
11:00	8.16	15.93	64.73	0.23	0.45	0.00	0.35	0.08	0.69	2.80	0.01	0.02	0.00	1156	
11:30	8.18	17.13	67.31	0.24	0.48	0.00	0.35	0.10	0.73	2.87	0.01	0.02	0.00	1149	
12:00	8.17	15.67	65.80	0.24	0.45	0.06	0.35	0.07	0.67	2.81	0.01	0.02	0.00	1150	
12:30	7.41	12.28	65.83	0.22	0.44	0.12	0.32	0.12	0.53	2.85	0.01	0.02	0.01	1147	
13:00	7.38	14.16	70.34	0.25	0.47	0.13	0.32	0.08	0.61	3.01	0.01	0.02	0.01	1149	
13:30	7.47	16.37	63.54	0.20	0.45	0.13	0.31	0.07	0.69	2.67	0.01	0.02	0.01	1161	
14:00	6.07	14.48	69.63	0.23	0.49	0.14	0.25	0.09	0.60	2.87	0.01	0.02	0.01	1160	
14:30	5.05	11.07	63.13	0.21	0.47	0.13	0.20	0.05	0.45	2.54	0.01	0.02	0.01	1180	
15:00	4.59	20.78	68.48	0.23	0.48	0.13	0.19	0.05	0.87	2.85	0.01	0.02	0.01	1194	
15:30	4.89	26.28	68.05	0.21	0.46	0.13	0.20	0.06	1.09	2.81	0.01	0.02	0.01	1157	
16:00	4.74	19.42	61.86	0.20	0.49	0.13	0.20	0.04	0.80	2.56	0.01	0.02	0.01	1180	
16:30	5.45	33.53	69.63	0.22	0.48	0.13	0.22	0.05	1.33	2.76	0.01	0.02	0.01	1180	
17:00	6.35	40.50	68.96	0.27	0.38	0.24	0.25	0.05	1.62	2.76	0.01	0.02	0.01	1187	
17:30	7.10	50.26	63.64	0.24	0.24	0.40	0.29	0.05	2.06	2.61	0.01	0.01	0.02	1198	
18:00	5.79	28.69	70.02	0.44	0.29	0.72	0.24	0.05	1.17	2.85	0.02	0.01	0.03	1183	
18:30	4.94	27.59	62.96	0.44	0.26	0.71	0.20	0.08	1.11	2.54	0.02	0.01	0.03	1172	
19:00	5.20	26.85	67.83	0.40	0.32	0.57	0.22	0.08	1.11	2.80	0.02	0.01	0.02	1183	
19:30	6.62	33.13	66.36	0.31	0.49	0.10	0.28	0.06	1.38	2.76	0.01	0.02	0.00	1196	
20:00	7.91	42.43	65.12	0.24	0.46	0.05	0.33	0.05	1.76	2.71	0.01	0.02	0.00	1189	
20:30	9.05	35.71	66.50	0.23	0.47	0.10	0.37	0.06	1.46	2.71	0.01	0.02	0.00	1188	
21:00	10.28	33.07	67.83	0.26	0.46	0.10	0.41	0.06	1.33	2.73	0.01	0.02	0.00	1185	
21:30	8.02	32.62	65.31	0.23	0.47	0.02	0.32	0.07	1.32	2.64	0.01	0.02	0.00	1170	
22:00	8.27	38.09	68.57	0.23	0.50	0.01	0.35	0.06	1.62	2.92	0.01	0.02	0.00	1194	
22:30	8.93	38.46	66.67	0.23	0.49	0.00	0.39	0.10	1.68	2.91	0.01	0.02	0.00	1184	
23:00	9.10	51.18	69.51	0.27	0.45	0.00	0.40	0.09	2.24	3.04	0.01	0.02	0.00	1159	
23:30	9.22	31.15	69.65	0.23	0.46	0.01	0.40	0.08	1.37	3.06	0.01	0.02	0.00	1163	
00:00	9.86	30.36	60.86	0.22	0.46	0.00	0.43	0.07	1.33	2.67	0.01	0.02	0.00	1156	
min	2,94	11,07	60,86	0,20	0,17	0,00	0,13	0,04	0,45	2,54	0,01	0,01	0,00	1139	
max	10,28	51,18	70,34	0,44	0,50	0,72	0,43	0,12	2,24	3,06	0,02	0,02	0,03	1198	
moyenne	7,18	24,06	66,59	0,26	0,37	0,22								1168	
Total							14,65	10,60	48,75	135,69	0,53	0,76	0,45		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.