

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,73	26,35	70,17	0,23	0,41	0,00	0,38	0,09	1,14	3,04	0,01	0,02	0,00	1145
01:00	7,46	21,86	67,56	0,25	0,49	0,01	0,33	0,10	0,97	2,98	0,01	0,02	0,00	1166
01:30	8,39	19,54	67,96	0,26	0,44	0,01	0,36	0,08	0,85	2,94	0,01	0,02	0,00	1161
02:00	7,82	22,30	67,49	0,29	0,47	0,00	0,34	0,08	0,97	2,94	0,01	0,02	0,00	1172
02:30	6,97	20,20	65,63	0,27	0,48	0,00	0,30	0,07	0,87	2,82	0,01	0,02	0,00	1153
03:00	8,33	19,80	66,89	0,31	0,49	0,00	0,36	0,07	0,86	2,91	0,01	0,02	0,00	1150
03:30	9,50	19,99	63,48	0,24	0,43	0,00	0,41	0,07	0,87	2,75	0,01	0,02	0,00	1149
04:00	7,79	13,05	69,67	0,24	0,44	0,01	0,33	0,06	0,55	2,95	0,01	0,02	0,00	1142
04:30	7,36	18,08	66,41	0,29	0,51	0,00	0,32	0,09	0,79	2,90	0,01	0,02	0,00	1169
05:00	6,40	21,72	67,51	0,32	0,46	0,21	0,28	0,08	0,96	2,99	0,01	0,02	0,01	1152
05:30	8,22	19,40	66,20	0,25	0,49	0,41	0,36	0,11	0,86	2,93	0,01	0,02	0,02	1154
06:00	7,40	18,30	66,95	0,21	0,50	0,35	0,33	0,07	0,83	3,03	0,01	0,02	0,02	1161
06:30	8,46	17,75	64,62	0,21	0,47	0,35	0,38	0,08	0,80	2,92	0,01	0,02	0,02	1154
07:00	8,73	19,70	62,17	0,26	0,47	0,39	0,39	0,07	0,87	2,75	0,01	0,02	0,02	1140
07:30	12,57	92,32	148,76	0,24	0,48	0,01	0,54	0,09	3,95	6,37	0,01	0,02	0,00	1172
08:00	3,50	1,78	59,68	0,22	0,51	0,01	0,15	0,08	0,08	2,53	0,01	0,02	0,00	1169
08:30	3,40	10,04	64,89	0,22	0,49	0,01	0,15	0,09	0,44	2,83	0,01	0,02	0,00	1171
09:00	4,84	20,01	69,03	0,24	0,51	0,01	0,21	0,06	0,88	3,04	0,01	0,02	0,00	1184
09:30	5,77	16,54	65,82	0,23	0,47	0,01	0,25	0,07	0,71	2,81	0,01	0,02	0,00	1158
10:00	5,73	14,35	64,90	0,22	0,52	0,02	0,25	0,09	0,63	2,84	0,01	0,02	0,00	1170
10:30	7,17	16,32	68,97	0,22	0,50	0,12	0,31	0,09	0,69	2,93	0,01	0,02	0,01	1154
11:00	5,75	13,32	62,02	0,25	0,50	0,14	0,24	0,10	0,57	2,63	0,01	0,02	0,01	1140
11:30	10,89	15,97	63,98	0,21	0,44	0,18	0,46	0,08	0,68	2,72	0,01	0,02	0,01	1144
12:00	6,58	19,05	72,87	0,21	0,28	0,35	0,29	0,07	0,83	3,19	0,01	0,01	0,02	1130
12:30	11,57	25,92	57,61	0,22	0,27	0,38	0,48	0,07	1,08	2,40	0,01	0,01	0,02	1122
13:00	9,07	17,08	71,63	0,25	0,31	0,42	0,38	0,06	0,71	2,98	0,01	0,01	0,02	1149
13:30	5,36	7,36	73,33	0,20	0,40	0,34	0,23	0,07	0,32	3,17	0,01	0,02	0,01	1184
14:00	5,32	14,14	61,37	0,22	0,40	0,36	0,23	0,07	0,61	2,66	0,01	0,02	0,02	1182
14:30	7,31	24,33	60,33	0,20	0,34	0,33	0,30	0,06	1,01	2,51	0,01	0,01	0,01	1163
15:00	4,57	4,03	75,49	0,24	0,37	0,41	0,19	0,06	0,17	3,12	0,01	0,02	0,02	1156
15:30	3,63	10,54	60,77	0,20	0,32	0,32	0,15	0,06	0,45	2,57	0,01	0,01	0,01	1167
16:00	10,21	20,23	64,79	0,21	0,32	0,34	0,43	0,05	0,85	2,72	0,01	0,01	0,01	1160
16:30	9,70	12,61	68,91	0,20	0,33	0,32	0,41	0,06	0,53	2,89	0,01	0,01	0,01	1172
17:00	7,64	13,74	68,53	0,24	0,32	0,40	0,32	0,06	0,58	2,89	0,01	0,01	0,02	1155
17:30	9,40	16,65	59,83	0,24	0,31	0,41	0,40	0,08	0,71	2,55	0,01	0,01	0,02	1158
18:00	7,62	7,69	73,36	0,19	0,38	0,31	0,33	0,06	0,33	3,19	0,01	0,02	0,01	1184
18:30	6,43	11,42	63,36	0,19	0,36	0,31	0,27	0,06	0,49	2,70	0,01	0,02	0,01	1170
19:00	7,08	13,23	68,29	0,19	0,37	0,28	0,30	0,07	0,57	2,92	0,01	0,02	0,01	1183
19:30	8,06	14,56	64,95	0,25	0,48	0,13	0,34	0,08	0,62	2,77	0,01	0,02	0,01	1182
20:00	9,30	18,93	67,60	0,19	0,46	0,13	0,40	0,05	0,81	2,88	0,01	0,02	0,01	1189
20:30	7,52	8,68	65,89	0,22	0,50	0,15	0,29	0,06	0,34	2,59	0,01	0,02	0,01	1145
21:00	9,07	18,69	63,59	0,20	0,48	0,14	0,38	0,07	0,79	2,68	0,01	0,02	0,01	1149
21:30	7,45	12,01	72,37	0,20	0,49	0,15	0,32	0,06	0,51	3,08	0,01	0,02	0,01	1167
22:00	8,62	16,99	65,19	0,26	0,48	0,14	0,37	0,09	0,73	2,79	0,01	0,02	0,01	1153
22:30	10,62	21,73	67,83	0,21	0,46	0,14	0,46	0,07	0,93	2,91	0,01	0,02	0,01	1132
23:00	10,67	26,55	57,99	0,21	0,44	0,15	0,46	0,06	1,15	2,50	0,01	0,02	0,01	1117
23:30	10,30	17,52	67,19	0,22	0,39	0,14	0,43	0,06	0,73	2,78	0,01	0,02	0,01	1120
00:00	7,76	11,92	68,79	0,24	0,43	0,13	0,33	0,07	0,51	2,96	0,01	0,02	0,01	1137
min	3,40	1,78	57,61	0,19	0,27	0,00	0,15	0,05	0,08	2,40	0,01	0,01	0,00	1117
max	12,57	92,32	148,76	0,32	0,52	0,42	0,54	0,11	3,95	6,37	0,01	0,02	0,02	1189
moyenne	7,75	18,01	67,97	0,23	0,43	0,19								1158
Total							15,94	10,46	37,14	139,94	0,48	0,89	0,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.