

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.39	12.00	67.28	0.19	0.45	0.13	0.32	0.07	0.53	2.95	0.01	0.02	0.01	1145
01:00	5.33	7.95	71.86	0.19	0.48	0.14	0.23	0.09	0.35	3.13	0.01	0.02	0.01	1147
01:30	7.68	15.00	64.33	0.19	0.51	0.14	0.33	0.07	0.65	2.80	0.01	0.02	0.01	1144
02:00	8.22	11.52	68.75	0.23	0.48	0.15	0.36	0.10	0.51	3.03	0.01	0.02	0.01	1149
02:30	8.17	12.81	69.91	0.19	0.49	0.13	0.35	0.08	0.56	3.03	0.01	0.02	0.01	1140
03:00	9.23	18.72	66.26	0.19	0.47	0.14	0.40	0.08	0.81	2.87	0.01	0.02	0.01	1147
03:30	7.01	7.77	66.50	0.18	0.51	0.14	0.30	0.10	0.34	2.88	0.01	0.02	0.01	1148
04:00	9.21	15.38	60.30	0.23	0.47	0.13	0.40	0.10	0.67	2.62	0.01	0.02	0.01	1134
04:30	8.28	7.90	69.81	0.19	0.50	0.14	0.36	0.07	0.34	2.99	0.01	0.02	0.01	1141
05:00	6.59	7.63	68.06	0.19	0.48	0.21	0.28	0.06	0.33	2.92	0.01	0.02	0.01	1152
05:30	7.80	14.14	64.96	0.19	0.43	0.32	0.34	0.09	0.61	2.79	0.01	0.02	0.01	1140
06:00	7.34	11.19	65.69	0.24	0.41	0.41	0.30	0.08	0.46	2.69	0.01	0.02	0.02	1143
06:30	8.09	12.13	68.94	0.18	0.44	0.30	0.35	0.07	0.53	3.00	0.01	0.02	0.01	1162
07:00	9.92	15.94	61.41	0.19	0.40	0.32	0.43	0.08	0.70	2.68	0.01	0.02	0.01	1160
07:30	9.62	10.54	62.58	0.19	0.31	0.22	0.41	0.09	0.45	2.69	0.01	0.01	0.01	1137
08:00	7.52	11.66	68.32	0.22	0.16	0.37	0.32	0.09	0.50	2.93	0.01	0.01	0.02	1150
08:30	7.79	11.30	67.54	0.18	0.19	0.30	0.33	0.07	0.48	2.86	0.01	0.01	0.01	1157
09:00	6.44	10.06	65.53	0.18	0.20	0.29	0.28	0.08	0.43	2.81	0.01	0.01	0.01	1151
09:30	8.40	15.92	67.93	0.18	0.19	0.29	0.36	0.07	0.68	2.91	0.01	0.01	0.01	1161
10:00	9.31	15.94	66.02	0.22	0.21	0.36	0.40	0.11	0.69	2.85	0.01	0.01	0.02	1149
10:30	7.06	11.05	64.90	0.17	0.17	0.28	0.30	0.07	0.47	2.79	0.01	0.01	0.01	1146
11:00	5.56	8.63	68.68	0.16	0.23	0.27	0.24	0.07	0.37	2.97	0.01	0.01	0.01	1159
11:30	5.75	9.63	66.53	0.17	0.24	0.28	0.25	0.07	0.42	2.88	0.01	0.01	0.01	1154
12:00	6.56	10.89	65.67	0.22	0.21	0.36	0.29	0.12	0.48	2.88	0.01	0.01	0.02	1152
12:30	8.75	21.33	62.19	0.18	0.16	0.30	0.38	0.07	0.91	2.67	0.01	0.01	0.01	1143
13:00	8.61	10.30	68.32	0.17	0.16	0.29	0.36	0.07	0.43	2.87	0.01	0.01	0.01	1152
13:30	5.30	3.13	65.83	0.16	0.29	0.27	0.23	0.09	0.14	2.87	0.01	0.01	0.01	1195
14:00	5.92	10.52	67.18	0.18	0.29	0.30	0.26	0.10	0.46	2.96	0.01	0.01	0.01	1179
14:30	9.77	21.99	67.78	0.21	0.25	0.34	0.43	0.09	0.98	3.01	0.01	0.01	0.02	1162
15:00	6.32	9.97	62.26	0.16	0.30	0.26	0.28	0.09	0.44	2.75	0.01	0.01	0.01	1179
15:30	8.70	15.90	70.33	0.17	0.19	0.29	0.38	0.08	0.69	3.05	0.01	0.01	0.01	1159
16:00	8.16	10.94	66.68	0.18	0.23	0.33	0.35	0.09	0.47	2.86	0.01	0.01	0.01	1151
16:30	8.75	13.29	63.40	0.21	0.24	0.33	0.38	0.08	0.57	2.73	0.01	0.01	0.01	1152
17:00	6.26	10.04	69.55	3.17	0.22	4.56	0.27	0.66	0.44	3.02	0.14	0.01	0.20	1159
17:30	5.65	8.52	74.67	0.17	0.28	0.29	0.25	0.10	0.38	3.35	0.01	0.01	0.01	1191
18:00	6.44	8.58	67.01	0.21	0.17	0.38	0.26	0.09	0.34	2.69	0.01	0.01	0.02	1133
18:30	8.17	12.20	61.52	0.24	0.20	0.36	0.33	0.08	0.50	2.52	0.01	0.01	0.01	1158
19:00	8.13	10.39	70.79	0.19	0.26	0.30	0.32	0.05	0.41	2.82	0.01	0.01	0.01	1151
19:30	10.09	11.74	67.48	0.20	0.45	0.26	0.39	0.05	0.45	2.59	0.01	0.02	0.01	1161
20:00	8.02	8.63	65.45	0.21	0.45	0.25	0.31	0.07	0.33	2.51	0.01	0.02	0.01	1158
20:30	6.70	5.77	69.04	0.23	0.49	0.21	0.26	0.06	0.23	2.73	0.01	0.02	0.01	1179
21:00	7.02	6.74	65.89	0.19	0.52	0.20	0.28	0.06	0.27	2.63	0.01	0.02	0.01	1158
21:30	7.88	7.35	66.77	0.18	0.51	0.22	0.32	0.06	0.30	2.68	0.01	0.02	0.01	1180
22:00	7.54	8.15	67.28	0.21	0.55	0.19	0.30	0.09	0.32	2.65	0.01	0.02	0.01	1184
22:30	7.92	11.50	67.36	0.23	0.51	0.16	0.33	0.05	0.48	2.81	0.01	0.02	0.01	1190
23:00	9.30	14.32	66.87	0.19	0.46	0.16	0.38	0.06	0.58	2.70	0.01	0.02	0.01	1173
23:30	8.74	13.23	68.90	0.19	0.49	0.13	0.35	0.06	0.53	2.77	0.01	0.02	0.01	1168
00:00	6.76	5.61	67.12	0.20	0.51	0.14	0.27	0.07	0.22	2.64	0.01	0.02	0.01	1168
min	5,30	3,13	60,30	0,16	0,16	0,13	0,23	0,05	0,14	2,51	0,01	0,01	0,01	1133
max	10,09	21,99	74,67	3,17	0,55	4,56	0,43	0,66	0,98	3,35	0,14	0,02	0,20	1195
moyenne	7,69	11,37	66,82	0,26	0,35	0,34								1157
Total							15,62	12,23	23,21	135,82	0,52	0,71	0,70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.