

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2.93	42.91	64.34	0.26	0.44	0.44	0.13	0.12	1.90	2.84	0.01	0.02	0.02	1161
01:00	2.18	21.18	64.52	0.29	0.35	0.49	0.10	0.10	0.93	2.83	0.01	0.02	0.02	1134
01:30	2.24	33.03	61.47	0.27	0.36	0.45	0.10	0.30	1.44	2.68	0.01	0.02	0.02	1135
02:00	1.57	10.13	63.61	0.26	0.35	0.44	0.07	0.07	0.44	2.75	0.01	0.02	0.02	1128
02:30	1.90	21.56	66.02	0.27	0.37	0.46	0.08	0.08	0.92	2.81	0.01	0.02	0.02	1134
03:00	2.40	30.16	67.23	0.31	0.39	0.52	0.11	0.07	1.33	2.96	0.01	0.02	0.02	1149
03:30	2.51	26.76	62.42	0.27	0.37	0.46	0.11	0.10	1.16	2.71	0.01	0.02	0.02	1125
04:00	4.10	34.99	61.59	0.28	0.31	0.47	0.18	0.08	1.50	2.64	0.01	0.01	0.02	1126
04:30	4.23	25.66	71.11	0.29	0.34	0.48	0.18	0.08	1.09	3.01	0.01	0.01	0.02	1130
05:00	5.32	27.50	68.70	0.32	0.29	0.54	0.23	0.10	1.18	2.94	0.01	0.01	0.02	1131
05:30	5.02	15.24	69.69	0.27	0.39	0.45	0.22	0.07	0.66	3.04	0.01	0.02	0.02	1173
06:00	6.01	18.53	58.07	0.27	0.40	0.45	0.26	0.07	0.81	2.54	0.01	0.02	0.02	1155
06:30	9.28	24.44	66.26	0.29	0.35	0.48	0.40	0.08	1.05	2.84	0.01	0.01	0.02	1127
07:00	9.69	22.14	68.59	0.32	0.41	0.48	0.42	0.07	0.96	2.98	0.01	0.02	0.02	1141
07:30	8.95	18.43	59.56	0.26	0.49	0.07	0.38	0.09	0.79	2.55	0.01	0.02	0.00	1149
08:00	9.34	17.22	60.13	0.26	0.49	0.01	0.41	0.09	0.75	2.61	0.01	0.02	0.00	1148
08:30	8.85	9.62	68.22	0.27	0.47	0.01	0.38	0.13	0.41	2.93	0.01	0.02	0.00	1141
09:00	8.45	11.50	63.06	0.31	0.52	0.01	0.36	0.07	0.49	2.69	0.01	0.02	0.00	1149
09:30	10.54	15.73	71.94	0.27	0.52	0.01	0.45	0.08	0.67	3.05	0.01	0.02	0.00	1162
10:00	11.02	21.84	62.16	0.26	0.54	0.01	0.47	0.20	0.93	2.65	0.01	0.02	0.00	1136
10:30	7.81	17.02	72.14	0.24	0.47	0.01	0.34	0.08	0.74	3.14	0.01	0.02	0.00	1124
11:00	8.13	33.58	67.43	0.28	0.50	0.01	0.35	0.10	1.43	2.88	0.01	0.02	0.00	1146
11:30	6.22	35.54	69.13	0.23	0.49	0.01	0.27	0.13	1.56	3.03	0.01	0.02	0.00	1156
12:00	5.16	19.84	67.52	0.22	0.49	0.01	0.22	0.11	0.84	2.86	0.01	0.02	0.00	1149
12:30	5.43	14.22	62.61	0.22	0.55	0.10	0.23	0.11	0.60	2.63	0.01	0.02	0.00	1153
13:00	8.12	14.13	70.88	0.27	0.55	0.15	0.34	0.10	0.58	2.93	0.01	0.02	0.01	1135
13:30	9.86	18.26	48.04	0.22	0.57	0.13	0.41	0.09	0.76	2.01	0.01	0.02	0.01	1136
14:00	8.79	14.48	44.72	0.21	0.57	0.15	0.37	0.12	0.61	1.87	0.01	0.02	0.01	1154
14:30	4.60	2.88	47.44	0.20	0.61	0.14	0.19	0.17	0.12	2.00	0.01	0.03	0.01	1145
15:00	5.67	7.72	49.64	0.59	0.53	0.18	0.20	4.86	0.28	1.79	0.02	0.02	0.01	967
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
17:00	2.09	0.19	17.61	0.30	0.68	0.33	0.07	0.07	0.01	0.59	0.01	0.02	0.01	1192
17:30	2.96	5.36	45.85	0.39	0.60	0.67	0.11	0.10	0.20	1.73	0.01	0.02	0.03	1154
18:00	5.44	22.03	47.63	0.33	0.52	0.57	0.20	0.06	0.82	1.77	0.01	0.02	0.02	1151
18:30	5.38	17.00	51.18	0.31	0.56	0.53	0.20	0.06	0.65	1.94	0.01	0.02	0.02	1153
19:00	9.74	39.36	53.66	0.27	0.52	0.45	0.38	0.05	1.54	2.10	0.01	0.02	0.02	1172
19:30	10.00	42.71	53.59	0.27	0.68	0.15	0.41	0.11	1.75	2.20	0.01	0.03	0.01	1157
20:00	9.68	48.78	48.77	0.23	0.64	0.15	0.40	0.11	2.00	2.00	0.01	0.03	0.01	1117
20:30	8.33	38.52	52.89	0.21	0.66	0.15	0.35	0.09	1.61	2.20	0.01	0.03	0.01	1160
21:00	8.82	38.93	50.14	0.21	0.62	0.15	0.38	0.12	1.66	2.14	0.01	0.03	0.01	1169
21:30	9.30	43.68	62.34	0.20	0.64	0.15	0.40	0.12	1.88	2.69	0.01	0.03	0.01	1151
22:00	9.70	33.97	68.71	0.23	0.64	0.15	0.42	0.14	1.47	2.97	0.01	0.03	0.01	1172
22:30	9.09	24.05	71.04	0.21	0.62	0.15	0.40	0.11	1.05	3.10	0.01	0.03	0.01	1184
23:00	9.66	28.29	60.39	0.19	0.61	0.14	0.43	0.08	1.26	2.70	0.01	0.03	0.01	1174
23:30	10.16	22.46	54.07	0.24	0.52	0.15	0.40	0.08	0.89	2.15	0.01	0.02	0.01	1149
00:00	9.89	23.63	75.40	0.25	0.53	0.15	0.43	0.11	1.03	3.30	0.01	0.02	0.01	1157
min	1,57	0,19	0,87	0,19	0,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967
max	11,02	48,78	75,40	0,59	0,70	0,67	0,47	4,86	2,00	3,30	0,02	0,03	0,03	1192
moyenne	6,81	23,45	60,26	0,27	0,50	0,26								1144
Total							12,92	19,07	44,74	114,77	0,51	0,94	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	7,80			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,78			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
15h30-16h30 : Mise en sécurité de l'installation pour une suspicion de fuite d'eau chaudière