

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.97	30.25	64.22	0.22	0.40	0.31	0.35	0.09	1.33	2.83	0.01	0.02	0.01	1149
01:00	8.58	30.55	57.35	0.23	0.27	0.40	0.38	0.07	1.34	2.52	0.01	0.01	0.02	1138
01:30	7.25	26.03	57.93	0.24	0.28	0.41	0.31	0.07	1.10	2.44	0.01	0.01	0.02	1138
02:00	7.69	26.32	66.07	0.29	0.25	0.49	0.33	0.12	1.12	2.82	0.01	0.01	0.02	1139
02:30	6.71	57.52	65.41	0.26	0.25	0.43	0.28	0.10	2.44	2.77	0.01	0.01	0.02	1141
03:00	4.00	44.09	66.30	0.25	0.30	0.43	0.17	0.11	1.87	2.82	0.01	0.01	0.02	1142
03:30	2.79	34.91	61.93	0.27	0.21	0.46	0.11	0.25	1.43	2.54	0.01	0.01	0.02	1135
04:00	1.90	20.35	70.27	0.29	0.26	0.49	0.08	0.13	0.88	3.05	0.01	0.01	0.02	1164
04:30	2.15	31.26	63.10	0.26	0.23	0.44	0.09	0.12	1.35	2.73	0.01	0.01	0.02	1138
05:00	1.77	30.65	64.63	0.25	0.26	0.43	0.08	0.10	1.33	2.81	0.01	0.01	0.02	1128
05:30	1.90	25.39	65.79	0.26	0.24	0.45	0.08	0.10	1.10	2.86	0.01	0.01	0.02	1130
06:00	1.70	16.09	64.88	0.28	0.28	0.48	0.07	0.11	0.66	2.66	0.01	0.01	0.02	1147
06:30	2.62	23.69	68.03	0.29	0.31	0.51	0.11	0.12	1.02	2.93	0.01	0.01	0.02	1164
07:00	3.94	23.83	66.72	1.01	0.39	1.71	0.17	1.30	1.01	2.84	0.04	0.02	0.07	1187
07:30	6.21	29.29	64.31	0.24	0.49	0.02	0.25	0.08	1.17	2.58	0.01	0.02	0.00	1165
08:00	7.02	25.55	67.21	0.26	0.52	0.02	0.29	0.10	1.05	2.77	0.01	0.02	0.00	1171
08:30	8.68	28.50	68.06	0.27	0.50	0.02	0.36	0.08	1.20	2.86	0.01	0.02	0.00	1181
09:00	8.96	31.38	67.59	0.23	0.50	0.02	0.38	0.09	1.33	2.86	0.01	0.02	0.00	1174
09:30	8.13	20.35	67.81	0.23	0.54	0.02	0.34	0.09	0.86	2.87	0.01	0.02	0.00	1197
10:00	6.90	16.39	62.55	0.22	0.58	0.02	0.30	0.14	0.70	2.68	0.01	0.02	0.00	1196
10:30	8.18	26.28	67.13	0.26	0.50	0.02	0.34	0.07	1.09	2.77	0.01	0.02	0.00	1191
11:00	7.86	21.37	67.12	0.22	0.55	0.02	0.33	0.08	0.90	2.81	0.01	0.02	0.00	1200
11:30	8.17	21.38	68.32	0.22	0.55	0.02	0.34	0.11	0.89	2.85	0.01	0.02	0.00	1198
12:00	8.40	22.96	66.91	0.22	0.53	0.06	0.34	0.09	0.93	2.71	0.01	0.02	0.00	1178
12:30	6.45	13.67	66.43	0.22	0.57	0.14	0.26	0.11	0.56	2.71	0.01	0.02	0.01	1195
13:00	7.96	23.14	65.16	0.26	0.56	0.13	0.33	0.12	0.95	2.68	0.01	0.02	0.01	1191
13:30	9.31	23.73	69.90	0.21	0.55	0.14	0.38	0.11	0.97	2.86	0.01	0.02	0.01	1190
14:00	10.89	17.12	67.76	0.24	0.60	0.14	0.44	0.10	0.69	2.71	0.01	0.02	0.01	1178
14:30	10.51	26.16	60.85	0.22	0.49	0.11	0.45	0.24	1.11	2.59	0.01	0.02	0.00	1153
15:00	11.24	22.51	70.51	0.25	0.54	0.12	0.49	0.09	0.98	3.07	0.01	0.02	0.01	1165
15:30	9.17	13.76	66.68	0.21	0.49	0.12	0.40	0.09	0.59	2.87	0.01	0.02	0.01	1161
16:00	8.69	15.70	60.73	0.22	0.57	0.12	0.37	0.12	0.67	2.60	0.01	0.02	0.01	1138
16:30	8.05	19.11	65.68	0.26	0.53	0.14	0.34	0.13	0.80	2.74	0.01	0.02	0.01	1155
17:00	8.06	24.22	64.33	0.29	0.32	0.25	0.35	0.11	1.05	2.79	0.01	0.01	0.01	1151
17:30	8.85	25.94	68.69	0.25	0.12	0.42	0.39	0.08	1.14	3.03	0.01	0.01	0.02	1173
18:00	10.57	27.27	67.37	0.24	0.09	0.41	0.46	0.07	1.19	2.94	0.01	0.00	0.02	1155
18:30	9.46	21.99	63.79	0.25	0.08	0.43	0.40	0.10	0.94	2.72	0.01	0.00	0.02	1144
19:00	9.07	25.41	66.19	0.28	0.17	0.44	0.39	0.08	1.09	2.85	0.01	0.01	0.02	1152
19:30	7.76	20.91	65.68	0.21	0.51	0.09	0.33	0.12	0.90	2.83	0.01	0.02	0.00	1172
20:00	9.03	22.67	61.21	0.23	0.53	0.09	0.39	0.08	0.99	2.67	0.01	0.02	0.00	1139
20:30	10.22	21.68	62.29	0.21	0.47	0.09	0.44	0.14	0.94	2.70	0.01	0.02	0.00	1158
21:00	8.74	19.90	64.28	0.34	0.48	0.05	0.39	0.07	0.88	2.84	0.02	0.02	0.00	1147
21:30	9.67	22.76	62.84	0.36	0.50	0.07	0.42	0.08	0.98	2.71	0.02	0.02	0.00	1140
22:00	8.51	21.90	57.40	0.20	0.56	0.11	0.37	0.08	0.95	2.48	0.01	0.02	0.00	1158
22:30	8.46	33.32	64.14	0.29	0.48	0.13	0.37	0.10	1.45	2.80	0.01	0.02	0.01	1163
23:00	8.07	38.95	69.08	0.25	0.50	0.14	0.35	0.08	1.68	2.98	0.01	0.02	0.01	1168
23:30	8.66	36.69	65.82	0.21	0.49	0.12	0.37	0.09	1.59	2.85	0.01	0.02	0.01	1165
00:00	9.00	53.72	64.16	0.30	0.50	0.04	0.39	0.79	2.33	2.78	0.01	0.02	0.00	1167
min	1,70	13,67	57,35	0,20	0,08	0,02	0,07	0,07	0,56	2,44	0,01	0,00	0,00	1128
max	11,24	57,52	70,51	1,01	0,60	1,71	0,49	1,30	2,44	3,07	0,04	0,02	0,07	1200
moyenne	7,41	26,18	65,22	0,27	0,41	0,24								1161
Total							15,15	21,22	53,55	133,18	0,54	0,84	0,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	10,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.