

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,27	9,66	67,21	0,28	0,25	0,47	0,22	0,08	0,41	2,84	0,01	0,01	0,02	1147
01:00	7,81	15,02	69,41	0,29	0,28	0,49	0,33	0,05	0,63	2,91	0,01	0,01	0,02	1136
01:30	15,66	28,12	69,35	0,29	0,30	0,49	0,67	0,05	1,21	2,97	0,01	0,01	0,02	1138
02:00	9,16	13,13	76,59	0,28	0,26	0,47	0,40	0,06	0,58	3,36	0,01	0,01	0,02	1138
02:30	7,15	17,39	67,36	0,28	0,28	0,47	0,32	0,06	0,77	2,97	0,01	0,01	0,02	1140
03:00	5,02	15,79	65,00	0,28	0,22	0,48	0,22	0,08	0,70	2,86	0,01	0,01	0,02	1139
03:30	6,99	29,35	63,57	0,30	0,27	0,51	0,31	0,07	1,30	2,82	0,01	0,01	0,02	1129
04:00	10,38	31,48	60,23	0,30	0,29	0,50	0,45	0,08	1,36	2,61	0,01	0,01	0,02	1122
04:30	6,19	14,78	69,69	0,29	0,25	0,48	0,26	0,06	0,63	2,98	0,01	0,01	0,02	1140
05:00	7,70	20,32	63,00	0,28	0,25	0,47	0,33	0,07	0,88	2,72	0,01	0,01	0,02	1138
05:30	6,92	12,36	71,26	0,27	0,31	0,46	0,30	0,09	0,54	3,10	0,01	0,01	0,02	1150
06:00	5,37	8,03	66,11	0,27	0,35	0,46	0,23	0,07	0,34	2,82	0,01	0,01	0,02	1159
06:30	8,33	25,84	65,79	0,27	0,32	0,44	0,37	0,07	1,15	2,92	0,01	0,01	0,02	1172
07:00	7,06	16,78	65,91	0,28	0,28	0,47	0,30	0,08	0,72	2,82	0,01	0,01	0,02	1149
07:30	7,77	18,04	66,46	0,26	0,32	0,44	0,35	0,07	0,81	2,99	0,01	0,01	0,02	1164
08:00	8,93	16,82	67,75	0,27	0,32	0,42	0,39	0,07	0,73	2,94	0,01	0,01	0,02	1151
08:30	7,85	9,69	66,17	0,25	0,38	0,08	0,33	0,06	0,40	2,76	0,01	0,02	0,00	1143
09:00	10,30	21,60	60,33	0,39	0,35	0,04	0,45	0,06	0,94	2,63	0,02	0,02	0,00	1139
09:30	6,92	9,05	65,59	0,24	0,35	0,08	0,30	0,08	0,40	2,87	0,01	0,02	0,00	1156
10:00	6,15	11,46	65,37	0,30	0,36	0,13	0,27	0,11	0,51	2,88	0,01	0,02	0,01	1148
10:30	9,74	18,49	63,97	0,24	0,34	0,13	0,42	0,06	0,80	2,78	0,01	0,01	0,01	1138
11:00	9,54	13,90	65,17	0,24	0,30	0,13	0,40	0,06	0,59	2,75	0,01	0,01	0,01	1123
11:30	6,84	10,79	68,09	0,25	0,34	0,13	0,29	0,10	0,45	2,86	0,01	0,01	0,01	1132
12:00	5,23	20,70	66,77	0,23	0,35	0,14	0,22	0,14	0,89	2,87	0,01	0,02	0,01	1140
12:30	9,19	27,97	69,91	0,25	0,32	0,18	0,39	0,08	1,19	2,98	0,01	0,01	0,01	1136
13:00	8,07	20,01	57,23	0,26	0,36	0,25	0,33	0,07	0,81	2,33	0,01	0,01	0,01	1104
13:30	6,66	18,15	56,20	0,24	0,36	0,25	0,27	0,05	0,74	2,28	0,01	0,01	0,01	1142
14:00	6,20	16,56	68,67	0,23	0,41	0,26	0,25	0,04	0,66	2,75	0,01	0,02	0,01	1178
14:30	6,27	47,61	67,80	0,22	0,38	0,25	0,27	0,06	2,05	2,92	0,01	0,02	0,01	1172
15:00	7,75	48,86	59,88	0,22	0,35	0,25	0,32	0,06	2,03	2,49	0,01	0,01	0,01	1133
15:30	8,24	28,61	74,95	0,21	0,35	0,25	0,34	0,06	1,20	3,13	0,01	0,01	0,01	1145
16:00	8,62	48,14	58,94	0,24	0,35	0,41	0,37	0,06	2,04	2,50	0,01	0,01	0,02	1141
16:30	4,79	39,56	66,57	0,24	0,34	0,40	0,21	0,04	1,70	2,86	0,01	0,01	0,02	1157
17:00	6,74	43,28	63,57	0,23	0,31	0,39	0,30	0,04	1,90	2,79	0,01	0,01	0,02	1143
17:30	6,71	37,21	61,55	0,24	0,28	0,41	0,29	0,08	1,58	2,62	0,01	0,01	0,02	1132
18:00	4,81	35,11	69,47	0,25	0,31	0,41	0,20	0,03	1,43	2,84	0,01	0,01	0,02	1157
18:30	4,83	52,18	71,77	0,26	0,31	0,43	0,20	0,06	2,19	3,01	0,01	0,01	0,02	1161
19:00	3,35	26,56	65,86	0,25	0,42	0,42	0,14	0,05	1,14	2,82	0,01	0,02	0,02	1160
19:30	3,27	17,55	65,79	0,26	0,35	0,43	0,13	0,07	0,71	2,66	0,01	0,01	0,02	1159
20:00	3,55	16,38	65,70	0,24	0,37	0,39	0,15	0,06	0,69	2,78	0,01	0,02	0,02	1163
20:30	4,97	36,54	66,84	0,25	0,44	0,27	0,20	0,07	1,47	2,70	0,01	0,02	0,01	1165
21:00	5,41	68,68	66,77	0,25	0,42	0,19	0,22	0,07	2,80	2,72	0,01	0,02	0,01	1151
21:30	3,26	31,93	67,78	0,28	0,26	0,42	0,14	0,08	1,35	2,87	0,01	0,01	0,02	1146
22:00	3,11	49,06	67,41	0,31	0,21	0,52	0,13	0,09	2,08	2,86	0,01	0,01	0,02	1152
22:30	2,39	22,53	66,03	0,28	0,19	0,46	0,11	0,08	1,00	2,94	0,01	0,01	0,02	1155
23:00	2,04	24,33	68,31	0,28	0,22	0,46	0,09	0,07	1,07	2,99	0,01	0,01	0,02	1159
23:30	2,13	22,62	67,18	0,27	0,22	0,45	0,09	0,08	1,00	2,97	0,01	0,01	0,02	1173
00:00	2,74	55,93	63,07	0,27	0,20	0,45	0,12	0,08	2,47	2,79	0,01	0,01	0,02	1158
min	2,04	8,03	56,20	0,21	0,19	0,04	0,09	0,03	0,34	2,28	0,01	0,01	0,00	1104
max	15,66	68,68	76,59	0,39	0,44	0,52	0,67	0,14	2,80	3,36	0,02	0,02	0,02	1178
moyenne	6,53	25,92	66,11	0,26	0,31	0,35								1147
Total							13,40	11,23	53,04	135,64	0,54	0,64	0,73	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel							100,00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.