

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2.59	31.72	69.21	0.28	0.18	0.47	0.11	0.07	1.37	2.99	0.01	0.01	0.02	1150
01:00	1.79	13.24	60.14	0.25	0.20	0.41	0.08	0.07	0.58	2.65	0.01	0.01	0.02	1149
01:30	2.21	18.87	62.69	0.35	0.17	0.66	0.09	0.72	0.81	2.69	0.01	0.01	0.03	1148
02:00	3.91	38.77	59.85	0.33	0.34	0.15	0.16	0.18	1.59	2.46	0.01	0.01	0.01	1157
02:30	5.17	55.11	70.66	0.24	0.38	0.13	0.21	0.04	2.27	2.90	0.01	0.02	0.01	1159
03:00	2.84	13.07	63.84	0.21	0.42	0.14	0.12	0.05	0.56	2.74	0.01	0.02	0.01	1173
03:30	2.94	14.65	71.71	0.23	0.38	0.15	0.12	0.07	0.60	2.95	0.01	0.02	0.01	1157
04:00	3.16	25.35	67.79	0.21	0.41	0.15	0.14	0.08	1.10	2.95	0.01	0.02	0.01	1160
04:30	4.75	36.09	67.09	0.22	0.41	0.14	0.21	0.08	1.56	2.91	0.01	0.02	0.01	1161
05:00	5.15	44.05	64.24	0.21	0.42	0.15	0.22	0.08	1.92	2.80	0.01	0.02	0.01	1163
05:30	4.49	28.29	65.96	0.21	0.37	0.14	0.20	0.07	1.23	2.87	0.01	0.02	0.01	1164
06:00	3.63	16.31	66.75	0.23	0.36	0.28	0.16	0.06	0.70	2.87	0.01	0.02	0.01	1168
06:30	6.34	57.44	64.08	0.27	0.19	0.45	0.27	0.06	2.45	2.73	0.01	0.01	0.02	1137
07:00	4.26	31.94	65.38	0.25	0.17	0.41	0.18	0.07	1.37	2.80	0.01	0.01	0.02	1146
07:30	2.84	35.76	60.57	0.25	0.16	0.43	0.12	0.18	1.54	2.61	0.01	0.01	0.02	1144
08:00	2.42	18.58	66.57	0.25	0.20	0.40	0.10	0.06	0.79	2.83	0.01	0.01	0.02	1138
08:30	3.20	26.05	71.18	0.22	0.39	0.15	0.14	0.07	1.10	3.02	0.01	0.02	0.01	1151
09:00	4.02	25.23	62.53	0.22	0.36	0.16	0.17	0.07	1.08	2.68	0.01	0.02	0.01	1144
09:30	5.04	18.51	69.83	0.27	0.34	0.17	0.21	0.07	0.75	2.84	0.01	0.01	0.01	1130
10:00	8.04	43.42	82.53	0.31	0.35	0.20	0.34	0.07	1.82	3.45	0.01	0.01	0.01	1151
10:30	9.34	41.78	70.69	0.34	0.38	0.20	0.41	0.08	1.81	3.07	0.01	0.02	0.01	1142
11:00	6.47	44.93	89.54	0.33	0.37	0.19	0.28	0.07	1.93	3.85	0.01	0.02	0.01	1150
11:30	3.29	23.89	66.39	0.32	0.36	0.20	0.14	0.08	1.02	2.83	0.01	0.02	0.01	1136
12:00	3.22	31.35	67.34	0.34	0.35	0.15	0.13	0.08	1.31	2.82	0.01	0.01	0.01	1143
12:30	2.62	11.49	70.21	0.33	0.35	0.18	0.11	0.10	0.47	2.88	0.01	0.01	0.01	1132
13:00	3.05	19.72	65.17	0.24	0.41	0.20	0.13	0.09	0.84	2.77	0.01	0.02	0.01	1159
13:30	5.65	49.94	61.59	0.22	0.40	0.18	0.24	0.08	2.11	2.60	0.01	0.02	0.01	1164
14:00	4.52	13.86	74.58	0.23	0.42	0.21	0.19	0.06	0.57	3.06	0.01	0.02	0.01	1178
14:30	4.36	28.29	66.00	0.21	0.41	0.24	0.19	0.08	1.21	2.83	0.01	0.02	0.01	1164
15:00	6.97	57.37	59.18	0.23	0.35	0.18	0.29	0.21	2.38	2.46	0.01	0.01	0.01	1147
15:30	4.10	16.41	65.94	0.20	0.36	0.18	0.17	0.07	0.68	2.75	0.01	0.02	0.01	1131
16:00	5.45	29.51	61.92	0.20	0.38	0.24	0.23	0.05	1.25	2.62	0.01	0.02	0.01	1137
16:30	5.77	23.74	62.46	0.23	0.35	0.25	0.24	0.08	0.97	2.54	0.01	0.01	0.01	1152
17:00	4.92	13.03	70.13	0.19	0.37	0.25	0.20	0.06	0.53	2.86	0.01	0.02	0.01	1166
17:30	5.34	16.91	66.16	0.19	0.40	0.25	0.22	0.05	0.70	2.73	0.01	0.02	0.01	1163
18:00	5.29	14.54	66.45	0.20	0.38	0.30	0.23	0.08	0.63	2.86	0.01	0.02	0.01	1188
18:30	4.60	11.27	62.19	0.22	0.31	0.37	0.20	0.10	0.50	2.76	0.01	0.01	0.02	1198
19:00	5.79	17.41	66.53	0.21	0.27	0.36	0.26	0.07	0.77	2.93	0.01	0.01	0.02	1198
19:30	9.48	24.20	67.99	0.23	0.26	0.39	0.40	0.09	1.03	2.88	0.01	0.01	0.02	1174
20:00	8.39	18.39	65.37	0.22	0.32	0.33	0.36	0.06	0.79	2.82	0.01	0.01	0.01	1175
20:30	10.18	16.09	68.52	0.21	0.43	0.13	0.43	0.08	0.68	2.91	0.01	0.02	0.01	1180
21:00	8.89	14.86	68.52	0.20	0.43	0.13	0.38	0.07	0.64	2.95	0.01	0.02	0.01	1167
21:30	8.77	24.70	63.46	0.24	0.31	0.37	0.38	0.07	1.06	2.73	0.01	0.01	0.02	1145
22:00	7.03	10.13	70.24	0.26	0.26	0.44	0.29	0.07	0.42	2.90	0.01	0.01	0.02	1160
22:30	7.54	15.68	64.86	0.24	0.31	0.41	0.33	0.10	0.69	2.83	0.01	0.01	0.02	1183
23:00	7.42	18.05	66.92	0.23	0.35	0.39	0.33	0.09	0.81	3.01	0.01	0.02	0.02	1177
23:30	7.89	15.89	66.24	0.23	0.31	0.39	0.35	0.07	0.71	2.98	0.01	0.01	0.02	1186
00:00	9.02	19.83	65.78	0.25	0.27	0.41	0.40	0.07	0.87	2.89	0.01	0.01	0.02	1163
min	1,79	10,13	59,18	0,19	0,16	0,13	0,08	0,04	0,42	2,46	0,01	0,01	0,01	1130
max	10,18	57,44	89,54	0,35	0,43	0,66	0,43	0,72	2,45	3,85	0,01	0,02	0,03	1198
moyenne	5,30	25,74	66,94	0,24	0,33	0,27								1159
Total							10,85	12,52	52,59	136,85	0,50	0,68	0,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,13			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.