

Rapport DREAL Mensuel: octobre 2021



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg								Process	Compteur					
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T25	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
LASSE																						
Ligne 1																						
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%		
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0							
VLE 30 min	60			200	400	20	30	30														
Autre seuil		150					150									850,00						
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h			
01.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
02.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
03.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
04.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
05.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
06.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
07.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
08.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
09.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
10.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
11.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
12.10.21	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off		
13.10.21	6,52	12,46	99,31	12,30	50,03	0,54	0,72	0,91	3,67	7,38	7,08	27,96	0,29	0,40	0,49	1107	00:00	00:00	00:00	Auc D		
14.10.21	7,91	11,85	98,62	17,63	60,89	0,52	0,34	0,76	14,84	23,69	33,33	114,64	0,94	0,64	1,39	1104	00:00	00:00	00:00	Auc D		
15.10.21	8,01	6,05	100,00	17,77	66,64	0,37	0,31	0,42	15,93	12,01	35,59	132,67	0,74	0,63	0,83	1126	00:00	00:00	00:00	Auc D		
16.10.21	7,92	6,08	100,00	18,97	66,59	0,31	0,28	0,41	16,00	12,39	38,44	134,66	0,63	0,57	0,82	1147	00:00	00:00	00:00	Auc D		
17.10.21	7,92	6,08	100,00	20,62	67,15	0,30	0,29	0,39	15,59	12,20	40,82	132,23	0,60	0,58	0,76	1155	00:00	00:00	00:00	Auc D		
18.10.21	7,85	6,39	100,00	16,43	65,93	0,41	0,34	0,63	15,17	12,67	31,84	127,35	0,80	0,65	1,23	1151	00:00	00:00	00:00	Auc D		
19.10.21	7,48	6,64	98,62	10,77	65,72	0,33	0,38	0,57	13,72	16,30	19,90	119,58	0,60	0,69	1,01	1158	00:00	00:00	00:00	Auc D		
20.10.21	7,92	6,07	100,00	14,35	64,91	0,21	0,30	0,43	15,74	12,22	28,52	129,12	0,43	0,60	0,85	1155	00:00	00:00	00:00	Auc D		
21.10.21	7,94	5,64	100,00	17,69	65,32	0,19	0,34	0,27	15,65	11,07	35,08	128,79	0,37	0,67	0,53	1149	00:00	00:00	00:00	Auc D		
22.10.21	7,93	4,79	100,00	14,79	66,21	0,20	0,39	0,27	16,15	9,80	30,16	134,81	0,41	0,79	0,56	1162	00:00	00:00	00:00	Auc D		
23.10.21	8,00	4,57	100,00	17,58	66,72	0,27	0,36	0,34	16,36	9,54	36,04	136,48	0,56	0,73	0,69	1164	00:00	00:00	00:00	Auc D		
24.10.21	7,92	4,25	100,00	17,01	66,57	0,23	0,33	0,24	16,07	8,62	34,62	135,08	0,46	0,67	0,49	1155	00:00	00:00	00:00	Auc D		
25.10.21	7,93	4,40	100,00	13,66	64,94	0,25	0,31	0,37	14,75	7,99	25,81	121,14	0,47	0,59	0,68	1141	00:00	00:00	00:00	Auc D		
26.10.21	8,06	6,14	100,00	13,61	66,76	0,30	0,34	0,21	16,11	12,38	27,20	133,66	0,60	0,68	0,42	1145	00:00	00:00	00:00	Auc D		
27.10.21	7,89	7,25	100,00	18,26	65,77	0,29	0,31	0,33	15,99	14,79	37,20	133,39	0,59	0,63	0,68	1145	00:00	00:00	00:00	Auc D		
28.10.21	6,53	5,46	100,00	25,92	66,11	0,26	0,31	0,35	13,40	11,23	53,04	135,64	0,54	0,64	0,73	1147	00:00	00:00	00:00	Auc D		
29.10.21	5,30	6,13	100,00	25,74	66,94	0,24	0,33	0,27	10,85	12,52	52,59	136,85	0,50	0,68	0,55	1159	00:00	00:00	00:00	Auc D		
30.10.21	7,89	5,92	100,00	21,15	66,37	0,32	0,34	0,39	16,10	12,07	43,20	135,42	0,65	0,69	0,81	1161	00:00	00:00	00:00	Auc D		
31.10.21	7,63	4,23	100,00	17,90	66,77	0,23	0,38	0,30	16,33	9,05	38,38	142,75	0,49	0,81	0,63	1167	00:00	00:00	00:00	Auc D		
min	5,30	4,23	98,62	10,77	50,03	0,19	0,28	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104						
max	8,06	12,46	100,00	25,92	67,15	0,54	0,72	0,91	16,36	23,69	53,04	142,75	0,94	0,81	1,39	1167						
moy	7,65	6,09	99,89	17,70	65,65	0,30	0,34	0,39								1147						
Total									278,4	227,9	648,8	2392,2	10,7	12,3	14,2		00:00	00:00	00:00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.
01/10 au 12/10 : UVE en arrêt technique programmé

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00									00:00
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,91		99,85

Off = Arrêt Incineration
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
Rouge = Moyenne en dépassement