

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.58	25.42	64.43	0.25	0.61	0.01	0.14	0.10	1.03	2.60	0.01	0.02	0.00	1161
01:00	3.19	18.83	65.17	0.28	0.62	0.00	0.13	0.09	0.78	2.70	0.01	0.03	0.00	1154
01:30	4.83	30.06	66.12	0.27	0.23	0.44	0.21	0.10	1.29	2.84	0.01	0.01	0.02	1155
02:00	9.19	36.27	62.33	0.26	0.23	0.45	0.40	0.08	1.57	2.70	0.01	0.01	0.02	1153
02:30	10.45	27.46	68.12	0.27	0.21	0.45	0.45	0.08	1.18	2.92	0.01	0.01	0.02	1152
03:00	8.67	21.61	70.03	0.30	0.21	0.51	0.38	0.09	0.94	3.03	0.01	0.01	0.02	1166
03:30	9.49	21.33	66.11	0.26	0.26	0.43	0.41	0.08	0.92	2.86	0.01	0.01	0.02	1159
04:00	8.24	12.87	66.29	0.25	0.38	0.40	0.35	0.12	0.55	2.85	0.01	0.02	0.02	1183
04:30	9.97	17.28	64.12	0.21	0.63	0.01	0.44	0.09	0.76	2.82	0.01	0.03	0.00	1178
05:00	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1154
05:30	9.35	8.81	58.21	0.24	0.59	0.01	0.38	0.07	0.36	2.35	0.01	0.02	0.00	1159
06:00	8.57	7.46	61.88	0.23	0.62	0.01	0.35	0.09	0.30	2.51	0.01	0.02	0.00	1176
06:30	9.50	13.67	65.32	0.22	0.64	0.01	0.40	0.10	0.57	2.72	0.01	0.03	0.00	1175
07:00	9.06	9.74	67.49	0.29	0.61	0.01	0.36	0.10	0.39	2.68	0.01	0.02	0.00	1154
07:30	8.56	8.01	66.63	0.23	0.59	0.01	0.36	0.08	0.33	2.78	0.01	0.02	0.00	1174
08:00	9.44	10.40	65.71	0.24	0.62	0.01	0.39	0.09	0.43	2.69	0.01	0.03	0.00	1169
08:30	9.57	9.20	69.53	0.24	0.62	0.01	0.39	0.09	0.38	2.84	0.01	0.03	0.00	1161
09:00	8.85	10.06	66.12	0.27	0.62	0.02	0.37	0.09	0.42	2.75	0.01	0.03	0.00	1174
09:30	7.25	4.64	67.15	0.24	0.60	0.02	0.29	0.14	0.19	2.71	0.01	0.02	0.00	1134
10:00	4.20	0.09	63.06	0.22	0.64	0.01	0.17	0.11	0.00	2.61	0.01	0.03	0.00	1155
10:30	3.07	0.04	68.23	0.22	0.62	0.01	0.13	0.10	0.00	2.80	0.01	0.03	0.00	1154
11:00	3.90	5.75	67.04	0.27	0.57	0.02	0.16	0.08	0.24	2.79	0.01	0.02	0.00	1159
11:30	5.35	5.63	67.01	0.22	0.70	0.01	0.22	0.13	0.23	2.78	0.01	0.03	0.00	1156
12:00	8.63	15.84	66.94	0.21	0.64	0.11	0.37	0.21	0.68	2.88	0.01	0.03	0.00	1187
12:30	7.67	14.16	69.61	0.21	0.63	0.11	0.33	0.10	0.61	2.98	0.01	0.03	0.00	1174
13:00	9.97	22.61	65.72	0.25	0.65	0.12	0.42	0.10	0.95	2.76	0.01	0.03	0.00	1147
13:30	9.11	16.75	58.48	0.22	0.64	0.13	0.38	0.21	0.70	2.45	0.01	0.03	0.01	1146
14:00	7.24	4.85	60.67	0.24	0.68	0.15	0.29	0.09	0.20	2.47	0.01	0.03	0.01	1152
14:30	7.24	12.35	57.74	0.25	0.65	0.14	0.30	0.08	0.52	2.43	0.01	0.03	0.01	1162
15:00	8.90	17.42	70.18	0.22	0.63	0.14	0.37	0.10	0.73	2.94	0.01	0.03	0.01	1159
15:30	8.36	13.15	65.72	0.23	0.61	0.14	0.35	0.09	0.55	2.73	0.01	0.03	0.01	1152
16:00	9.36	12.56	66.09	0.24	0.59	0.14	0.37	0.08	0.50	2.63	0.01	0.02	0.01	1142
16:30	6.75	6.16	63.19	0.22	0.61	0.14	0.27	0.08	0.25	2.55	0.01	0.02	0.01	1151
17:00	6.02	11.02	70.55	0.28	0.45	0.36	0.24	0.10	0.44	2.85	0.01	0.02	0.01	1163
17:30	8.34	13.71	68.99	0.24	0.24	0.40	0.35	0.09	0.58	2.91	0.01	0.01	0.02	1173
18:00	9.76	16.91	61.71	0.26	0.21	0.45	0.42	0.29	0.72	2.63	0.01	0.01	0.02	1167
18:30	7.65	11.54	68.65	0.24	0.21	0.41	0.32	0.09	0.49	2.89	0.01	0.01	0.02	1164
19:00	7.37	13.84	66.29	0.27	0.23	0.46	0.32	0.07	0.60	2.86	0.01	0.01	0.02	1179
19:30	6.08	15.14	67.97	0.31	0.22	0.52	0.26	0.09	0.66	2.95	0.01	0.01	0.02	1159
20:00	7.32	17.67	65.01	0.23	0.39	0.36	0.32	0.08	0.76	2.81	0.01	0.02	0.02	1197
20:30	9.19	25.92	67.32	0.21	0.64	0.10	0.39	0.08	1.10	2.85	0.01	0.03	0.00	1173
21:00	9.47	19.93	66.37	0.24	0.64	0.12	0.41	0.08	0.86	2.87	0.01	0.03	0.01	1190
21:30	8.00	14.27	68.19	0.20	0.67	0.14	0.34	0.10	0.61	2.94	0.01	0.03	0.01	1177
22:00	6.71	11.99	60.68	0.20	0.73	0.14	0.29	0.13	0.52	2.65	0.01	0.03	0.01	1190
22:30	8.16	19.09	66.23	0.19	0.72	0.14	0.36	0.13	0.83	2.89	0.01	0.03	0.01	1185
23:00	7.70	17.99	67.97	2.33	0.72	0.14	0.33	0.88	0.77	2.91	0.10	0.03	0.01	1186
23:30	8.38	14.56	73.72	0.28	0.73	0.15	0.33	0.10	0.58	2.95	0.01	0.03	0.01	1162
00:00	8.49	14.35	56.87	0.26	0.60	0.28	0.35	0.10	0.58	2.31	0.01	0.02	0.01	1128
min	3,07	0,04	56,87	0,19	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128
max	10,45	36,27	73,72	2,33	0,73	0,52	0,45	0,88	1,57	3,03	0,10	0,03	0,02	1197
moyenne	7,79	14,43	65,68	0,29	0,53	0,17								1166
Total							15,69	16,19	29,26	132,16	0,58	1,07	0,36	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:40				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.