

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.40	10.81	67.65	0.27	0.36	0.46	0.29	0.07	0.43	2.67	0.01	0.01	0.02	1166
01:00	8.82	13.19	64.03	0.29	0.36	0.50	0.36	0.09	0.54	2.64	0.01	0.01	0.02	1181
01:30	8.59	11.88	69.83	0.25	0.35	0.43	0.36	0.08	0.50	2.96	0.01	0.01	0.02	1154
02:00	7.33	9.54	62.16	0.23	0.39	0.39	0.32	0.09	0.41	2.70	0.01	0.02	0.02	1172
02:30	7.51	8.80	69.58	0.23	0.35	0.39	0.33	0.08	0.38	3.03	0.01	0.02	0.02	1175
03:00	7.97	9.58	63.25	0.27	0.34	0.46	0.35	0.08	0.42	2.75	0.01	0.01	0.02	1165
03:30	8.87	13.18	66.72	0.24	0.37	0.40	0.39	0.11	0.57	2.91	0.01	0.02	0.02	1150
04:00	6.89	12.47	67.38	0.22	0.36	0.37	0.31	0.08	0.56	3.03	0.01	0.02	0.02	1178
04:30	7.49	9.95	65.78	0.22	0.28	0.37	0.33	0.08	0.44	2.94	0.01	0.01	0.02	1189
05:00	5.84	8.21	64.06	0.26	0.37	0.44	0.26	0.10	0.37	2.85	0.01	0.02	0.02	1189
05:30	7.93	12.62	67.77	0.23	0.36	0.38	0.34	0.10	0.55	2.94	0.01	0.02	0.02	1185
06:00	7.79	10.71	67.06	0.22	0.39	0.37	0.34	0.08	0.47	2.91	0.01	0.02	0.02	1194
06:30	8.05	9.68	61.01	0.24	0.35	0.41	0.33	0.10	0.40	2.52	0.01	0.01	0.02	1129
07:00	9.35	13.93	69.07	0.28	0.34	0.48	0.40	0.09	0.59	2.93	0.01	0.01	0.02	1170
07:30	7.19	8.43	64.43	0.23	0.36	0.40	0.30	0.10	0.36	2.72	0.01	0.02	0.02	1155
08:00	7.80	9.60	66.84	0.22	0.47	0.36	0.33	0.08	0.40	2.82	0.01	0.02	0.02	1163
08:30	7.82	9.60	67.28	0.17	0.69	0.13	0.34	0.09	0.42	2.94	0.01	0.03	0.01	1183
09:00	6.86	4.70	63.90	0.24	0.78	0.14	0.28	0.12	0.19	2.61	0.01	0.03	0.01	1135
09:30	6.27	5.89	66.23	0.19	0.70	0.15	0.26	0.10	0.25	2.78	0.01	0.03	0.01	1160
10:00	9.22	10.76	66.49	0.19	0.74	0.15	0.39	0.10	0.45	2.78	0.01	0.03	0.01	1170
10:30	6.96	3.44	66.70	0.19	0.75	0.16	0.29	0.09	0.14	2.73	0.01	0.03	0.01	1184
11:00	7.73	5.62	63.68	0.26	0.72	0.16	0.30	0.10	0.22	2.47	0.01	0.03	0.01	1150
11:30	9.72	7.64	66.46	0.21	0.76	0.15	0.38	0.10	0.30	2.58	0.01	0.03	0.01	1163
12:00	7.67	3.95	65.23	0.20	0.75	0.16	0.30	0.12	0.16	2.57	0.01	0.03	0.01	1179
12:30	7.22	5.46	68.32	0.19	0.69	0.15	0.30	0.10	0.23	2.82	0.01	0.03	0.01	1157
13:00	10.15	13.16	63.60	0.25	0.65	0.15	0.41	0.10	0.54	2.59	0.01	0.03	0.01	1140
13:30	6.75	4.11	71.28	0.18	0.70	0.15	0.28	0.09	0.17	2.95	0.01	0.03	0.01	1188
14:00	6.74	4.71	60.82	0.20	0.74	0.15	0.28	0.10	0.20	2.53	0.01	0.03	0.01	1158
14:30	9.53	16.60	62.83	0.23	0.75	0.15	0.38	0.07	0.65	2.47	0.01	0.03	0.01	1150
15:00	10.08	15.99	63.74	0.26	0.71	0.14	0.40	0.05	0.63	2.50	0.01	0.03	0.01	1138
15:30	7.71	7.25	68.15	0.21	0.66	0.14	0.29	0.06	0.27	2.54	0.01	0.02	0.01	1152
16:00	5.35	5.37	63.41	0.21	0.59	0.24	0.20	0.06	0.21	2.42	0.01	0.02	0.01	1173
16:30	9.07	16.15	65.69	0.23	0.39	0.39	0.37	0.07	0.65	2.65	0.01	0.02	0.02	1162
17:00	7.05	8.97	67.31	0.28	0.37	0.47	0.28	0.09	0.36	2.71	0.01	0.01	0.02	1174
17:30	8.11	12.25	67.70	0.22	0.43	0.37	0.34	0.07	0.51	2.82	0.01	0.02	0.02	1165
18:00	8.43	10.78	65.95	0.23	0.38	0.38	0.35	0.08	0.44	2.71	0.01	0.02	0.02	1158
18:30	9.41	14.32	64.99	0.22	0.39	0.37	0.39	0.06	0.59	2.70	0.01	0.02	0.02	1174
19:00	8.04	12.39	66.71	0.26	0.35	0.45	0.34	0.07	0.52	2.78	0.01	0.01	0.02	1174
19:30	7.06	13.14	67.54	0.22	0.41	0.36	0.30	0.08	0.57	2.92	0.01	0.02	0.02	1165
20:00	8.40	20.74	63.79	0.21	0.42	0.33	0.36	0.06	0.89	2.75	0.01	0.02	0.01	1162
20:30	6.80	15.82	69.26	0.20	0.62	0.16	0.29	0.06	0.67	2.94	0.01	0.03	0.01	1171
21:00	4.70	36.13	96.43	0.27	0.46	0.45	0.20	0.08	1.52	4.07	0.01	0.02	0.02	1174
21:30	4.72	19.66	65.09	0.24	0.47	0.39	0.20	0.07	0.83	2.74	0.01	0.02	0.02	1156
22:00	7.74	23.15	66.14	0.23	0.48	0.39	0.33	0.08	0.99	2.82	0.01	0.02	0.02	1175
22:30	9.28	24.60	67.11	0.23	0.47	0.38	0.40	0.08	1.07	2.91	0.01	0.02	0.02	1160
23:00	7.85	17.45	64.64	0.26	0.47	0.45	0.34	0.09	0.75	2.79	0.01	0.02	0.02	1180
23:30	7.50	12.25	64.60	0.24	0.45	0.40	0.32	0.11	0.52	2.73	0.01	0.02	0.02	1166
00:00	7.90	11.72	68.03	0.22	0.48	0.37	0.35	0.08	0.52	3.01	0.01	0.02	0.02	1175
min	4,70	3,44	60,82	0,17	0,28	0,13	0,20	0,05	0,14	2,42	0,01	0,01	0,01	1129
max	10,15	36,13	96,43	0,29	0,78	0,50	0,41	0,12	1,52	4,07	0,01	0,03	0,02	1194
moyenne	7,76	11,80	66,58	0,23	0,50	0,32								1167
Total							15,57	13,25	23,81	133,65	0,46	1,00	0,64	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.