

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.06	15.57	64.24	0.22	0.52	0.38	0.40	0.09	0.68	2.81	0.01	0.02	0.02	1172
01:00	7.94	12.05	65.38	0.25	0.54	0.42	0.36	0.10	0.54	2.94	0.01	0.02	0.02	1190
01:30	8.27	14.28	67.61	0.22	0.47	0.38	0.37	0.08	0.64	3.03	0.01	0.02	0.02	1184
02:00	5.33	5.74	65.05	0.22	0.48	0.36	0.24	0.11	0.25	2.88	0.01	0.02	0.02	1181
02:30	3.38	4.16	68.83	0.22	0.46	0.38	0.15	0.08	0.18	2.99	0.01	0.02	0.02	1177
03:00	4.19	9.02	64.22	0.27	0.50	0.45	0.18	0.08	0.39	2.81	0.01	0.02	0.02	1181
03:30	8.41	16.83	65.61	0.22	0.52	0.37	0.37	0.10	0.75	2.92	0.01	0.02	0.02	1172
04:00	9.61	15.75	69.18	0.22	0.53	0.37	0.43	0.08	0.70	3.09	0.01	0.02	0.02	1189
04:30	8.49	11.10	65.77	0.22	0.51	0.38	0.38	0.07	0.49	2.92	0.01	0.02	0.02	1174
05:00	8.05	13.58	64.33	0.27	0.48	0.44	0.36	0.07	0.60	2.86	0.01	0.02	0.02	1182
05:30	6.88	10.98	66.26	0.24	0.49	0.40	0.29	0.09	0.47	2.83	0.01	0.02	0.02	1153
06:00	7.45	12.01	64.50	0.24	0.53	0.40	0.32	0.08	0.52	2.77	0.01	0.02	0.02	1156
06:30	11.92	17.31	64.96	0.26	0.51	0.43	0.51	0.08	0.73	2.76	0.01	0.02	0.02	1141
07:00	7.27	10.51	68.23	0.30	0.48	0.51	0.30	0.09	0.44	2.84	0.01	0.02	0.02	1157
07:30	6.99	12.01	67.02	0.26	0.48	0.44	0.29	0.08	0.50	2.79	0.01	0.02	0.02	1134
08:00	7.92	11.73	62.56	0.26	0.51	0.40	0.33	0.09	0.48	2.58	0.01	0.02	0.02	1122
08:30	8.09	10.22	68.56	0.25	0.73	0.11	0.33	0.16	0.42	2.83	0.01	0.03	0.00	1150
09:00	7.55	22.05	57.20	0.30	0.66	0.05	0.31	0.05	0.90	2.33	0.01	0.03	0.00	1134
09:30	4.64	10.43	72.97	0.24	0.66	0.00	0.19	0.09	0.43	3.01	0.01	0.03	0.00	1151
10:00	8.18	24.52	64.41	0.25	0.72	0.00	0.34	0.07	1.01	2.64	0.01	0.03	0.00	1140
10:30	10.57	21.25	62.52	0.26	0.72	0.00	0.43	0.06	0.86	2.53	0.01	0.03	0.00	1116
11:00	7.97	15.19	67.89	0.30	0.68	0.00	0.32	0.05	0.61	2.71	0.01	0.03	0.00	1148
11:30	7.02	60.45	70.51	0.24	0.71	0.01	0.29	0.08	2.52	2.94	0.01	0.03	0.00	1150
12:00	4.01	2.40	62.48	0.23	0.73	0.09	0.16	0.09	0.10	2.56	0.01	0.03	0.00	1143
12:30	5.20	74.75	82.71	0.23	0.70	0.07	0.22	0.06	3.11	3.44	0.01	0.03	0.00	1150
13:00	3.02	4.04	73.44	0.27	0.68	0.08	0.13	0.07	0.17	3.10	0.01	0.03	0.00	1167
13:30	2.30	6.46	61.84	0.22	0.67	0.04	0.10	0.06	0.27	2.59	0.01	0.03	0.00	1159
14:00	3.31	31.46	70.47	0.27	0.74	0.11	0.14	0.08	1.30	2.90	0.01	0.03	0.00	1182
14:30	3.64	36.46	62.80	0.25	0.69	0.13	0.15	0.07	1.49	2.57	0.01	0.03	0.01	1155
15:00	3.57	28.78	70.18	0.30	0.70	0.14	0.15	0.08	1.19	2.89	0.01	0.03	0.01	1143
15:30	3.78	31.98	67.66	0.23	0.74	0.13	0.16	0.07	1.35	2.86	0.01	0.03	0.01	1166
16:00	3.62	23.17	68.17	0.24	0.71	0.14	0.15	0.07	0.96	2.83	0.01	0.03	0.01	1169
16:30	3.75	19.23	65.98	0.23	0.71	0.13	0.16	0.05	0.82	2.83	0.01	0.03	0.01	1169
17:00	3.86	14.51	68.35	0.28	0.53	0.35	0.17	0.07	0.63	2.97	0.01	0.02	0.02	1185
17:30	5.20	25.43	64.66	0.25	0.33	0.42	0.23	0.07	1.12	2.85	0.01	0.01	0.02	1178
18:00	7.90	33.90	66.73	0.26	0.35	0.44	0.35	0.06	1.48	2.91	0.01	0.02	0.02	1176
18:30	8.09	39.72	65.61	0.26	0.35	0.43	0.35	0.08	1.74	2.87	0.01	0.02	0.02	1177
19:00	5.68	18.86	65.63	0.32	0.36	0.54	0.23	0.07	0.77	2.69	0.01	0.01	0.02	1152
19:30	8.86	40.41	62.88	0.28	0.33	0.47	0.36	0.06	1.65	2.56	0.01	0.01	0.02	1139
20:00	7.90	31.93	69.78	0.27	0.47	0.40	0.32	0.09	1.31	2.86	0.01	0.02	0.02	1166
20:30	8.11	15.19	67.77	0.24	0.68	0.13	0.33	0.08	0.62	2.78	0.01	0.03	0.01	1156
21:00	8.02	13.40	65.44	0.27	0.71	0.14	0.33	0.10	0.55	2.69	0.01	0.03	0.01	1144
21:30	10.83	18.19	66.27	0.25	0.62	0.22	0.44	0.09	0.73	2.67	0.01	0.02	0.01	1139
22:00	8.68	10.92	68.13	0.28	0.50	0.46	0.34	0.08	0.43	2.69	0.01	0.02	0.02	1164
22:30	8.59	13.74	64.09	0.25	0.47	0.42	0.35	0.07	0.56	2.60	0.01	0.02	0.02	1165
23:00	9.35	12.93	66.72	0.31	0.44	0.51	0.37	0.08	0.51	2.65	0.01	0.02	0.02	1159
23:30	8.76	9.95	66.45	0.26	0.45	0.43	0.35	0.08	0.40	2.68	0.01	0.02	0.02	1164
00:00	9.13	12.81	64.54	0.26	0.49	0.44	0.37	0.08	0.52	2.62	0.01	0.02	0.02	1159
min	2,30	2,40	57,20	0,22	0,33	0,00	0,10	0,05	0,10	2,33	0,01	0,01	0,00	1116
max	11,92	74,75	82,71	0,32	0,74	0,54	0,51	0,16	3,11	3,44	0,01	0,03	0,02	1190
moyenne	6,88	19,32	66,60	0,26	0,56	0,28								1161
Total							13,88	12,06	38,91	134,47	0,51	1,13	0,57	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.