

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.19	11.94	66.37	0.22	0.24	0.37	0.34	0.08	0.50	2.79	0.01	0.01	0.02	1174
01:00	9.16	12.09	66.32	0.25	0.29	0.43	0.39	0.06	0.52	2.84	0.01	0.01	0.02	1181
01:30	7.30	10.04	64.11	0.22	0.24	0.36	0.30	0.07	0.41	2.65	0.01	0.01	0.01	1170
02:00	7.49	9.16	69.50	0.22	0.30	0.37	0.31	0.08	0.38	2.89	0.01	0.01	0.02	1172
02:30	6.36	7.54	66.13	0.22	0.26	0.36	0.27	0.08	0.32	2.78	0.01	0.01	0.02	1186
03:00	7.27	11.90	65.02	0.25	0.31	0.41	0.32	0.06	0.52	2.85	0.01	0.01	0.02	1188
03:30	6.74	9.90	64.69	0.22	0.24	0.36	0.28	0.05	0.41	2.71	0.01	0.01	0.02	1176
04:00	8.31	11.25	69.27	0.22	0.28	0.36	0.35	0.05	0.47	2.88	0.01	0.01	0.01	1171
04:30	7.14	8.70	66.39	0.21	0.30	0.35	0.31	0.06	0.37	2.84	0.01	0.01	0.02	1172
05:00	7.48	12.14	63.00	0.29	0.26	0.49	0.33	0.07	0.53	2.75	0.01	0.01	0.02	1163
05:30	7.51	11.49	69.11	0.24	0.27	0.39	0.31	0.05	0.48	2.87	0.01	0.01	0.02	1168
06:00	5.34	9.11	65.26	0.24	0.30	0.40	0.23	0.05	0.39	2.78	0.01	0.01	0.02	1155
06:30	7.23	17.88	67.77	0.27	0.28	0.46	0.31	0.07	0.77	2.91	0.01	0.01	0.02	1183
07:00	7.80	14.81	67.69	0.40	0.29	0.66	0.33	0.06	0.63	2.89	0.02	0.01	0.03	1178
07:30	7.96	15.26	65.23	0.27	0.31	0.44	0.35	0.07	0.66	2.83	0.01	0.01	0.02	1182
08:00	8.50	15.21	65.29	0.22	0.40	0.36	0.37	0.07	0.66	2.82	0.01	0.02	0.02	1171
08:30	10.47	17.05	64.21	0.18	0.72	0.13	0.44	0.08	0.72	2.72	0.01	0.03	0.01	1168
09:00	8.57	12.71	67.87	0.22	0.69	0.13	0.36	0.06	0.53	2.83	0.01	0.03	0.01	1172
09:30	7.70	7.17	64.92	0.21	0.74	0.15	0.28	0.10	0.27	2.40	0.01	0.03	0.01	1095
10:00	6.53	3.57	63.30	0.22	0.73	0.15	0.23	0.08	0.12	2.20	0.01	0.03	0.01	1136
10:30	9.23	12.86	63.30	0.20	0.71	0.14	0.37	0.22	0.52	2.56	0.01	0.03	0.01	1148
11:00	10.95	17.17	66.40	0.22	0.66	0.14	0.45	0.08	0.71	2.73	0.01	0.03	0.01	1144
11:30	6.50	4.45	69.03	0.16	0.72	0.13	0.28	0.08	0.19	2.93	0.01	0.03	0.01	1179
12:00	5.86	6.74	65.83	0.16	0.72	0.12	0.25	0.07	0.28	2.77	0.01	0.03	0.00	1167
12:30	6.40	4.77	67.67	0.18	0.72	0.10	0.26	0.12	0.19	2.74	0.01	0.03	0.00	1137
13:00	7.78	5.49	65.06	0.24	0.72	0.10	0.31	0.11	0.22	2.56	0.01	0.03	0.00	1136
13:30	10.29	11.60	67.56	0.19	0.72	0.08	0.41	0.08	0.46	2.71	0.01	0.03	0.00	1147
14:00	9.23	6.29	68.68	0.24	0.76	0.13	0.35	0.12	0.24	2.60	0.01	0.03	0.01	1135
14:30	7.13	7.25	65.27	0.21	0.73	0.13	0.28	0.11	0.29	2.57	0.01	0.03	0.01	1130
15:00	8.14	7.29	69.27	0.24	0.68	0.13	0.33	0.09	0.30	2.80	0.01	0.03	0.01	1137
15:30	9.33	10.01	66.59	0.22	0.69	0.13	0.38	0.07	0.41	2.74	0.01	0.03	0.01	1128
16:00	8.97	12.46	69.58	0.24	0.67	0.11	0.37	0.07	0.51	2.86	0.01	0.03	0.00	1121
16:30	7.05	10.30	74.31	0.20	0.65	0.10	0.30	0.07	0.44	3.15	0.01	0.03	0.00	1148
17:00	6.54	13.68	70.75	0.28	0.44	0.30	0.28	0.07	0.60	3.08	0.01	0.02	0.01	1165
17:30	8.63	16.79	63.13	0.31	0.20	0.51	0.37	0.08	0.72	2.70	0.01	0.01	0.02	1128
18:00	5.53	9.70	68.15	0.28	0.21	0.47	0.24	0.10	0.42	2.96	0.01	0.01	0.02	1142
18:30	7.62	14.30	65.79	0.28	0.27	0.46	0.33	0.12	0.61	2.83	0.01	0.01	0.02	1173
19:00	11.02	26.92	62.45	0.30	0.23	0.50	0.48	0.08	1.18	2.75	0.01	0.01	0.02	1156
19:30	5.35	9.03	67.99	0.23	0.25	0.39	0.23	0.07	0.39	2.97	0.01	0.01	0.02	1174
20:00	6.81	12.48	65.93	0.22	0.38	0.34	0.29	0.10	0.53	2.82	0.01	0.02	0.01	1165
20:30	9.97	14.25	68.07	0.18	0.69	0.08	0.42	0.08	0.60	2.89	0.01	0.03	0.00	1171
21:00	8.26	9.69	66.37	0.22	0.70	0.10	0.35	0.08	0.40	2.77	0.01	0.03	0.00	1163
21:30	7.53	8.44	67.52	0.20	0.72	0.06	0.32	0.08	0.35	2.83	0.01	0.03	0.00	1150
22:00	8.39	10.52	65.87	0.20	0.70	0.00	0.35	0.09	0.44	2.77	0.01	0.03	0.00	1161
22:30	7.72	6.92	68.60	0.18	0.72	0.00	0.32	0.11	0.29	2.88	0.01	0.03	0.00	1168
23:00	7.00	7.00	65.43	0.21	0.75	0.00	0.29	0.09	0.29	2.76	0.01	0.03	0.00	1163
23:30	6.90	7.43	66.57	0.17	0.73	0.01	0.29	0.09	0.31	2.81	0.01	0.03	0.00	1148
00:00	8.49	9.08	69.54	0.18	0.79	0.00	0.35	0.09	0.37	2.87	0.01	0.03	0.00	1172
min	5,34	3,57	62,45	0,16	0,20	0,00	0,23	0,05	0,12	2,20	0,01	0,01	0,00	1095
max	11,02	26,92	74,31	0,40	0,79	0,66	0,48	0,22	1,18	3,15	0,02	0,03	0,03	1188
moyenne	7,83	10,87	66,71	0,23	0,51	0,25								1159
Total							15,67	12,46	21,96	133,63	0,46	1,01	0,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.