

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,21	18,21	66,92	0,28	0,73	0,13	0,35	0,11	0,78	2,85	0,01	0,03	0,01	1155
01:00	7,97	13,05	67,99	0,29	0,68	0,13	0,34	0,10	0,56	2,90	0,01	0,03	0,01	1149
01:30	7,10	12,95	65,50	0,30	0,74	0,13	0,31	0,10	0,56	2,84	0,01	0,03	0,01	1155
02:00	8,24	13,11	66,77	0,30	0,76	0,13	0,36	0,09	0,57	2,90	0,01	0,03	0,01	1170
02:30	8,70	17,66	66,57	0,29	0,76	0,13	0,38	0,08	0,78	2,93	0,01	0,03	0,01	1157
03:00	8,99	20,68	66,16	0,30	0,74	0,13	0,39	0,06	0,89	2,86	0,01	0,03	0,01	1149
03:30	8,11	14,83	69,35	0,41	0,76	0,09	0,36	0,07	0,65	3,04	0,02	0,03	0,00	1172
04:00	8,48	28,77	60,79	0,35	0,71	0,07	0,37	0,08	1,25	2,64	0,02	0,03	0,00	1159
04:30	6,68	17,03	63,06	0,34	0,71	0,10	0,29	0,08	0,74	2,73	0,01	0,03	0,00	1167
05:00	6,14	14,84	69,06	0,33	0,53	0,34	0,27	0,13	0,64	3,00	0,01	0,02	0,01	1163
05:30	6,64	15,53	63,35	0,30	0,33	0,49	0,30	0,11	0,69	2,83	0,01	0,01	0,02	1178
06:00	7,07	17,83	68,84	0,35	0,25	0,58	0,31	0,07	0,77	2,98	0,02	0,01	0,03	1163
06:30	10,03	22,99	64,70	0,37	0,24	0,61	0,44	0,09	1,00	2,81	0,02	0,01	0,03	1160
07:00	11,11	27,52	64,38	0,38	0,20	0,63	0,47	0,10	1,17	2,75	0,02	0,01	0,03	1150
07:30	6,55	17,46	69,87	0,38	0,25	0,62	0,29	0,09	0,77	3,06	0,02	0,01	0,03	1170
08:00	6,54	18,64	66,25	0,36	0,36	0,51	0,29	0,10	0,83	2,93	0,02	0,02	0,02	1161
08:30	8,68	15,17	66,83	0,28	0,75	0,00	0,38	0,09	0,66	2,90	0,01	0,03	0,00	1163
09:00	9,81	18,72	65,95	0,24	0,75	0,00	0,43	0,09	0,82	2,88	0,01	0,03	0,00	1162
09:30	7,89	13,70	68,72	0,23	0,77	0,00	0,34	0,07	0,59	2,98	0,01	0,03	0,00	1159
10:00	6,27	10,45	67,31	0,21	0,74	0,00	0,27	0,09	0,45	2,89	0,01	0,03	0,00	1159
10:30	6,25	12,39	65,50	0,20	0,78	0,02	0,27	0,10	0,54	2,88	0,01	0,03	0,00	1183
11:00	7,71	17,15	64,95	0,23	0,76	0,11	0,34	0,10	0,75	2,86	0,01	0,03	0,00	1162
11:30	8,26	11,63	66,89	0,28	0,78	0,10	0,35	0,08	0,50	2,86	0,01	0,03	0,00	1156
12:00	7,81	10,60	65,20	0,25	0,82	0,08	0,33	0,08	0,45	2,75	0,01	0,03	0,00	1131
12:30	7,17	10,51	67,57	0,25	0,79	0,11	0,31	0,08	0,45	2,90	0,01	0,03	0,00	1144
13:00	9,09	16,91	66,42	0,22	0,73	0,10	0,40	0,07	0,74	2,91	0,01	0,03	0,00	1162
13:30	6,32	9,41	66,67	0,24	0,40	0,39	0,27	0,10	0,41	2,88	0,01	0,02	0,02	1150
14:00	5,65	9,59	64,45	0,26	0,44	0,43	0,24	0,05	0,40	2,68	0,01	0,02	0,02	1151
14:30	8,21	20,13	68,66	0,24	0,40	0,39	0,35	0,06	0,87	2,96	0,01	0,02	0,02	1181
15:00	8,48	18,22	65,84	0,22	0,43	0,37	0,37	0,07	0,81	2,91	0,01	0,02	0,02	1167
15:30	7,15	14,03	64,87	0,23	0,41	0,38	0,31	0,06	0,61	2,81	0,01	0,02	0,02	1151
16:00	6,94	14,04	65,83	0,22	0,42	0,36	0,31	0,06	0,63	2,95	0,01	0,02	0,02	1175
16:30	5,95	9,86	66,31	0,23	0,41	0,38	0,26	0,09	0,43	2,89	0,01	0,02	0,02	1151
17:00	5,38	9,31	65,72	0,26	0,44	0,44	0,23	0,19	0,40	2,85	0,01	0,02	0,02	1166
17:30	7,32	12,45	68,56	0,24	0,47	0,39	0,32	0,07	0,55	3,02	0,01	0,02	0,02	1188
18:00	8,88	17,81	63,65	0,25	0,43	0,41	0,39	0,07	0,78	2,80	0,01	0,02	0,02	1166
18:30	9,67	18,92	63,31	0,24	0,41	0,40	0,42	0,08	0,83	2,78	0,01	0,02	0,02	1164
19:00	7,56	11,43	69,12	0,24	0,45	0,40	0,33	0,07	0,49	2,98	0,01	0,02	0,02	1174
19:30	6,13	11,03	65,68	0,24	0,42	0,39	0,26	0,09	0,47	2,82	0,01	0,02	0,02	1170
20:00	7,15	9,86	65,23	0,24	0,50	0,37	0,30	0,08	0,42	2,77	0,01	0,02	0,02	1156
20:30	7,67	9,39	66,75	0,28	0,67	0,26	0,33	0,09	0,40	2,85	0,01	0,03	0,01	1176
21:00	8,11	11,46	65,41	0,35	0,36	0,58	0,33	0,07	0,46	2,62	0,01	0,01	0,02	1137
21:30	7,12	7,56	64,59	0,32	0,37	0,52	0,28	0,09	0,30	2,57	0,01	0,01	0,02	1145
22:00	7,35	9,32	65,97	0,28	0,46	0,45	0,30	0,07	0,38	2,68	0,01	0,02	0,02	1168
22:30	9,01	13,91	64,01	0,29	0,39	0,48	0,37	0,06	0,57	2,61	0,01	0,02	0,02	1159
23:00	9,02	13,52	64,03	0,39	0,34	0,64	0,35	0,04	0,52	2,48	0,02	0,01	0,02	1153
23:30	7,14	8,68	68,57	0,42	0,40	0,69	0,27	0,05	0,33	2,64	0,02	0,02	0,03	1179
00:00	7,94	11,34	63,06	0,43	0,36	0,70	0,30	0,04	0,43	2,38	0,02	0,01	0,03	1165
min	5,38	7,56	60,79	0,20	0,20	0,00	0,23	0,04	0,30	2,38	0,01	0,01	0,00	1131
max	11,11	28,77	69,87	0,43	0,82	0,70	0,47	0,19	1,25	3,06	0,02	0,03	0,03	1188
moyenne	7,70	14,57	66,07	0,29	0,54	0,32								1162
Total							15,83	12,12	30,09	135,82	0,59	1,11	0,64	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.