

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.94	11.42	65.29	0.34	0.52	0.57	0.31	0.06	0.45	2.57	0.01	0.02	0.02	1131
01:00	8.10	11.75	66.87	0.33	0.53	0.55	0.32	0.06	0.47	2.66	0.01	0.02	0.02	1151
01:30	7.53	12.26	67.15	0.32	0.53	0.54	0.30	0.05	0.49	2.71	0.01	0.02	0.02	1154
02:00	8.07	12.61	68.00	0.32	0.52	0.53	0.33	0.05	0.52	2.78	0.01	0.02	0.02	1171
02:30	8.11	12.54	66.36	0.30	0.52	0.50	0.34	0.05	0.52	2.75	0.01	0.02	0.02	1156
03:00	7.09	9.90	68.62	0.30	0.55	0.51	0.29	0.06	0.41	2.85	0.01	0.02	0.02	1163
03:30	9.09	17.66	61.81	0.28	0.56	0.46	0.40	0.07	0.78	2.72	0.01	0.02	0.02	1162
04:00	6.89	7.32	70.90	0.27	0.53	0.45	0.29	0.08	0.31	2.98	0.01	0.02	0.02	1153
04:30	6.47	9.87	66.50	0.28	0.59	0.46	0.28	0.07	0.43	2.88	0.01	0.03	0.02	1178
05:00	7.33	11.05	63.45	0.27	0.61	0.45	0.33	0.12	0.49	2.82	0.01	0.03	0.02	1183
05:30	8.47	12.46	67.14	0.30	0.58	0.50	0.36	0.06	0.54	2.89	0.01	0.02	0.02	1170
06:00	8.37	11.36	66.22	0.33	0.54	0.55	0.35	0.07	0.48	2.80	0.01	0.02	0.02	1169
06:30	8.19	11.60	63.61	0.31	0.56	0.52	0.36	0.09	0.50	2.76	0.01	0.02	0.02	1164
07:00	7.02	8.43	71.20	0.32	0.55	0.53	0.30	0.09	0.36	3.06	0.01	0.02	0.02	1184
07:30	8.00	11.23	62.66	0.32	0.52	0.53	0.34	0.08	0.48	2.68	0.01	0.02	0.02	1162
08:00	7.59	9.42	67.35	0.27	0.51	0.41	0.33	0.06	0.41	2.92	0.01	0.02	0.02	1173
08:30	7.65	7.97	64.23	0.21	0.39	0.01	0.32	0.07	0.34	2.72	0.01	0.02	0.00	1178
09:00	8.39	9.21	63.35	0.24	0.37	0.03	0.35	0.10	0.38	2.61	0.01	0.02	0.00	1147
09:30	9.92	13.41	71.20	0.23	0.34	0.13	0.42	0.10	0.57	3.03	0.01	0.01	0.01	1159
10:00	8.37	3.96	67.89	0.22	0.33	0.13	0.35	0.10	0.17	2.86	0.01	0.01	0.01	1161
10:30	6.92	9.35	68.14	0.21	0.39	0.13	0.30	0.07	0.40	2.92	0.01	0.02	0.01	1175
11:00	9.91	11.80	65.62	0.20	0.35	0.13	0.43	0.11	0.51	2.84	0.01	0.02	0.01	1170
11:30	6.30	1.92	69.22	0.23	0.36	0.10	0.26	0.09	0.08	2.85	0.01	0.01	0.00	1148
12:00	7.99	10.02	59.88	0.20	0.37	0.08	0.34	0.10	0.43	2.58	0.01	0.02	0.00	1160
12:30	5.67	2.34	63.04	0.21	0.43	0.11	0.24	0.17	0.10	2.64	0.01	0.02	0.00	1184
13:00	7.91	8.30	63.22	0.22	0.40	0.10	0.34	0.12	0.36	2.71	0.01	0.02	0.00	1177
13:30	7.66	3.87	68.34	0.26	0.36	0.14	0.29	0.10	0.15	2.62	0.01	0.01	0.01	1143
14:00	7.12	15.25	63.63	0.24	0.35	0.11	0.29	0.07	0.62	2.57	0.01	0.01	0.00	1135
14:30	8.65	14.85	65.85	0.24	0.39	0.12	0.36	0.09	0.62	2.76	0.01	0.02	0.00	1163
15:00	9.88	20.77	65.17	0.19	0.34	0.07	0.43	0.10	0.90	2.81	0.01	0.01	0.00	1153
15:30	8.96	26.03	60.16	0.55	0.30	0.11	0.39	0.09	1.14	2.65	0.02	0.01	0.00	1150
16:00	8.39	19.01	70.68	0.21	0.34	0.12	0.36	0.07	0.81	3.03	0.01	0.01	0.01	1136
16:30	7.20	7.37	70.54	0.23	0.32	0.13	0.31	0.10	0.31	3.01	0.01	0.01	0.01	1149
17:00	9.01	13.17	61.87	0.24	0.34	0.29	0.39	0.18	0.57	2.69	0.01	0.01	0.01	1167
17:30	9.15	17.97	63.96	0.28	0.36	0.47	0.39	0.12	0.78	2.76	0.01	0.02	0.02	1146
18:00	5.41	8.42	71.17	0.30	0.41	0.50	0.23	0.11	0.36	3.08	0.01	0.02	0.02	1167
18:30	7.16	8.93	64.54	0.30	0.45	0.50	0.31	0.09	0.39	2.81	0.01	0.02	0.02	1158
19:00	11.85	19.35	62.81	0.28	0.37	0.47	0.52	0.09	0.84	2.73	0.01	0.02	0.02	1146
19:30	7.83	13.24	65.99	0.29	0.43	0.48	0.34	0.06	0.58	2.90	0.01	0.02	0.02	1146
20:00	7.84	11.77	64.18	0.29	0.33	0.42	0.34	0.09	0.51	2.77	0.01	0.01	0.02	1146
20:30	7.57	8.77	63.32	0.24	0.31	0.05	0.32	0.09	0.37	2.71	0.01	0.01	0.00	1146
21:00	6.39	6.90	67.06	0.24	0.29	0.06	0.27	0.11	0.30	2.88	0.01	0.01	0.00	1165
21:30	5.47	3.59	66.87	0.24	0.33	0.12	0.23	0.11	0.15	2.83	0.01	0.01	0.00	1161
22:00	6.16	8.28	65.81	0.25	0.41	0.27	0.27	0.10	0.37	2.90	0.01	0.02	0.01	1171
22:30	8.55	15.87	66.45	0.26	0.40	0.40	0.38	0.18	0.71	2.96	0.01	0.02	0.02	1173
23:00	9.28	18.50	68.40	0.20	0.35	0.00	0.40	0.09	0.80	2.96	0.01	0.02	0.00	1146
23:30	8.75	14.97	69.88	0.23	0.35	0.01	0.38	0.09	0.64	3.01	0.01	0.02	0.00	1171
00:00	8.37	14.57	62.57	0.22	0.35	0.01	0.36	0.09	0.63	2.69	0.01	0.02	0.00	1159
min	5,41	1,92	59,88	0,19	0,29	0,00	0,23	0,05	0,08	2,57	0,01	0,01	0,00	1131
max	11,85	26,03	71,20	0,55	0,61	0,57	0,52	0,18	1,14	3,08	0,02	0,03	0,02	1184
moyenne	7,92	11,47	66,00	0,27	0,42	0,29								1159
Total							16,18	13,86	23,52	134,74	0,55	0,87	0,59	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,77			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel							100,00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.