

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.07	27.08	67.11	0.19	0.24	0.01	0.39	0.11	1.17	2.89	0.01	0.01	0.00	1141
01:00	6.66	14.55	66.56	0.18	0.30	0.01	0.29	0.10	0.63	2.90	0.01	0.01	0.00	1155
01:30	6.98	14.95	67.90	0.18	0.29	0.01	0.31	0.09	0.66	2.99	0.01	0.01	0.00	1166
02:00	9.31	18.68	61.01	0.18	0.30	0.01	0.41	0.08	0.82	2.69	0.01	0.01	0.00	1147
02:30	8.10	9.49	71.77	0.18	0.28	0.01	0.35	0.11	0.41	3.13	0.01	0.01	0.00	1155
03:00	6.50	8.38	63.01	0.19	0.24	0.01	0.28	0.10	0.36	2.72	0.01	0.01	0.00	1138
03:30	8.62	13.77	65.54	0.19	0.25	0.01	0.37	0.07	0.60	2.85	0.01	0.01	0.00	1124
04:00	7.70	8.69	67.49	0.19	0.26	0.01	0.33	0.07	0.37	2.90	0.01	0.01	0.00	1129
04:30	8.15	9.49	67.51	0.19	0.26	0.01	0.35	0.07	0.41	2.90	0.01	0.01	0.00	1127
05:00	7.47	7.70	60.43	0.21	0.27	0.01	0.33	0.07	0.34	2.67	0.01	0.01	0.01	1140
05:30	6.71	5.31	71.17	0.24	0.28	0.40	0.29	0.07	0.23	3.11	0.01	0.01	0.02	1165
06:00	6.11	5.05	65.39	0.24	0.28	0.40	0.27	0.07	0.22	2.86	0.01	0.01	0.02	1153
06:30	8.32	10.47	61.84	0.23	0.29	0.39	0.37	0.06	0.46	2.74	0.01	0.01	0.02	1127
07:00	7.94	5.66	68.46	0.23	0.28	0.38	0.35	0.09	0.25	3.01	0.01	0.01	0.02	1137
07:30	7.27	7.38	64.27	0.22	0.27	0.37	0.32	0.06	0.33	2.86	0.01	0.01	0.02	1137
08:00	7.80	6.90	69.86	0.21	0.32	0.32	0.34	0.06	0.30	3.07	0.01	0.01	0.01	1153
08:30	7.21	4.93	66.63	0.15	0.30	0.02	0.31	0.08	0.21	2.86	0.01	0.01	0.00	1153
09:00	11.87	13.31	63.63	0.15	0.29	0.12	0.51	0.08	0.57	2.75	0.01	0.01	0.01	1154
09:30	10.98	4.57	71.08	0.15	0.33	0.13	0.49	0.07	0.20	3.17	0.01	0.01	0.01	1175
10:00	4.26	1.75	99.03	0.14	0.31	0.14	0.18	0.09	0.08	4.26	0.01	0.01	0.01	1158
10:30	3.24	3.32	54.56	0.14	0.30	0.14	0.14	0.09	0.14	2.36	0.01	0.01	0.01	1151
11:00	5.68	22.38	61.95	0.24	0.31	0.14	0.25	0.07	0.98	2.70	0.01	0.01	0.01	1139
11:30	9.45	17.18	69.91	0.15	0.33	0.13	0.41	0.07	0.75	3.06	0.01	0.01	0.01	1163
12:00	9.54	11.51	62.77	0.15	0.25	0.14	0.42	0.14	0.50	2.73	0.01	0.01	0.01	1151
12:30	7.14	5.86	77.79	0.14	0.32	0.14	0.31	0.10	0.25	3.34	0.01	0.01	0.01	1157
13:00	12.73	12.21	54.59	0.15	0.29	0.14	0.54	0.06	0.52	2.31	0.01	0.01	0.01	1114
13:30	7.60	5.84	70.00	0.14	0.33	0.14	0.33	0.06	0.25	3.05	0.01	0.01	0.01	1133
14:00	5.90	4.33	68.21	0.16	0.33	0.15	0.25	0.07	0.18	2.91	0.01	0.01	0.01	1158
14:30	7.32	7.67	67.95	0.15	0.31	0.14	0.31	0.08	0.33	2.88	0.01	0.01	0.01	1163
15:00	9.85	8.52	69.32	0.14	0.30	0.15	0.42	0.08	0.36	2.94	0.01	0.01	0.01	1138
15:30	5.51	4.31	61.55	0.12	0.37	0.17	0.24	0.06	0.19	2.67	0.01	0.02	0.01	1169
16:00	8.78	12.97	67.15	0.15	0.31	0.15	0.38	0.09	0.56	2.88	0.01	0.01	0.01	1163
16:30	6.87	7.29	68.08	0.14	0.35	0.16	0.30	0.11	0.32	2.96	0.01	0.02	0.01	1156
17:00	7.16	7.05	66.96	0.18	0.27	0.27	0.31	0.08	0.31	2.90	0.01	0.01	0.01	1155
17:30	9.49	14.68	56.39	0.48	0.16	0.81	0.41	1.26	0.63	2.44	0.02	0.01	0.03	1156
18:00	7.21	9.96	61.91	0.22	0.10	0.36	0.31	0.06	0.43	2.64	0.01	0.00	0.02	1148
18:30	10.06	14.61	67.30	0.22	0.24	0.37	0.43	0.06	0.63	2.90	0.01	0.01	0.02	1153
19:00	7.57	13.67	52.15	0.22	0.12	0.37	0.33	0.12	0.59	2.25	0.01	0.01	0.02	1149
19:30	4.48	3.56	64.61	0.21	0.23	0.35	0.19	0.09	0.15	2.79	0.01	0.01	0.02	1155
20:00	4.58	6.74	65.10	0.18	0.23	0.28	0.20	0.07	0.30	2.89	0.01	0.01	0.01	1164
20:30	6.15	11.12	65.99	0.13	0.34	0.13	0.27	0.07	0.50	2.94	0.01	0.02	0.01	1153
21:00	7.88	16.67	63.21	0.15	0.33	0.13	0.34	0.08	0.73	2.73	0.01	0.01	0.01	1153
21:30	8.22	12.59	70.62	0.15	0.36	0.13	0.35	0.09	0.54	3.03	0.01	0.02	0.01	1147
22:00	9.78	14.60	68.04	0.14	0.38	0.14	0.43	0.08	0.64	2.99	0.01	0.02	0.01	1160
22:30	10.13	13.98	74.85	0.27	0.36	0.14	0.44	0.10	0.61	3.24	0.01	0.02	0.01	1173
23:00	10.85	9.20	68.99	0.14	0.34	0.13	0.47	0.11	0.40	2.99	0.01	0.01	0.01	1176
23:30	7.20	4.21	60.26	0.14	0.38	0.13	0.31	0.10	0.18	2.61	0.01	0.02	0.01	1166
00:00	7.08	5.69	67.93	0.16	0.37	0.14	0.30	0.08	0.24	2.83	0.01	0.02	0.01	1152
min	3,24	1,75	52,15	0,12	0,10	0,01	0,14	0,06	0,08	2,25	0,01	0,00	0,00	1114
max	12,73	27,08	99,03	0,48	0,38	0,81	0,54	1,26	1,17	4,26	0,02	0,02	0,03	1176
moyenne	7,80	10,00	66,41	0,18	0,29	0,18								1152
Total							16,24	14,37	20,84	138,32	0,38	0,60	0,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,91			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.