

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,46	7,98	66,53	0,15	0,35	0,14	0,41	0,07	0,34	2,86	0,01	0,02	0,01	1146
01:00	12,34	8,15	78,07	0,16	0,37	0,14	0,52	0,09	0,35	3,31	0,01	0,02	0,01	1164
01:30	10,40	4,86	66,36	0,16	0,40	0,14	0,44	0,09	0,20	2,78	0,01	0,02	0,01	1141
02:00	18,15	9,90	90,62	0,16	0,38	0,14	0,77	0,10	0,42	3,86	0,01	0,02	0,01	1157
02:30	6,57	1,11	62,71	0,23	0,44	0,29	0,24	0,07	0,04	2,30	0,01	0,02	0,01	1137
03:00	6,03	3,34	69,13	0,24	0,54	0,41	0,25	0,07	0,14	2,82	0,01	0,02	0,02	1142
03:30	6,40	2,94	63,65	0,24	0,60	0,41	0,26	0,08	0,12	2,61	0,01	0,02	0,02	1162
04:00	6,79	4,89	62,98	0,24	0,49	0,40	0,29	0,06	0,21	2,66	0,01	0,02	0,02	1132
04:30	7,83	3,39	71,30	0,23	0,43	0,39	0,33	0,07	0,14	3,04	0,01	0,02	0,02	1162
05:00	6,07	3,18	70,42	0,23	0,55	0,39	0,26	0,07	0,14	3,03	0,01	0,02	0,02	1143
05:30	5,23	1,82	67,00	0,23	0,60	0,39	0,22	0,08	0,08	2,82	0,01	0,03	0,02	1152
06:00	6,06	2,80	69,43	0,23	0,45	0,39	0,26	0,08	0,12	2,97	0,01	0,02	0,02	1142
06:30	4,10	2,99	53,15	0,22	0,53	0,36	0,18	0,08	0,13	2,32	0,01	0,02	0,02	1170
07:00	6,00	9,91	67,37	0,22	0,55	0,37	0,26	0,07	0,44	2,97	0,01	0,02	0,02	1170
07:30	10,71	9,22	74,74	0,23	0,54	0,39	0,47	0,07	0,40	3,26	0,01	0,02	0,02	1162
08:00	7,49	5,51	63,84	0,20	0,48	0,36	0,33	0,08	0,24	2,81	0,01	0,02	0,02	1152
08:30	9,83	5,68	69,80	0,20	0,38	0,29	0,42	0,08	0,24	2,99	0,01	0,02	0,01	1138
09:00	3,55	0,69	68,70	0,23	0,57	0,39	0,15	0,09	0,03	2,90	0,01	0,02	0,02	1146
09:30	4,41	3,36	53,58	0,23	0,44	0,39	0,19	0,05	0,14	2,29	0,01	0,02	0,02	1145
10:00	11,82	10,48	60,02	0,23	0,42	0,39	0,51	0,04	0,45	2,57	0,01	0,02	0,02	1135
10:30	4,26	1,32	67,72	0,22	0,53	0,37	0,18	0,08	0,06	2,92	0,01	0,02	0,02	1151
11:00	6,74	7,39	64,78	0,23	0,46	0,38	0,29	0,07	0,31	2,75	0,01	0,02	0,02	1154
11:30	5,54	3,83	59,63	0,22	0,39	0,37	0,24	0,10	0,16	2,53	0,01	0,02	0,02	1136
12:00	4,66	2,43	64,33	0,23	0,44	0,38	0,19	0,10	0,10	2,69	0,01	0,02	0,02	1118
12:30	5,91	6,47	68,69	0,22	0,46	0,36	0,25	0,10	0,28	2,93	0,01	0,02	0,02	1175
13:00	6,59	9,04	62,64	0,21	0,43	0,36	0,29	0,09	0,40	2,76	0,01	0,02	0,02	1156
13:30	7,28	8,29	68,17	0,21	0,45	0,36	0,31	0,09	0,36	2,94	0,01	0,02	0,02	1159
14:00	4,58	2,41	66,37	0,23	0,46	0,38	0,19	0,08	0,10	2,78	0,01	0,02	0,02	1177
14:30	4,25	7,50	61,04	0,20	0,40	0,34	0,19	0,09	0,34	2,73	0,01	0,02	0,02	1172
15:00	5,23	8,55	69,57	0,20	0,47	0,34	0,23	0,07	0,38	3,09	0,01	0,02	0,01	1177
15:30	9,25	15,07	62,88	0,21	0,42	0,35	0,41	0,07	0,67	2,81	0,01	0,02	0,02	1177
16:00	6,36	7,20	67,80	0,22	0,55	0,37	0,27	0,08	0,31	2,90	0,01	0,02	0,02	1160
16:30	8,82	15,21	58,24	0,22	0,44	0,36	0,38	0,05	0,66	2,51	0,01	0,02	0,02	1144
17:00	4,63	4,24	71,49	0,20	0,48	0,34	0,20	0,09	0,18	3,10	0,01	0,02	0,01	1167
17:30	4,16	4,23	62,19	0,22	0,40	0,38	0,17	0,07	0,18	2,61	0,01	0,02	0,02	1138
18:00	3,65	5,93	57,63	0,21	0,43	0,36	0,16	0,06	0,26	2,49	0,01	0,02	0,02	1144
18:30	5,08	15,60	53,58	0,21	0,39	0,36	0,22	0,09	0,68	2,32	0,01	0,02	0,02	1151
19:00	4,95	10,47	62,11	0,22	0,41	0,36	0,22	0,07	0,46	2,70	0,01	0,02	0,02	1141
19:30	5,54	10,42	57,74	0,21	0,43	0,35	0,24	0,08	0,46	2,53	0,01	0,02	0,02	1155
20:00	4,94	6,05	53,02	0,19	0,39	0,33	0,22	0,08	0,27	2,34	0,01	0,02	0,01	1173
20:30	6,66	9,57	63,34	0,14	0,44	0,13	0,29	0,14	0,42	2,75	0,01	0,02	0,01	1188
21:00	9,36	18,89	65,18	0,14	0,40	0,13	0,41	0,08	0,82	2,84	0,01	0,02	0,01	1175
21:30	8,54	12,82	66,26	0,13	0,43	0,13	0,38	0,08	0,57	2,92	0,01	0,02	0,01	1164
22:00	9,55	11,84	63,89	0,16	0,41	0,14	0,39	0,08	0,48	2,58	0,01	0,02	0,01	1125
22:30	11,98	23,95	63,58	0,15	0,38	0,13	0,51	0,07	1,02	2,72	0,01	0,02	0,01	1139
23:00	9,25	12,29	65,28	0,16	0,38	0,13	0,37	0,08	0,49	2,62	0,01	0,02	0,01	1116
23:30	7,91	10,37	70,29	0,15	0,35	0,13	0,33	0,06	0,43	2,93	0,01	0,01	0,01	1167
00:00	8,13	8,53	69,83	0,20	0,40	0,13	0,35	0,07	0,37	3,03	0,01	0,02	0,01	1153
min	3,55	0,69	53,02	0,13	0,35	0,13	0,15	0,04	0,03	2,29	0,01	0,01	0,01	1116
max	18,15	23,95	90,62	0,24	0,60	0,41	0,77	0,14	1,02	3,86	0,01	0,03	0,02	1188
moyenne	7,15	7,54	65,35	0,20	0,45	0,31								1152
Total							14,65	12,12	15,57	134,00	0,42	0,92	0,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.