

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,59	12,07	65,46	0,16	0,46	0,15	0,32	0,05	0,50	2,73	0,01	0,02	0,01	1162
01:00	8,70	15,03	66,34	0,15	0,43	0,14	0,37	0,07	0,64	2,84	0,01	0,02	0,01	1169
01:30	8,82	18,03	68,73	0,15	0,47	0,14	0,38	0,06	0,78	2,98	0,01	0,02	0,01	1162
02:00	7,61	11,88	67,69	0,15	0,46	0,14	0,33	0,06	0,51	2,91	0,01	0,02	0,01	1178
02:30	7,27	11,80	66,44	0,14	0,43	0,13	0,32	0,08	0,52	2,93	0,01	0,02	0,01	1187
03:00	7,26	12,01	66,62	0,15	0,47	0,14	0,32	0,08	0,52	2,90	0,01	0,02	0,01	1163
03:30	7,53	12,38	64,91	0,15	0,44	0,14	0,33	0,09	0,55	2,86	0,01	0,02	0,01	1169
04:00	10,07	16,88	66,57	0,15	0,46	0,13	0,44	0,07	0,73	2,88	0,01	0,02	0,01	1175
04:30	7,90	12,18	68,20	0,15	0,45	0,13	0,34	0,06	0,52	2,94	0,01	0,02	0,01	1184
05:00	7,41	8,03	54,55	0,18	0,33	0,26	0,32	0,06	0,34	2,34	0,01	0,01	0,01	1170
05:30	8,75	10,97	45,74	0,21	0,31	0,36	0,38	0,07	0,47	1,98	0,01	0,01	0,02	1164
06:00	7,13	8,39	55,49	0,22	0,36	0,37	0,30	0,07	0,36	2,37	0,01	0,02	0,02	1163
06:30	7,21	8,10	67,94	0,23	0,31	0,39	0,30	0,08	0,34	2,86	0,01	0,01	0,02	1151
07:00	8,00	9,42	67,56	0,22	0,28	0,37	0,34	0,07	0,40	2,90	0,01	0,01	0,02	1165
07:30	7,10	7,24	64,83	0,23	0,33	0,39	0,30	0,07	0,30	2,72	0,01	0,01	0,02	1159
08:00	8,58	8,85	64,76	0,22	0,37	0,37	0,36	0,06	0,37	2,72	0,01	0,02	0,02	1151
08:30	6,24	3,44	68,23	0,15	0,44	0,14	0,26	0,07	0,14	2,86	0,01	0,02	0,01	1175
09:00	6,05	6,11	66,02	0,14	0,41	0,15	0,26	0,06	0,26	2,81	0,01	0,02	0,01	1177
09:30	6,73	6,00	68,38	0,24	0,45	0,41	0,29	0,07	0,26	2,94	0,01	0,02	0,02	1161
10:00	7,90	10,94	74,72	0,22	0,31	0,37	0,34	0,07	0,47	3,22	0,01	0,01	0,02	1161
10:30	6,45	5,37	61,92	0,21	0,32	0,36	0,28	0,09	0,23	2,68	0,01	0,01	0,02	1165
11:00	8,09	7,60	73,33	0,22	0,27	0,37	0,35	0,09	0,33	3,17	0,01	0,01	0,02	1158
11:30	9,24	12,08	63,77	0,22	0,41	0,37	0,40	0,08	0,52	2,76	0,01	0,02	0,02	1159
12:00	8,39	8,10	66,72	0,21	0,40	0,36	0,37	0,06	0,35	2,91	0,01	0,02	0,02	1152
12:30	5,59	3,40	66,97	0,21	0,42	0,35	0,24	0,08	0,15	2,92	0,01	0,02	0,02	1168
13:00	9,46	13,05	60,72	0,23	0,44	0,39	0,41	0,11	0,57	2,66	0,01	0,02	0,02	1158
13:30	9,05	9,61	69,08	0,22	0,41	0,37	0,39	0,06	0,42	2,98	0,01	0,02	0,02	1161
14:00	6,24	3,98	68,02	0,23	0,43	0,39	0,27	0,06	0,17	2,92	0,01	0,02	0,02	1188
14:30	7,67	13,19	65,71	0,22	0,40	0,38	0,33	0,10	0,57	2,84	0,01	0,02	0,02	1175
15:00	7,47	10,21	66,24	0,21	0,41	0,36	0,33	0,07	0,44	2,89	0,01	0,02	0,02	1165
15:30	7,25	10,74	67,81	0,21	0,40	0,36	0,32	0,07	0,47	2,96	0,01	0,02	0,02	1173
16:00	7,75	11,04	64,97	0,21	0,49	0,36	0,34	0,07	0,48	2,82	0,01	0,02	0,02	1188
16:30	9,21	15,73	63,53	0,21	0,41	0,35	0,40	0,07	0,69	2,79	0,01	0,02	0,02	1185
17:00	7,68	9,66	65,98	0,22	0,41	0,37	0,33	0,08	0,41	2,81	0,01	0,02	0,02	1164
17:30	9,06	12,32	66,85	0,22	0,39	0,38	0,38	0,06	0,52	2,82	0,01	0,02	0,02	1151
18:00	7,06	7,05	65,17	0,22	0,40	0,37	0,30	0,06	0,30	2,73	0,01	0,02	0,02	1156
18:30	6,39	5,47	67,83	0,22	0,41	0,37	0,27	0,07	0,23	2,83	0,01	0,02	0,02	1159
19:00	7,57	10,71	68,38	0,22	0,40	0,37	0,33	0,08	0,46	2,97	0,01	0,02	0,02	1178
19:30	7,98	11,93	64,13	0,21	0,41	0,36	0,35	0,08	0,52	2,78	0,01	0,02	0,02	1161
20:00	7,90	9,71	66,38	0,20	0,40	0,36	0,33	0,09	0,41	2,81	0,01	0,02	0,02	1157
20:30	7,49	7,70	68,11	0,15	0,42	0,14	0,31	0,07	0,32	2,82	0,01	0,02	0,01	1169
21:00	6,99	9,20	66,03	0,18	0,44	0,27	0,30	0,08	0,40	2,87	0,01	0,02	0,01	1171
21:30	5,63	7,15	66,61	0,19	0,44	0,33	0,25	0,07	0,32	2,96	0,01	0,02	0,01	1193
22:00	6,26	11,73	65,07	0,21	0,47	0,36	0,27	0,11	0,51	2,83	0,01	0,02	0,02	1185
22:30	8,76	23,83	64,17	0,22	0,45	0,37	0,38	0,09	1,04	2,81	0,01	0,02	0,02	1163
23:00	9,61	25,76	65,19	0,21	0,52	0,36	0,43	0,07	1,16	2,92	0,01	0,02	0,02	1158
23:30	8,94	21,18	65,92	0,29	0,47	0,50	0,40	0,07	0,95	2,94	0,01	0,02	0,02	1158
00:00	9,57	20,77	64,90	0,22	0,46	0,37	0,42	0,07	0,92	2,87	0,01	0,02	0,02	1166
min	5,59	3,40	45,74	0,14	0,27	0,13	0,24	0,05	0,14	1,98	0,01	0,01	0,01	1151
max	10,07	25,76	74,72	0,29	0,52	0,50	0,44	0,11	1,16	3,22	0,01	0,02	0,02	1193
moyenne	7,76	11,00	65,60	0,20	0,41	0,31								1168
Total							16,08	11,36	22,87	135,74	0,41	0,85	0,64	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.