

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,20	7,49	57,35	0,19	0,43	0,31	0,31	0,08	0,33	2,49	0,01	0,02	0,01	1176
01:00	7,27	4,58	63,86	0,19	0,42	0,32	0,32	0,08	0,20	2,85	0,01	0,02	0,01	1184
01:30	11,42	9,08	72,82	0,19	0,44	0,32	0,50	0,09	0,40	3,21	0,01	0,02	0,01	1179
02:00	7,88	5,79	62,89	0,18	0,45	0,31	0,35	0,07	0,26	2,78	0,01	0,02	0,01	1175
02:30	7,95	5,16	66,55	0,21	0,43	0,35	0,32	0,07	0,21	2,71	0,01	0,02	0,01	1120
03:00	4,01	0,12	62,58	0,20	0,44	0,33	0,16	0,07	0,00	2,51	0,01	0,02	0,01	1146
03:30	4,82	1,64	63,26	0,19	0,42	0,32	0,19	0,06	0,07	2,55	0,01	0,02	0,01	1160
04:00	14,39	8,04	122,80	0,20	0,39	0,33	0,57	0,07	0,32	4,88	0,01	0,02	0,01	1162
04:30	3,28	2,04	78,38	0,18	0,44	0,30	0,13	0,06	0,08	3,22	0,01	0,02	0,01	1173
05:00	7,85	4,38	66,63	0,19	0,39	0,30	0,31	0,07	0,17	2,66	0,01	0,02	0,01	1176
05:30	20,69	7,98	146,17	0,22	0,42	0,36	0,83	0,08	0,32	5,89	0,01	0,02	0,01	1172
06:00	3,36	0,08	79,47	0,19	0,43	0,31	0,14	0,07	0,00	3,22	0,01	0,02	0,01	1166
06:30	4,88	2,43	55,53	0,18	0,40	0,30	0,21	0,06	0,10	2,34	0,01	0,02	0,01	1155
07:00	6,18	6,87	67,75	0,19	0,45	0,32	0,25	0,05	0,28	2,75	0,01	0,02	0,01	1158
07:30	6,99	6,78	68,56	0,18	0,47	0,30	0,30	0,10	0,29	2,90	0,01	0,02	0,01	1190
08:00	6,88	5,42	69,20	0,18	0,44	0,32	0,29	0,07	0,23	2,94	0,01	0,02	0,01	1189
08:30	7,89	4,35	63,54	0,17	0,42	0,28	0,32	0,08	0,17	2,55	0,01	0,02	0,01	1132
09:00	7,32	3,17	63,55	0,18	0,45	0,28	0,28	0,09	0,12	2,42	0,01	0,02	0,01	1176
09:30	6,04	1,93	64,56	0,19	0,42	0,31	0,24	0,09	0,08	2,56	0,01	0,02	0,01	1145
10:00	7,96	3,84	67,47	0,21	0,39	0,36	0,29	0,06	0,14	2,42	0,01	0,01	0,01	1138
10:30	7,47	3,64	62,39	0,18	0,44	0,30	0,30	0,07	0,15	2,54	0,01	0,02	0,01	1162
11:00	6,65	2,02	63,68	0,20	0,39	0,34	0,25	0,09	0,08	2,43	0,01	0,02	0,01	1105
11:30	11,41	10,27	59,75	0,20	0,39	0,34	0,45	0,07	0,41	2,37	0,01	0,02	0,01	1133
12:00	7,16	3,07	66,89	0,20	0,38	0,34	0,28	0,06	0,12	2,62	0,01	0,01	0,01	1166
12:30	6,13	2,28	68,04	0,28	0,39	0,47	0,24	0,08	0,09	2,66	0,01	0,02	0,02	1152
13:00	10,10	6,51	66,78	0,23	0,41	0,38	0,40	0,06	0,26	2,67	0,01	0,02	0,02	1165
13:30	7,00	3,53	63,29	0,21	0,40	0,35	0,29	0,08	0,15	2,62	0,01	0,02	0,01	1166
14:00	5,38	1,28	66,37	0,25	0,49	0,42	0,22	0,09	0,05	2,69	0,01	0,02	0,02	1169
14:30	7,56	7,88	68,34	0,21	0,42	0,35	0,31	0,07	0,33	2,83	0,01	0,02	0,01	1145
15:00	11,82	11,03	62,25	0,21	0,42	0,35	0,49	0,07	0,45	2,56	0,01	0,02	0,01	1134
15:30	6,20	5,30	51,22	0,18	0,40	0,30	0,27	0,08	0,23	2,23	0,01	0,02	0,01	1160
16:00	6,71	10,99	72,06	0,18	0,44	0,30	0,30	0,07	0,49	3,23	0,01	0,02	0,01	1158
16:30	6,75	18,50	57,43	0,18	0,42	0,31	0,29	0,07	0,80	2,48	0,01	0,02	0,01	1160
17:00	6,45	11,99	62,42	0,18	0,42	0,30	0,28	0,11	0,52	2,69	0,01	0,02	0,01	1168
17:30	6,94	9,15	66,01	0,18	0,41	0,31	0,30	0,06	0,39	2,83	0,01	0,02	0,01	1169
18:00	7,50	9,79	65,18	0,16	0,41	0,28	0,33	0,08	0,43	2,84	0,01	0,02	0,01	1176
18:30	8,49	11,54	66,15	0,17	0,47	0,29	0,35	0,06	0,48	2,75	0,01	0,02	0,01	1177
19:00	8,27	13,14	66,29	0,24	0,42	0,38	0,35	0,04	0,56	2,83	0,01	0,02	0,02	1167
19:30	8,93	21,46	66,05	0,19	0,40	0,31	0,36	0,04	0,87	2,68	0,01	0,02	0,01	1144
20:00	6,74	54,13	68,04	0,18	0,35	0,40	0,27	0,04	2,16	2,72	0,01	0,01	0,02	1179
20:30	4,77	76,10	41,19	0,18	0,36	0,29	0,19	0,07	3,05	1,65	0,01	0,01	0,01	1160
21:00	2,35	4,09	61,22	0,19	0,35	0,31	0,09	0,07	0,16	2,42	0,01	0,01	0,01	1148
21:30	2,31	7,64	69,77	0,19	0,37	0,32	0,09	0,07	0,31	2,79	0,01	0,01	0,01	1163
22:00	2,48	6,18	66,51	0,18	0,37	0,31	0,10	0,05	0,25	2,68	0,01	0,02	0,01	1177
22:30	4,27	19,58	65,10	0,19	0,44	0,32	0,17	0,06	0,79	2,62	0,01	0,02	0,01	1162
23:00	5,59	36,97	65,36	0,19	0,38	0,32	0,23	0,06	1,49	2,64	0,01	0,02	0,01	1155
23:30	5,46	80,29	67,38	0,20	0,40	0,33	0,22	0,07	3,19	2,67	0,01	0,02	0,01	1179
00:00	2,99	24,56	65,24	0,19	0,39	0,31	0,12	0,06	0,98	2,59	0,01	0,02	0,01	1162
min	2,31	0,08	41,19	0,16	0,35	0,28	0,09	0,04	0,00	1,65	0,01	0,01	0,01	1105
max	20,69	80,29	146,17	0,28	0,49	0,47	0,83	0,11	3,19	5,89	0,01	0,02	0,02	1190
moyenne	7,04	11,75	67,78	0,19	0,41	0,33								1162
Total							13,87	11,13	22,99	133,15	0,38	0,82	0,64	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.