

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.89	23.59	65.33	0.23	0.36	0.38	0.31	0.06	1.05	2.91	0.01	0.02	0.02	1146
01:00	9.29	28.86	63.39	0.24	0.40	0.39	0.40	0.06	1.23	2.71	0.01	0.02	0.02	1152
01:30	7.67	34.54	66.10	0.24	0.32	0.39	0.32	0.04	1.44	2.75	0.01	0.01	0.02	1141
02:00	7.47	23.99	68.11	0.23	0.39	0.38	0.31	0.06	1.01	2.86	0.01	0.02	0.02	1146
02:30	6.89	17.91	66.56	0.24	0.38	0.39	0.29	0.06	0.75	2.78	0.01	0.02	0.02	1159
03:00	6.88	16.53	66.80	0.24	0.40	0.39	0.30	0.06	0.72	2.90	0.01	0.02	0.02	1181
03:30	7.60	14.53	68.02	0.23	0.36	0.39	0.34	0.07	0.64	3.02	0.01	0.02	0.02	1170
04:00	6.91	13.54	63.29	0.24	0.39	0.40	0.30	0.08	0.59	2.78	0.01	0.02	0.02	1149
04:30	6.80	15.06	66.21	0.27	0.39	0.44	0.30	0.06	0.67	2.94	0.01	0.02	0.02	1155
05:00	9.55	22.90	64.61	0.24	0.34	0.40	0.40	0.07	0.97	2.72	0.01	0.01	0.02	1147
05:30	7.60	13.23	66.65	0.23	0.36	0.39	0.33	0.07	0.57	2.87	0.01	0.02	0.02	1158
06:00	6.57	8.26	66.67	0.24	0.35	0.40	0.28	0.08	0.35	2.83	0.01	0.01	0.02	1147
06:30	8.32	13.60	67.00	0.24	0.41	0.40	0.36	0.08	0.59	2.91	0.01	0.02	0.02	1163
07:00	7.83	11.36	65.58	0.24	0.38	0.39	0.35	0.08	0.51	2.97	0.01	0.02	0.02	1151
07:30	8.70	12.81	64.47	0.24	0.35	0.40	0.39	0.09	0.58	2.91	0.01	0.02	0.02	1156
08:00	7.69	9.46	69.87	0.24	0.42	0.32	0.34	0.09	0.41	3.05	0.01	0.02	0.01	1133
08:30	7.19	7.54	64.76	0.20	0.38	0.01	0.31	0.07	0.32	2.79	0.01	0.02	0.00	1117
09:00	7.95	7.72	66.05	0.20	0.38	0.01	0.33	0.08	0.32	2.72	0.01	0.02	0.00	1151
09:30	8.01	8.19	67.30	0.20	0.36	0.01	0.33	0.06	0.34	2.77	0.01	0.01	0.00	1142
10:00	8.24	8.09	67.51	0.19	0.39	0.01	0.34	0.07	0.33	2.79	0.01	0.02	0.00	1139
10:30	8.27	8.38	67.33	0.20	0.39	0.01	0.34	0.09	0.35	2.79	0.01	0.02	0.00	1132
11:00	8.55	11.41	64.54	0.20	0.34	0.01	0.36	0.07	0.48	2.69	0.01	0.01	0.00	1115
11:30	7.44	6.72	62.80	0.20	0.35	0.01	0.29	0.05	0.26	2.47	0.01	0.01	0.00	1103
12:00	8.66	7.37	67.15	0.20	0.33	0.01	0.34	0.05	0.29	2.62	0.01	0.01	0.00	1125
12:30	7.82	6.03	66.22	0.20	0.32	0.01	0.30	0.06	0.23	2.54	0.01	0.01	0.00	1116
13:00	7.81	9.42	63.80	0.19	0.34	0.01	0.31	0.08	0.38	2.55	0.01	0.01	0.00	1153
13:30	9.24	7.78	71.65	0.19	0.30	0.01	0.36	0.06	0.31	2.81	0.01	0.01	0.00	1149
14:00	6.75	2.38	70.80	0.21	0.35	0.01	0.27	0.06	0.10	2.83	0.01	0.01	0.00	1145
14:30	8.22	11.98	60.65	0.19	0.32	0.01	0.34	0.07	0.50	2.53	0.01	0.01	0.00	1144
15:00	9.59	14.81	71.22	0.19	0.37	0.01	0.41	0.07	0.63	3.02	0.01	0.02	0.00	1135
15:30	8.52	30.26	65.20	0.19	0.34	0.01	0.36	0.07	1.29	2.79	0.01	0.01	0.00	1138
16:00	6.40	29.84	64.52	0.19	0.35	0.01	0.27	0.08	1.28	2.77	0.01	0.02	0.00	1141
16:30	8.11	47.29	62.74	0.20	0.31	0.01	0.34	0.06	1.99	2.63	0.01	0.01	0.00	1118
17:00	5.58	29.42	70.38	0.22	0.34	0.23	0.24	0.08	1.24	2.98	0.01	0.01	0.01	1152
17:30	6.94	38.02	67.18	0.24	0.37	0.39	0.30	0.07	1.66	2.93	0.01	0.02	0.02	1143
18:00	7.14	24.19	63.23	0.23	0.40	0.38	0.31	0.06	1.04	2.71	0.01	0.02	0.02	1150
18:30	6.60	13.31	66.58	0.24	0.33	0.40	0.28	0.08	0.57	2.87	0.01	0.01	0.02	1156
19:00	8.45	14.97	67.48	0.24	0.36	0.40	0.38	0.08	0.67	3.02	0.01	0.02	0.02	1144
19:30	8.87	13.86	65.96	0.25	0.31	0.41	0.39	0.09	0.60	2.86	0.01	0.01	0.02	1144
20:00	10.56	16.94	68.23	0.24	0.34	0.32	0.45	0.07	0.72	2.89	0.01	0.01	0.01	1125
20:30	6.43	6.10	61.28	0.19	0.41	0.01	0.28	0.07	0.27	2.68	0.01	0.02	0.00	1150
21:00	8.11	18.32	69.10	0.21	0.36	0.01	0.34	0.08	0.77	2.92	0.01	0.02	0.00	1145
21:30	6.67	8.64	68.19	0.20	0.37	0.01	0.28	0.07	0.36	2.85	0.01	0.02	0.00	1159
22:00	6.40	6.89	66.82	0.20	0.44	0.01	0.27	0.09	0.29	2.84	0.01	0.02	0.00	1151
22:30	8.59	11.34	65.60	0.20	0.38	0.01	0.38	0.06	0.50	2.89	0.01	0.02	0.00	1135
23:00	9.18	9.99	66.25	0.21	0.35	0.01	0.40	0.05	0.43	2.85	0.01	0.02	0.00	1147
23:30	9.12	9.51	66.87	0.22	0.38	0.01	0.38	0.05	0.40	2.81	0.01	0.02	0.00	1136
00:00	9.08	12.54	63.65	0.21	0.41	0.01	0.39	0.06	0.54	2.76	0.01	0.02	0.00	1138
min	5,58	2,38	60,65	0,19	0,30	0,01	0,24	0,04	0,10	2,47	0,01	0,01	0,00	1103
max	10,56	47,29	71,65	0,27	0,44	0,44	0,45	0,09	1,99	3,05	0,01	0,02	0,02	1181
moyenne	7,86	15,41	66,24	0,22	0,36	0,19								1145
Total							15,99	10,79	31,54	134,87	0,45	0,74	0,39	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,27			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.