

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process	
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	8,24	9,16	62,93	0,22	0,38	0,01	0,35	0,04	0,39	2,66	0,01	0,02	0,00	1130	
01:00	7,23	6,48	68,69	0,20	0,39	0,01	0,31	0,05	0,27	2,91	0,01	0,02	0,00	1160	
01:30	7,36	7,68	66,04	0,20	0,38	0,01	0,31	0,08	0,33	2,82	0,01	0,02	0,00	1149	
02:00	6,88	6,91	65,34	0,20	0,38	0,01	0,30	0,12	0,30	2,85	0,01	0,02	0,00	1145	
02:30	8,43	9,79	65,58	0,21	0,34	0,01	0,37	0,06	0,43	2,86	0,01	0,02	0,00	1135	
03:00	8,77	11,82	64,36	0,20	0,38	0,01	0,39	0,05	0,52	2,85	0,01	0,02	0,00	1136	
03:30	8,42	10,01	68,24	0,20	0,36	0,01	0,36	0,05	0,42	2,89	0,01	0,02	0,00	1147	
04:00	7,05	7,29	66,19	0,22	0,37	0,01	0,30	0,06	0,31	2,86	0,01	0,02	0,00	1141	
04:30	7,39	7,99	66,83	0,19	0,37	0,01	0,32	0,07	0,35	2,94	0,01	0,02	0,00	1147	
05:00	7,83	10,12	61,45	0,22	0,42	0,01	0,34	0,06	0,43	2,64	0,01	0,02	0,01	1125	
05:30	7,38	9,62	68,04	0,23	0,50	0,01	0,32	0,06	0,42	3,00	0,01	0,02	0,02	1157	
06:00	7,54	8,36	68,85	0,24	0,49	0,01	0,39	0,05	0,36	2,96	0,01	0,02	0,02	1146	
06:30	9,60	14,18	64,98	0,23	0,49	0,01	0,38	0,43	0,07	0,63	2,88	0,01	0,02	0,02	1146
07:00	8,42	12,59	64,80	0,23	0,48	0,01	0,37	0,08	0,56	2,86	0,01	0,02	0,02	1137	
07:30	6,87	7,41	68,79	0,22	0,47	0,01	0,37	0,06	0,32	3,01	0,01	0,02	0,02	1138	
08:00	7,76	9,59	65,90	0,21	0,47	0,01	0,28	0,34	0,07	0,43	2,92	0,01	0,02	0,01	1138
08:30	8,09	8,54	66,33	0,17	0,36	0,01	0,36	0,06	0,38	2,92	0,01	0,02	0,00	1133	
09:00	8,41	9,07	68,87	0,18	0,39	0,01	0,37	0,08	0,40	3,01	0,01	0,02	0,00	1137	
09:30	8,64	10,12	61,64	0,18	0,42	0,01	0,38	0,06	0,44	2,69	0,01	0,02	0,00	1155	
10:00	7,32	9,12	58,00	0,23	0,27	0,01	0,30	0,04	0,38	2,41	0,01	0,01	0,01	1113	
10:30	6,69	7,38	71,24	0,24	0,21	0,01	0,28	0,06	0,31	2,99	0,01	0,01	0,02	1129	
11:00	9,12	12,93	62,57	0,25	0,23	0,01	0,39	0,06	0,55	2,66	0,01	0,01	0,02	1126	
11:30	6,87	6,81	65,82	0,24	0,21	0,01	0,29	0,05	0,29	2,79	0,01	0,01	0,02	1134	
12:00	5,75	6,19	62,52	0,25	0,28	0,01	0,25	0,12	0,27	2,76	0,01	0,01	0,02	1141	
12:30	7,45	7,20	65,83	0,24	0,27	0,01	0,31	0,08	0,30	2,78	0,01	0,01	0,02	1126	
13:00	7,90	7,01	65,93	0,24	0,22	0,01	0,40	0,34	0,12	0,30	2,80	0,01	0,01	0,02	1133
13:30	7,59	10,03	64,56	0,22	0,24	0,01	0,34	0,07	0,45	2,88	0,01	0,01	0,02	1129	
14:00	6,82	5,84	69,12	0,24	0,28	0,01	0,30	0,05	0,26	3,02	0,01	0,01	0,02	1152	
14:30	10,66	20,71	60,74	0,24	0,23	0,01	0,46	0,06	0,90	2,64	0,01	0,01	0,02	1126	
15:00	7,79	11,12	71,42	0,24	0,25	0,01	0,33	0,07	0,47	3,04	0,01	0,01	0,02	1133	
15:30	5,88	6,86	64,75	0,25	0,26	0,01	0,25	0,16	0,30	2,80	0,01	0,01	0,02	1156	
16:00	7,57	10,47	66,40	0,24	0,20	0,01	0,33	0,06	0,46	2,90	0,01	0,01	0,02	1133	
16:30	7,40	9,20	64,11	0,24	0,24	0,01	0,32	0,07	0,40	2,79	0,01	0,01	0,02	1144	
17:00	7,26	8,62	70,62	0,24	0,23	0,01	0,31	0,10	0,37	3,04	0,01	0,01	0,02	1141	
17:30	7,44	9,23	60,32	0,28	0,28	0,01	0,33	0,07	0,41	2,71	0,01	0,01	0,02	1141	
18:00	7,71	10,20	59,34	0,24	0,26	0,01	0,33	0,04	0,44	2,56	0,01	0,01	0,02	1138	
18:30	8,10	9,10	68,87	0,24	0,23	0,01	0,35	0,05	0,39	2,93	0,01	0,01	0,02	1145	
19:00	7,32	8,26	68,87	0,24	0,24	0,01	0,32	0,07	0,36	3,01	0,01	0,01	0,02	1153	
19:30	6,94	7,54	67,58	0,24	0,26	0,01	0,31	0,07	0,33	2,98	0,01	0,01	0,02	1158	
20:00	7,77	8,02	63,52	0,22	0,29	0,01	0,34	0,06	0,35	2,81	0,01	0,01	0,01	1144	
20:30	8,59	8,28	68,31	0,19	0,45	0,01	0,37	0,06	0,35	2,93	0,01	0,02	0,01	1169	
21:00	8,13	8,69	69,05	0,18	0,43	0,01	0,35	0,07	0,37	2,96	0,01	0,02	0,00	1162	
21:30	6,85	5,25	64,20	0,17	0,43	0,01	0,30	0,06	0,23	2,78	0,01	0,02	0,01	1178	
22:00	6,89	5,50	70,34	0,18	0,42	0,01	0,30	0,08	0,24	3,04	0,01	0,02	0,00	1173	
22:30	8,32	8,94	65,61	0,18	0,42	0,01	0,37	0,08	0,39	2,89	0,01	0,02	0,00	1161	
23:00	8,53	7,01	67,60	0,17	0,45	0,01	0,38	0,06	0,31	2,99	0,01	0,02	0,01	1173	
23:30	7,52	5,73	66,78	0,18	0,41	0,01	0,33	0,07	0,25	2,93	0,01	0,02	0,01	1157	
00:00	10,01	9,97	66,30	0,19	0,45	0,01	0,43	0,07	0,43	2,87	0,01	0,02	0,01	1144	
min	5,75	5,25	58,00	0,17	0,20	0,01	0,25	0,04	0,23	2,41	0,01	0,01	0,00	1113	
max	10,66	20,71	71,42	0,28	0,50	0,01	0,46	0,16	0,90	3,04	0,01	0,02	0,02	1178	
moyenne	7,76	8,92	65,92	0,22	0,34	0,01								1145	
Total							16,15	11,23	18,57	137,21	0,45	0,72	0,50		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,38			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.