

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.13	9.22	64.48	0.20	0.41	0.14	0.39	0.04	0.39	2.73	0.01	0.02	0.01	1130
01:00	8.17	7.06	67.96	0.20	0.42	0.14	0.34	0.05	0.29	2.79	0.01	0.02	0.01	1136
01:30	5.90	3.28	65.80	0.21	0.43	0.14	0.24	0.05	0.13	2.70	0.01	0.02	0.01	1138
02:00	8.13	10.14	65.20	0.21	0.41	0.14	0.32	0.05	0.40	2.58	0.01	0.02	0.01	1142
02:30	6.73	5.98	68.13	0.20	0.38	0.14	0.27	0.05	0.24	2.76	0.01	0.02	0.01	1157
03:00	6.79	6.19	66.48	0.19	0.44	0.14	0.28	0.04	0.25	2.70	0.01	0.02	0.01	1171
03:30	8.58	9.57	63.52	0.21	0.40	0.14	0.34	0.05	0.38	2.54	0.01	0.02	0.01	1127
04:00	8.13	5.08	67.77	0.21	0.40	0.14	0.31	0.05	0.20	2.62	0.01	0.02	0.01	1130
04:30	7.86	7.04	64.75	0.21	0.42	0.13	0.32	0.05	0.29	2.66	0.01	0.02	0.01	1162
05:00	7.91	7.06	68.15	0.22	0.44	0.27	0.33	0.03	0.30	2.86	0.01	0.02	0.01	1152
05:30	8.52	8.26	64.76	0.26	0.43	0.42	0.34	0.04	0.33	2.58	0.01	0.02	0.02	1129
06:00	6.63	4.88	67.54	0.23	0.47	0.39	0.28	0.04	0.20	2.81	0.01	0.02	0.02	1165
06:30	8.05	8.62	61.80	0.26	0.46	0.42	0.34	0.04	0.36	2.61	0.01	0.02	0.02	1151
07:00	8.25	9.15	63.15	0.24	0.48	0.39	0.35	0.04	0.39	2.70	0.01	0.02	0.02	1150
07:30	8.17	8.33	67.99	0.25	0.44	0.41	0.34	0.04	0.35	2.83	0.01	0.02	0.02	1140
08:00	8.25	8.06	69.25	0.24	0.43	0.32	0.35	0.04	0.34	2.94	0.01	0.02	0.01	1159
08:30	7.45	5.00	65.26	0.21	0.45	0.17	0.31	0.04	0.21	2.72	0.01	0.02	0.01	1139
09:00	7.46	7.40	64.73	0.25	0.37	0.41	0.32	0.06	0.32	2.82	0.01	0.02	0.02	1151
09:30	9.39	9.94	64.78	0.27	0.35	0.44	0.41	0.08	0.43	2.81	0.01	0.02	0.02	1123
10:00	7.07	4.13	68.92	0.27	0.36	0.45	0.31	0.08	0.18	2.98	0.01	0.02	0.02	1139
10:30	7.42	5.91	65.47	0.29	0.37	0.48	0.33	0.07	0.26	2.89	0.01	0.02	0.02	1125
11:00	9.73	9.55	63.97	0.31	0.40	0.51	0.41	0.07	0.40	2.71	0.01	0.02	0.02	1085
11:30	7.93	5.84	63.08	0.31	0.38	0.51	0.32	0.06	0.23	2.51	0.01	0.02	0.02	1084
12:00	8.65	8.91	68.81	0.30	0.38	0.49	0.36	0.05	0.37	2.85	0.01	0.02	0.02	1152
12:30	8.48	7.30	59.66	0.27	0.39	0.43	0.36	0.09	0.31	2.53	0.01	0.02	0.02	1132
13:00	5.86	3.08	62.46	0.27	0.41	0.44	0.26	0.07	0.13	2.73	0.01	0.02	0.02	1109
13:30	7.43	4.58	71.42	0.26	0.43	0.43	0.32	0.08	0.20	3.09	0.01	0.02	0.02	1126
14:00	7.35	5.29	65.61	0.24	0.41	0.40	0.32	0.08	0.23	2.87	0.01	0.02	0.02	1139
14:30	6.97	7.03	63.87	0.25	0.43	0.41	0.30	0.15	0.30	2.77	0.01	0.02	0.02	1154
15:00	8.74	14.77	65.85	0.24	0.40	0.40	0.38	0.06	0.64	2.84	0.01	0.02	0.02	1140
15:30	9.97	12.00	65.18	0.23	0.40	0.37	0.43	0.06	0.52	2.81	0.01	0.02	0.02	1155
16:00	8.42	16.33	60.10	0.30	0.34	0.48	0.36	0.10	0.69	2.55	0.01	0.01	0.02	1133
16:30	4.99	5.07	65.50	0.24	0.43	0.39	0.22	0.12	0.22	2.87	0.01	0.02	0.02	1151
17:00	8.40	11.90	57.51	0.25	0.41	0.41	0.36	0.06	0.52	2.50	0.01	0.02	0.02	1115
17:30	6.01	3.30	68.70	0.23	0.39	0.37	0.26	0.09	0.14	2.99	0.01	0.02	0.02	1135
18:00	10.15	13.58	55.05	0.21	0.41	0.35	0.44	0.05	0.59	2.39	0.01	0.02	0.02	1124
18:30	8.34	9.30	57.05	0.43	0.41	0.71	0.36	0.04	0.40	2.47	0.02	0.02	0.03	1125
19:00	8.27	9.11	64.67	0.20	0.37	0.34	0.36	0.05	0.39	2.79	0.01	0.02	0.01	1154
19:30	7.51	7.21	62.68	0.26	0.38	0.43	0.32	0.05	0.30	2.65	0.01	0.02	0.02	1116
20:00	8.50	10.20	70.72	0.27	0.41	0.36	0.37	0.07	0.44	3.06	0.01	0.02	0.02	1127
20:30	8.03	6.59	67.17	0.21	0.40	0.03	0.35	0.05	0.28	2.90	0.01	0.02	0.00	1133
21:00	8.01	8.74	64.92	0.20	0.38	0.03	0.34	0.07	0.37	2.74	0.01	0.02	0.00	1111
21:30	7.71	10.04	68.23	0.21	0.39	0.05	0.34	0.12	0.44	2.98	0.01	0.02	0.00	1131
22:00	7.29	7.21	64.58	0.17	0.44	0.06	0.32	0.06	0.32	2.82	0.01	0.02	0.00	1125
22:30	8.74	11.81	63.43	1.07	0.42	0.05	0.38	1.11	0.52	2.78	0.05	0.02	0.00	1124
23:00	8.04	9.65	69.27	0.28	0.37	0.09	0.35	0.07	0.42	2.99	0.01	0.02	0.00	1127
23:30	9.71	16.79	63.66	0.17	0.36	0.13	0.42	0.05	0.72	2.74	0.01	0.02	0.01	1116
00:00	8.35	9.19	67.82	0.15	0.41	0.13	0.36	0.05	0.40	2.92	0.01	0.02	0.01	1131
min	4,99	3,08	55,05	0,15	0,34	0,03	0,22	0,03	0,13	2,39	0,01	0,01	0,00	1084
max	10,15	16,79	71,42	1,07	0,48	0,71	0,44	1,11	0,72	3,09	0,05	0,02	0,03	1171
moyenne	7,95	8,22	65,14	0,26	0,41	0,30								1136
Total							16,17	13,79	16,76	132,48	0,52	0,83	0,62	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,72			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.