

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,37	11,86	65,92	0,16	0,39	0,07	0,36	0,06	0,51	2,85	0,01	0,02	0,00	1127
01:00	7,50	9,04	66,63	0,22	0,40	0,03	0,31	0,05	0,38	2,79	0,01	0,02	0,00	1109
01:30	6,85	5,99	67,74	0,22	0,37	0,01	0,29	0,06	0,25	2,88	0,01	0,02	0,00	1139
02:00	8,59	11,79	64,76	0,20	0,42	0,01	0,37	0,06	0,50	2,77	0,01	0,02	0,00	1123
02:30	8,31	7,56	69,85	0,19	0,38	0,01	0,35	0,06	0,32	2,94	0,01	0,02	0,00	1134
03:00	7,35	8,07	59,56	0,17	0,37	0,07	0,32	0,06	0,35	2,56	0,01	0,02	0,00	1120
03:30	9,67	10,31	65,48	0,18	0,35	0,05	0,40	0,04	0,43	2,74	0,01	0,01	0,00	1133
04:00	7,70	5,61	70,91	0,17	0,37	0,02	0,32	0,05	0,23	2,97	0,01	0,02	0,00	1137
04:30	8,80	6,59	70,13	0,20	0,38	0,01	0,37	0,06	0,28	2,96	0,01	0,02	0,00	1134
05:00	5,92	3,73	67,45	0,30	0,38	0,33	0,26	0,08	0,16	2,91	0,01	0,02	0,01	1132
05:30	5,19	2,89	64,17	0,28	0,34	0,46	0,24	0,09	0,13	2,91	0,01	0,02	0,02	1157
06:00	6,14	4,63	65,05	0,24	0,31	0,40	0,28	0,08	0,21	2,92	0,01	0,01	0,02	1144
06:30	10,78	15,88	63,65	0,23	0,37	0,38	0,49	0,08	0,73	2,91	0,01	0,02	0,02	1141
07:00	5,07	2,29	70,41	0,22	0,33	0,36	0,23	0,10	0,10	3,14	0,01	0,01	0,02	1156
07:30	7,31	10,65	63,38	0,24	0,31	0,40	0,32	0,08	0,47	2,82	0,01	0,01	0,02	1138
08:00	9,47	13,62	71,97	0,26	0,34	0,39	0,41	0,08	0,59	3,13	0,01	0,01	0,02	1141
08:30	7,17	5,59	64,78	0,22	0,46	0,14	0,31	0,08	0,25	2,84	0,01	0,02	0,01	1139
09:00	8,28	8,59	67,13	0,22	0,43	0,13	0,36	0,11	0,37	2,90	0,01	0,02	0,01	1132
09:30	7,23	5,36	66,88	0,20	0,43	0,13	0,32	0,14	0,24	2,98	0,01	0,02	0,01	1137
10:00	7,23	6,35	65,37	0,21	0,42	0,13	0,32	0,11	0,28	2,90	0,01	0,02	0,01	1126
10:30	8,68	9,06	63,19	0,22	0,40	0,13	0,38	0,10	0,40	2,80	0,01	0,02	0,01	1126
11:00	8,32	8,02	72,80	0,21	0,41	0,13	0,36	0,11	0,35	3,18	0,01	0,02	0,01	1136
11:30	7,13	6,36	61,58	0,23	0,37	0,34	0,31	0,09	0,28	2,72	0,01	0,02	0,02	1126
12:00	7,40	6,49	66,27	0,23	0,46	0,37	0,33	0,09	0,29	2,94	0,01	0,02	0,02	1120
12:30	7,39	8,10	65,66	0,24	0,41	0,39	0,32	0,08	0,35	2,82	0,01	0,02	0,02	1137
13:00	8,40	8,12	66,56	0,22	0,43	0,37	0,37	0,06	0,36	2,92	0,01	0,02	0,02	1137
13:30	9,18	9,04	60,43	0,21	0,41	0,35	0,40	0,13	0,39	2,62	0,01	0,02	0,02	1130
14:00	8,27	7,83	65,02	0,20	0,42	0,33	0,36	0,06	0,34	2,80	0,01	0,02	0,01	1125
14:30	8,39	7,55	75,16	0,20	0,42	0,33	0,36	0,08	0,32	3,22	0,01	0,02	0,01	1142
15:00	6,70	8,81	60,48	0,19	0,45	0,30	0,30	0,10	0,39	2,69	0,01	0,02	0,01	1125
15:30	8,89	10,54	70,36	0,19	0,40	0,32	0,39	0,08	0,46	3,09	0,01	0,02	0,01	1125
16:00	6,31	4,32	67,56	0,21	0,42	0,34	0,27	0,09	0,19	2,94	0,01	0,02	0,01	1130
16:30	7,57	7,37	64,83	0,20	0,44	0,33	0,34	0,13	0,33	2,91	0,01	0,02	0,01	1142
17:00	9,06	15,13	66,14	0,19	0,42	0,31	0,41	0,08	0,68	2,99	0,01	0,02	0,01	1120
17:30	8,39	9,41	64,91	0,18	0,44	0,30	0,37	0,09	0,42	2,88	0,01	0,02	0,01	1111
18:00	9,02	9,42	66,06	0,18	0,44	0,30	0,39	0,10	0,41	2,87	0,01	0,02	0,01	1128
18:30	5,64	5,87	65,32	0,18	0,40	0,29	0,25	0,07	0,26	2,84	0,01	0,02	0,01	1135
19:00	6,07	5,00	67,42	0,17	0,40	0,28	0,27	0,08	0,22	3,01	0,01	0,02	0,01	1120
19:30	7,36	7,22	64,81	0,18	0,40	0,31	0,33	0,08	0,32	2,88	0,01	0,02	0,01	1123
20:00	8,11	7,06	68,92	0,18	0,39	0,25	0,37	0,09	0,32	3,11	0,01	0,02	0,01	1115
20:30	9,22	8,86	65,95	0,16	0,40	0,08	0,40	0,07	0,38	2,86	0,01	0,02	0,00	1114
21:00	8,12	7,38	64,37	0,16	0,42	0,13	0,35	0,15	0,32	2,81	0,01	0,02	0,01	1145
21:30	7,00	5,84	69,43	0,16	0,50	0,11	0,31	0,09	0,25	3,03	0,01	0,02	0,00	1127
22:00	7,01	6,51	66,63	0,20	0,46	0,09	0,30	0,07	0,28	2,86	0,01	0,02	0,00	1116
22:30	8,55	12,38	65,08	0,22	0,40	0,10	0,37	0,11	0,53	2,79	0,01	0,02	0,00	1106
23:00	9,43	16,51	69,67	0,21	0,42	0,13	0,41	0,08	0,71	3,01	0,01	0,02	0,01	1110
23:30	8,50	19,34	57,31	0,19	0,36	0,13	0,36	0,08	0,81	2,40	0,01	0,01	0,01	1101
00:00	6,96	8,76	72,49	0,17	0,41	0,13	0,30	0,13	0,38	3,11	0,01	0,02	0,01	1132
min	5,07	2,29	57,31	0,16	0,31	0,01	0,23	0,04	0,10	2,40	0,01	0,01	0,00	1101
max	10,78	19,34	75,16	0,30	0,50	0,46	0,49	0,15	0,81	3,22	0,01	0,02	0,02	1157
moyenne	7,79	8,39	66,37	0,20	0,40	0,22								1131
Total							16,30	12,53	17,54	138,92	0,43	0,84	0,46	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.