

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,22	9,34	64,83	0,17	0,28	0,13	0,36	0,06	0,41	2,87	0,01	0,01	0,01	1136
01:00	8,21	7,00	68,27	0,17	0,24	0,13	0,36	0,09	0,31	2,99	0,01	0,01	0,01	1128
01:30	7,81	6,41	63,76	0,18	0,27	0,13	0,34	0,08	0,28	2,79	0,01	0,01	0,01	1127
02:00	7,81	6,28	68,56	0,16	0,25	0,13	0,35	0,08	0,28	3,05	0,01	0,01	0,01	1146
02:30	8,41	7,12	66,55	0,18	0,22	0,13	0,37	0,08	0,31	2,90	0,01	0,01	0,01	1128
03:00	8,50	6,57	68,23	0,18	0,25	0,13	0,37	0,06	0,29	2,97	0,01	0,01	0,01	1130
03:30	7,56	5,30	67,52	0,19	0,21	0,13	0,32	0,06	0,22	2,85	0,01	0,01	0,01	1141
04:00	7,29	4,20	59,83	0,21	0,15	0,14	0,29	0,05	0,17	2,35	0,01	0,01	0,01	1096
04:30	8,85	7,37	70,74	0,22	0,14	0,14	0,34	0,04	0,28	2,70	0,01	0,01	0,01	1109
05:00	7,75	5,20	65,77	0,24	0,44	0,30	0,30	0,06	0,20	2,52	0,01	0,02	0,01	1103
05:30	6,61	7,33	67,49	0,22	0,64	0,37	0,27	0,06	0,30	2,75	0,01	0,03	0,01	1108
06:00	7,49	7,78	66,84	0,23	0,62	0,38	0,31	0,09	0,32	2,75	0,01	0,03	0,02	1098
06:30	9,51	13,97	66,26	0,24	0,57	0,40	0,39	0,08	0,57	2,71	0,01	0,02	0,02	1095
07:00	7,11	10,55	65,29	0,23	0,63	0,37	0,30	0,08	0,45	2,77	0,01	0,03	0,02	1102
07:30	6,84	8,43	68,85	0,23	0,61	0,37	0,29	0,08	0,35	2,90	0,01	0,03	0,02	1106
08:00	7,47	9,18	68,64	0,20	0,50	0,30	0,32	0,06	0,39	2,93	0,01	0,02	0,01	1113
08:30	7,86	8,05	62,44	0,19	0,18	0,13	0,33	0,08	0,34	2,62	0,01	0,01	0,01	1113
09:00	7,46	4,83	69,99	0,19	0,22	0,13	0,31	0,10	0,20	2,92	0,01	0,01	0,01	1129
09:30	7,53	6,95	67,06	0,17	0,23	0,13	0,33	0,08	0,30	2,93	0,01	0,01	0,01	1145
10:00	8,05	7,80	66,38	0,19	0,22	0,13	0,34	0,06	0,33	2,81	0,01	0,01	0,01	1122
10:30	7,69	5,60	67,97	0,18	0,25	0,09	0,33	0,09	0,24	2,87	0,01	0,01	0,00	1136
11:00	7,62	6,67	61,99	0,16	0,25	0,07	0,33	0,08	0,29	2,67	0,01	0,01	0,00	1132
11:30	8,54	8,98	67,04	0,18	0,19	0,13	0,36	0,06	0,38	2,81	0,01	0,01	0,01	1129
12:00	7,67	4,63	65,35	0,17	0,22	0,13	0,33	0,10	0,20	2,77	0,01	0,01	0,01	1129
12:30	7,93	6,18	64,54	0,16	0,22	0,13	0,36	0,08	0,28	2,90	0,01	0,01	0,01	1129
13:00	7,96	5,23	71,67	0,16	0,23	0,13	0,34	0,11	0,23	3,08	0,01	0,01	0,01	1127
13:30	8,23	21,86	54,95	0,16	0,24	0,17	0,36	0,21	0,96	2,42	0,01	0,01	0,01	1113
14:00	6,68	31,65	65,26	0,22	0,33	0,36	0,29	0,08	1,37	2,83	0,01	0,01	0,02	1134
14:30	4,80	50,14	63,89	0,19	0,35	0,32	0,21	0,06	2,18	2,77	0,01	0,02	0,01	1134
15:00	4,44	59,22	74,85	0,19	0,30	0,32	0,19	0,07	2,49	3,14	0,01	0,01	0,01	1132
15:30	2,53	15,76	66,13	0,21	0,28	0,34	0,11	0,34	0,66	2,78	0,01	0,01	0,01	1155
16:00	3,10	12,45	61,76	0,19	0,27	0,30	0,13	0,04	0,52	2,59	0,01	0,01	0,01	1127
16:30	5,68	36,00	69,15	0,18	0,25	0,30	0,24	0,04	1,51	2,89	0,01	0,01	0,01	1142
17:00	6,92	36,40	65,29	0,17	0,22	0,28	0,29	0,05	1,54	2,77	0,01	0,01	0,01	1151
17:30	7,11	53,47	63,30	0,18	0,24	0,29	0,30	0,07	2,28	2,70	0,01	0,01	0,01	1154
18:00	4,90	30,04	68,76	0,18	0,27	0,30	0,21	0,09	1,29	2,96	0,01	0,01	0,01	1125
18:30	5,48	30,43	64,05	0,16	0,21	0,27	0,24	0,07	1,35	2,85	0,01	0,01	0,01	1152
19:00	7,58	41,79	68,46	0,19	0,18	0,31	0,34	0,09	1,85	3,03	0,01	0,01	0,01	1127
19:30	7,88	45,31	63,11	0,19	0,16	0,32	0,34	0,09	1,98	2,76	0,01	0,01	0,01	1119
20:00	7,62	46,94	64,01	0,18	0,14	0,28	0,32	0,06	2,00	2,73	0,01	0,01	0,01	1138
20:30	6,74	40,41	68,99	0,17	0,22	0,20	0,29	0,08	1,72	2,93	0,01	0,01	0,01	1125
21:00	6,27	43,09	65,30	0,17	0,17	0,28	0,28	0,08	1,91	2,90	0,01	0,01	0,01	1130
21:30	6,22	46,34	61,69	0,22	0,14	0,36	0,27	0,67	1,99	2,65	0,01	0,01	0,02	1119
22:00	4,40	27,62	65,60	0,17	0,14	0,23	0,18	0,04	1,15	2,73	0,01	0,01	0,01	1140
22:30	4,51	26,67	65,02	0,16	0,20	0,12	0,19	0,06	1,13	2,75	0,01	0,01	0,01	1134
23:00	7,44	48,44	60,83	0,33	0,19	0,10	0,32	0,04	2,06	2,59	0,01	0,01	0,00	1136
23:30	7,26	29,83	64,13	0,17	0,22	0,02	0,30	0,04	1,23	2,64	0,01	0,01	0,00	1132
00:00	6,95	16,11	71,50	0,17	0,25	0,01	0,29	0,07	0,67	2,96	0,01	0,01	0,00	1149
min	2,53	4,20	54,95	0,16	0,14	0,01	0,11	0,04	0,17	2,35	0,01	0,01	0,00	1095
max	9,51	59,22	74,85	0,33	0,64	0,40	0,39	0,67	2,49	3,14	0,01	0,03	0,02	1155
moyenne	7,01	20,35	66,00	0,19	0,28	0,22								1129
Total							14,30	13,43	41,75	134,57	0,39	0,56	0,44	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.