

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,36	20,00	59,32	0,15	0,22	0,01	0,36	0,06	0,85	2,54	0,01	0,01	0,00	1148
01:00	8,76	20,47	68,80	0,17	0,34	0,20	0,37	0,07	0,88	2,94	0,01	0,01	0,01	1151
01:30	6,07	18,86	63,49	0,19	0,35	0,31	0,26	0,06	0,80	2,70	0,01	0,01	0,01	1124
02:00	4,80	23,32	71,16	0,20	0,31	0,32	0,21	0,06	1,02	3,10	0,01	0,01	0,01	1141
02:30	7,91	31,48	61,05	0,19	0,24	0,31	0,35	0,06	1,39	2,69	0,01	0,01	0,01	1129
03:00	8,69	29,20	69,72	0,21	0,23	0,34	0,38	0,06	1,27	3,03	0,01	0,01	0,01	1136
03:30	6,44	23,83	65,42	0,19	0,26	0,31	0,28	0,07	1,05	2,87	0,01	0,01	0,01	1143
04:00	7,57	29,02	68,12	0,20	0,17	0,33	0,33	0,07	1,26	2,96	0,01	0,01	0,01	1137
04:30	8,74	35,03	65,50	0,20	0,06	0,33	0,37	0,07	1,50	2,80	0,01	0,00	0,01	1125
05:00	8,03	38,61	64,49	0,18	0,05	0,28	0,36	0,07	1,73	2,89	0,01	0,00	0,01	1140
05:30	7,01	9,96	55,55	0,17	0,21	0,01	0,30	0,14	0,42	2,36	0,01	0,01	0,00	1127
06:00	7,77	12,93	66,74	0,17	0,25	0,01	0,33	0,07	0,54	2,81	0,01	0,01	0,00	1137
06:30	9,06	19,40	62,49	0,17	0,18	0,01	0,40	0,05	0,85	2,73	0,01	0,01	0,00	1145
07:00	8,37	10,99	71,77	0,17	0,21	0,01	0,36	0,06	0,47	3,09	0,01	0,01	0,00	1125
07:30	7,13	8,60	66,70	0,17	0,22	0,01	0,30	0,06	0,37	2,85	0,01	0,01	0,00	1128
08:00	8,62	11,43	66,52	0,16	0,21	0,01	0,38	0,06	0,50	2,90	0,01	0,01	0,00	1138
08:30	7,40	7,14	70,94	0,15	0,22	0,01	0,33	0,09	0,31	3,12	0,01	0,01	0,00	1129
09:00	7,40	11,39	62,31	2,45	0,28	0,01	0,33	1,09	0,51	2,78	0,11	0,01	0,00	1157
09:30	9,23	20,05	76,90	0,20	0,20	0,01	0,41	0,14	0,88	3,39	0,01	0,01	0,00	1114
10:00	8,18	16,89	67,33	0,18	0,20	0,01	0,35	0,06	0,73	2,89	0,01	0,01	0,00	1115
10:30	9,40	43,94	64,94	0,17	0,21	0,01	0,40	0,08	1,88	2,78	0,01	0,01	0,00	1137
11:00	4,85	27,44	69,77	0,18	0,26	0,01	0,21	0,08	1,19	3,03	0,01	0,01	0,00	1150
11:30	4,48	9,37	68,11	0,15	0,23	0,01	0,20	0,08	0,41	2,99	0,01	0,01	0,00	1128
12:00	6,41	11,17	68,28	0,15	0,23	0,02	0,28	0,10	0,49	2,97	0,01	0,01	0,00	1145
12:30	8,71	17,15	61,01	0,15	0,23	0,11	0,38	0,12	0,75	2,65	0,01	0,01	0,01	1135
13:00	8,06	10,89	68,41	0,14	0,26	0,14	0,35	0,10	0,47	2,97	0,01	0,01	0,01	1130
13:30	7,01	7,54	66,47	0,14	0,25	0,13	0,30	0,07	0,33	2,89	0,01	0,01	0,01	1126
14:00	5,63	5,07	63,79	0,17	0,94	0,22	0,24	0,07	0,21	2,70	0,01	0,04	0,01	1133
14:30	8,93	18,63	67,18	0,17	1,43	0,27	0,38	0,07	0,79	2,86	0,01	0,06	0,01	1136
15:00	9,09	14,25	66,34	0,16	1,39	0,27	0,38	0,06	0,60	2,80	0,01	0,06	0,01	1134
15:30	7,83	11,75	66,59	0,16	1,39	0,26	0,33	0,08	0,50	2,81	0,01	0,06	0,01	1133
16:00	7,93	11,56	60,09	0,17	1,37	0,29	0,34	0,08	0,50	2,58	0,01	0,06	0,01	1125
16:30	9,82	17,75	69,96	0,20	1,34	0,33	0,42	0,05	0,75	2,97	0,01	0,06	0,01	1116
17:00	6,76	13,92	60,92	1,03	1,33	1,70	0,29	0,96	0,59	2,57	0,04	0,06	0,07	1173
17:30	6,02	22,30	67,30	0,16	1,36	0,27	0,26	0,11	0,95	2,88	0,01	0,06	0,01	1150
18:00	5,61	19,94	66,45	0,16	1,36	0,27	0,24	0,06	0,85	2,83	0,01	0,06	0,01	1140
18:30	9,53	24,28	61,43	0,16	1,39	0,27	0,41	0,05	1,03	2,62	0,01	0,06	0,01	1126
19:00	10,53	18,06	64,98	0,17	1,33	0,27	0,45	0,06	0,77	2,76	0,01	0,06	0,01	1140
19:30	7,86	16,85	61,78	0,16	1,38	0,25	0,33	0,03	0,70	2,58	0,01	0,06	0,01	1173
20:00	6,84	19,87	69,97	0,16	1,02	0,21	0,29	0,04	0,83	2,92	0,01	0,04	0,01	1152
20:30	7,34	20,06	65,15	0,16	0,32	0,17	0,31	0,06	0,86	2,78	0,01	0,01	0,01	1143
21:00	6,01	12,44	68,36	0,17	0,48	0,28	0,27	0,07	0,55	3,02	0,01	0,02	0,01	1146
21:30	8,83	16,32	60,45	0,17	0,45	0,28	0,38	0,05	0,70	2,60	0,01	0,02	0,01	1132
22:00	6,77	6,29	70,81	0,18	0,49	0,30	0,29	0,08	0,27	3,03	0,01	0,02	0,01	1151
22:30	8,36	17,75	63,74	0,17	0,42	0,29	0,37	0,08	0,79	2,83	0,01	0,02	0,01	1138
23:00	7,83	10,49	66,58	0,23	0,44	0,37	0,35	0,08	0,47	2,97	0,01	0,02	0,02	1141
23:30	8,33	12,18	65,30	0,19	0,45	0,31	0,37	0,08	0,55	2,92	0,01	0,02	0,01	1133
00:00	6,59	13,01	68,13	0,20	0,46	0,32	0,29	0,09	0,57	2,97	0,01	0,02	0,01	1138
min	4,48	5,07	55,55	0,14	0,05	0,01	0,20	0,03	0,21	2,36	0,01	0,00	0,00	1114
max	10,53	43,94	76,90	2,45	1,43	1,70	0,45	1,09	1,88	3,39	0,11	0,06	0,07	1173
moyenne	7,64	17,68	65,97	0,24	0,55	0,22								1137
Total							15,84	13,27	36,67	136,73	0,50	1,14	0,45	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,39			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.