

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3,64	17,97	68,34	0,17	0,25	0,13	0,15	0,06	0,76	2,91	0,01	0,01	0,01	1162
01:00	4,39	14,08	63,61	0,16	0,25	0,13	0,19	0,08	0,61	2,74	0,01	0,01	0,01	1168
01:30	5,38	11,74	67,50	0,15	0,25	0,09	0,23	0,06	0,51	2,94	0,01	0,01	0,00	1155
02:00	9,04	18,28	69,19	0,16	0,25	0,04	0,39	0,08	0,78	2,96	0,01	0,01	0,00	1160
02:30	8,96	15,05	65,20	0,16	0,24	0,02	0,39	0,07	0,66	2,84	0,01	0,01	0,00	1163
03:00	8,68	12,97	66,34	0,18	0,24	0,04	0,38	0,06	0,56	2,87	0,01	0,01	0,00	1141
03:30	8,45	15,69	64,34	0,19	0,24	0,12	0,36	0,05	0,66	2,72	0,01	0,01	0,01	1148
04:00	7,42	11,04	69,50	0,18	0,25	0,12	0,32	0,08	0,47	2,99	0,01	0,01	0,01	1163
04:30	7,88	22,73	64,13	0,18	0,22	0,04	0,33	0,05	0,96	2,72	0,01	0,01	0,00	1163
05:00	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157
05:30	5,61	26,06	55,96	0,20	0,26	0,11	0,24	0,07	1,09	2,34	0,01	0,01	0,00	1147
06:00	6,51	19,19	61,06	0,20	0,27	0,13	0,28	0,08	0,83	2,63	0,01	0,01	0,01	1149
06:30	7,38	17,48	65,68	0,18	0,27	0,13	0,34	0,14	0,79	2,98	0,01	0,01	0,01	1190
07:00	8,30	15,39	67,56	0,18	0,22	0,13	0,36	0,12	0,67	2,95	0,01	0,01	0,01	1127
07:30	8,05	11,29	66,98	0,18	0,25	0,10	0,34	0,14	0,48	2,86	0,01	0,01	0,00	1161
08:00	8,66	14,75	61,94	0,19	0,22	0,12	0,37	0,10	0,64	2,67	0,01	0,01	0,01	1132
08:30	7,45	7,22	69,99	0,21	0,20	0,13	0,31	0,10	0,30	2,91	0,01	0,01	0,01	1154
09:00	7,81	7,45	64,15	0,21	0,22	0,10	0,33	0,09	0,31	2,69	0,01	0,01	0,00	1144
09:30	9,76	12,79	63,64	0,21	0,21	0,12	0,41	0,06	0,53	2,65	0,01	0,01	0,01	1123
10:00	7,94	6,79	68,05	0,19	0,20	0,13	0,32	0,06	0,27	2,74	0,01	0,01	0,01	1157
10:30	8,29	7,81	70,03	0,18	0,25	0,11	0,34	0,07	0,32	2,91	0,01	0,01	0,00	1169
11:00	7,54	7,11	66,94	0,18	0,22	0,10	0,31	0,06	0,30	2,78	0,01	0,01	0,00	1146
11:30	8,76	9,98	61,95	0,17	0,22	0,09	0,36	0,06	0,41	2,52	0,01	0,01	0,00	1143
12:00	7,24	3,54	61,97	0,18	0,26	0,03	0,29	0,05	0,14	2,44	0,01	0,01	0,00	1157
12:30	6,74	3,66	61,16	0,17	0,24	0,13	0,26	0,05	0,14	2,39	0,01	0,01	0,00	1167
13:00	8,30	7,02	65,59	0,16	0,27	0,14	0,33	0,04	0,28	2,59	0,01	0,01	0,01	1163
13:30	8,57	6,10	63,85	0,17	0,23	0,14	0,34	0,05	0,24	2,50	0,01	0,01	0,01	1158
14:00	7,14	3,25	65,99	0,19	0,30	0,14	0,28	0,03	0,13	2,60	0,01	0,01	0,01	1148
14:30	8,89	11,75	61,24	0,20	0,18	0,14	0,35	0,03	0,46	2,40	0,01	0,01	0,01	1145
15:00	8,81	10,07	69,38	0,20	0,20	0,13	0,35	0,04	0,40	2,73	0,01	0,01	0,01	1166
15:30	8,34	11,58	61,73	0,20	0,20	0,13	0,33	0,03	0,45	2,41	0,01	0,01	0,01	1146
16:00	8,20	9,10	63,67	0,19	0,22	0,13	0,32	0,03	0,36	2,52	0,01	0,01	0,01	1171
16:30	7,89	8,94	69,50	0,19	0,21	0,13	0,31	0,02	0,35	2,72	0,01	0,01	0,01	1159
17:00	5,18	124,91	43,86	0,74	0,14	1,10	0,20	0,18	4,94	1,73	0,03	0,01	0,04	1194
17:30	3,78	1,02	59,90	0,21	0,26	0,13	0,16	0,04	0,04	2,46	0,01	0,01	0,01	1174
18:00	3,11	1,69	54,62	0,17	0,26	0,13	0,13	0,05	0,07	2,29	0,01	0,01	0,01	1183
18:30	3,68	5,64	68,79	0,20	0,23	0,14	0,15	0,05	0,24	2,87	0,01	0,01	0,01	1151
19:00	4,77	7,25	68,81	0,20	0,29	0,14	0,20	0,05	0,31	2,91	0,01	0,01	0,01	1156
19:30	5,98	9,28	65,41	0,20	0,21	0,14	0,25	0,07	0,39	2,75	0,01	0,01	0,01	1130
20:00	7,88	11,05	67,87	0,18	0,19	0,14	0,32	0,04	0,45	2,74	0,01	0,01	0,01	1165
20:30	8,23	10,31	66,27	1,12	0,23	0,14	0,34	0,06	0,42	2,71	0,05	0,01	0,01	1168
21:00	8,57	10,31	65,81	0,21	0,23	0,14	0,34	0,03	0,40	2,58	0,01	0,01	0,01	1161
21:30	8,05	6,75	67,24	0,20	0,21	0,14	0,31	0,03	0,26	2,58	0,01	0,01	0,01	1140
22:00	7,84	6,53	65,78	0,20	0,23	0,14	0,31	0,04	0,26	2,58	0,01	0,01	0,01	1162
22:30	9,17	8,69	69,66	0,22	0,18	0,14	0,36	0,05	0,34	2,71	0,01	0,01	0,01	1136
23:00	9,67	10,31	70,08	0,20	0,22	0,14	0,39	0,05	0,41	2,81	0,01	0,01	0,01	1157
23:30	9,35	10,03	64,00	0,19	0,19	0,14	0,38	0,06	0,41	2,59	0,01	0,01	0,01	1155
00:00	7,90	8,30	67,40	0,16	0,21	0,14	0,33	0,07	0,35	2,82	0,01	0,01	0,01	1181
min	3,11	1,02	43,86	0,15	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123
max	9,76	124,91	70,08	1,12	0,30	1,10	0,41	0,18	4,94	2,99	0,05	0,01	0,04	1194
moyenne	7,43	12,98	64,93	0,22	0,23	0,14								1155
Total							14,66	10,31	25,68	128,44	0,43	0,45	0,27	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,20			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:40				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.